



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/07/19 - 18/06/19)

תאריך הפקה: 06/08/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	506.25	464.34	577.50	1,548.09	12.19	
			סה"כ צריכה	506.25	464.34	577.50	1,548.09		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,343.83	667.21	663.39	2,674.44	8.80	
			סה"כ צריכה	1,343.83	667.21	663.39	2,674.44		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	707.20	564.78	100.21	1,372.19	5.05	
			סה"כ צריכה	707.20	564.78	100.21	1,372.19		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	24,533.99	7,622.56	3,012.46	35,169.02	143.59	
			סה"כ צריכה	24,533.99	7,622.56	3,012.46	35,169.02		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	55,432.88	27,321.52	26,154.88	108,909.28	372.96	
			00022150 - 2	-414.08	-100.06	-257.90	-772.04	37.50	
			00022150 - 3	-25,406.33	-13,755.96	-14,107.10	-53,269.39	148.57	
			00022150 - 4	-506.25	-464.34	-577.50	-1,548.09	12.19	
			00022150 - 5	-24,533.99	-7,622.56	-3,012.46	-35,169.02	143.59	
			00022150 - 6	-707.20	-564.78	-100.21	-1,372.19	5.05	
			00022150 - 7	-1,343.83	-667.21	-663.39	-2,674.44	8.80	
			סה"כ צריכה	2,521.19	4,146.61	7,436.31	14,104.11		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	414.08	100.06	257.90	772.04	37.50	
			סה"כ צריכה	414.08	100.06	257.90	772.04		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	25,406.33	13,755.96	14,107.10	53,269.39	148.57	
			סה"כ צריכה	25,406.33	13,755.96	14,107.10	53,269.39		
			סה"כ צריכה	55,432.88	27,321.52	26,154.88	108,909.28		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				108,909.28		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 55,432.88)
- גבע (Kwh 27,321.52)
- שפל (Kwh 26,154.88)

