



דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 13/08/19

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל פארק המדע בנין 11

תקופת דוח: (01/07/19 - 31/07/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	17459	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044091 - 7	2,909.18	2,570.95	2,175.53	7,655.66	22.57	
			סה"כ צריכה	2,909.18	2,570.95	2,175.53	7,655.66		
2	17388	בנין 11 ארוסקאוט ק - 5	13044095 - 6	3,500.80	3,107.80	3,266.80	9,875.40	26.65	
			סה"כ צריכה	3,500.80	3,107.80	3,266.80	9,875.40		
3	17460	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044091 - 6	5,802.02	4,997.30	9,247.51	20,046.84	42.46	
			סה"כ צריכה	5,802.02	4,997.30	9,247.51	20,046.84		
4	17390	בנין 11 ארוסקאוט ק - 6	13044095 - 5	4,360.40	3,606.20	4,983.80	12,950.40	32.26	
			סה"כ צריכה	4,360.40	3,606.20	4,983.80	12,950.40		
5	17394	בנין 11 אורבן גינגל	13044095 - 7	76.10	157.60	71.30	305.00	2.74	
			סה"כ צריכה	76.10	157.60	71.30	305.00		
6	22482	בנין 11 אינדיגו HP	81037048 - 7	4,189.20	2,560.80	859.80	7,609.80	30.00	
			סה"כ צריכה	4,189.20	2,560.80	859.80	7,609.80		
7	22483	בנין 11 אינדיגו HP	13044091 - 11	4,802.12	3,167.14	3,855.63	11,824.89	39.56	
			סה"כ צריכה	4,802.12	3,167.14	3,855.63	11,824.89		
8	17399	בנין 11 אפריקה ישראל (כספומט)	13044091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	17397	בנין 11 אפריקה ישראל קומה 3	13044091 - 4	0.40	0.00	0.00	0.40	2.93	
			סה"כ צריכה	0.40	0.00	0.00	0.40		
10	17384	בנין 11 חדר בזק	81037048 - 5	209.85	211.40	561.75	983.00	3.20	
			סה"כ צריכה	209.85	211.40	561.75	983.00		
11	6847	בנין 11 לוח חניון עליון	81036489 - 7	965.60	957.30	2,511.30	4,434.20	6.30	
			סה"כ צריכה	965.60	957.30	2,511.30	4,434.20		
12	6856	בנין 11 לוח חניון עליון	81037048 - 3	1,667.70	1,666.70	4,268.00	7,602.40	10.90	
			סה"כ צריכה	1,667.70	1,666.70	4,268.00	7,602.40		
13	6848	בנין 11 לוח חניון תחתון	81036489 - 5	595.60	584.00	470.90	1,650.50	4.10	
			סה"כ צריכה	595.60	584.00	470.90	1,650.50		
14	6857	בנין 11 לוח חניון תחתון	81037048 - 4	1,147.10	1,340.50	2,672.40	5,160.00	11.60	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,147.10	1,340.50	2,672.40	5,160.00		
15	6846	בניין 11 לוח פיתוח	81036489 - 6	790.30	707.60	1,471.10	2,969.00	5.90	
			סה"כ צריכה	790.30	707.60	1,471.10	2,969.00		
16	17452	בניין 11 מוביט	13044091 - 5	2,653.46	1,770.50	465.72	4,889.69	21.16	
			סה"כ צריכה	2,653.46	1,770.50	465.72	4,889.69		
17	17391	בניין 11 מוביט קומה 3	13044091 - 8	253.11	184.74	55.38	493.24	1.95	
			סה"כ צריכה	253.11	184.74	55.38	493.24		
18	17393	בניין 11 ננודיימנשן	13044095 - 4	3,169.20	2,599.20	4,774.80	10,543.20	24.86	
			סה"כ צריכה	3,169.20	2,599.20	4,774.80	10,543.20		
19	17451	בניין 11 פיוטרקס	13044091 - 10	867.62	518.18	510.20	1,896.00	8.58	
			סה"כ צריכה	867.62	518.18	510.20	1,896.00		
20	17456	בניין 11 פיוטרקס קומה 3	13044095 - 3	6,224.40	4,762.80	8,859.60	19,846.80	51.32	
			סה"כ צריכה	6,224.40	4,762.80	8,859.60	19,846.80		
21	17548	בניין 11 ציבורי	13044091 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044091 - 2	-3,036.94	-1,861.22	-849.72	-5,747.88	22.18	
			13044091 - 3	-2,603.04	-1,737.41	-2,227.13	-6,567.58	26.68	
			13044091 - 4	-0.40	0.00	0.00	-0.40	2.93	
			13044091 - 5	-2,653.46	-1,770.50	-465.72	-4,889.69	21.16	
			13044091 - 6	-5,802.02	-4,997.30	-9,247.51	-20,046.84	42.46	
			13044091 - 7	-2,909.18	-2,570.95	-2,175.53	-7,655.66	22.57	
			13044091 - 8	-253.11	-184.74	-55.38	-493.24	1.95	
			13044091 - 9	-2,003.06	-2,056.03	-2,284.84	-6,343.92	18.84	
			13044091 - 10	-867.62	-518.18	-510.20	-1,896.00	8.58	
			13044091 - 11	-4,802.12	-3,167.14	-3,855.63	-11,824.89	39.56	
			13044095 - 1	-2,557.20	-2,198.40	-4,096.80	-8,852.40	23.00	
			13044095 - 2	-4,143.60	-3,421.20	-6,301.20	-13,866.00	31.15	
			13044095 - 3	-6,224.40	-4,762.80	-8,859.60	-19,846.80	51.32	
			13044095 - 4	-3,169.20	-2,599.20	-4,774.80	-10,543.20	24.86	
			13044095 - 5	-4,360.40	-3,606.20	-4,983.80	-12,950.40	32.26	
			13044095 - 6	-3,500.80	-3,107.80	-3,266.80	-9,875.40	26.65	
			13044095 - 7	-76.10	-157.60	-71.30	-305.00	2.74	
			81036489 - 1	64,506.00	51,606.00	79,350.00	195,462.00	630.00	
			81036489 - 2	-3,715.20	-1,465.80	-572.40	-5,753.40	151.80	
			81036489 - 3	-13,091.40	-9,738.60	-11,209.80	-34,039.80	150.60	
			81036489 - 4	-3,981.20	-3,440.80	-6,050.40	-13,472.40	38.80	
			81036489 - 5	-595.60	-584.00	-470.90	-1,650.50	4.10	
			81036489 - 6	-790.30	-707.60	-1,471.10	-2,969.00	5.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81036489 - 7	-965.60	-957.30	-2,511.30	-4,434.20	6.30	
			81036693 - 2	84,636.78	64,162.68	72,193.38	220,992.84	422.40	
			81036693 - 4	-24,347.02	-18,445.65	-14,856.50	-57,649.16	88.90	
			81036693 - 5	-4,572.74	-4,325.38	-11,227.22	-20,125.34	28.21	
			81036693 - 7	-4,873.08	-4,140.81	-5,913.05	-14,926.94	26.90	
			81036693 - 8	-19,986.92	-11,888.94	-5,726.54	-37,602.40	196.48	
			81037048 - 2	-283.80	-230.60	-496.00	-1,010.40	2.00	
			81037048 - 3	-1,667.70	-1,666.70	-4,268.00	-7,602.40	10.90	
			81037048 - 4	-1,147.10	-1,340.50	-2,672.40	-5,160.00	11.60	
			81037048 - 5	-209.85	-211.40	-561.75	-983.00	3.20	
			81037048 - 6	630.30	606.50	1,225.00	2,461.80	4.20	
			81037048 - 7	-4,189.20	-2,560.80	-859.80	-7,609.80	30.00	
			סה"כ צריכה	16,393.72	15,953.63	29,875.25	62,222.61		
22	17462	בנין 11 קונדוייט וננודיימישן-קפיטריה קומה 2	13044091 - 3	2,603.04	1,737.41	2,227.13	6,567.58	26.68	
			סה"כ צריכה	2,603.04	1,737.41	2,227.13	6,567.58		
23	17466	בנין 11 קונדוייט קומה 1 -טרפז	13044095 - 1	2,557.20	2,198.40	4,096.80	8,852.40	23.00	
			סה"כ צריכה	2,557.20	2,198.40	4,096.80	8,852.40		
24	17464	בנין 11 קונדוייט קומה 1 -עגול	13044091 - 2	3,036.94	1,861.22	849.72	5,747.88	22.18	
			סה"כ צריכה	3,036.94	1,861.22	849.72	5,747.88		
25	17468	בנין 11 קונדוייט קומה 2 (ננודיימישן)	13044095 - 2	4,143.60	3,421.20	6,301.20	13,866.00	31.15	
			סה"כ צריכה	4,143.60	3,421.20	6,301.20	13,866.00		
26	17453	בנין 11 רות שותפות - מסעדה	13044091 - 9	2,003.06	2,056.03	2,284.84	6,343.92	18.84	
			סה"כ צריכה	2,003.06	2,056.03	2,284.84	6,343.92		
27	19809	בנין 11-מיזוג אויר	81036489 - 2	3,715.20	1,465.80	572.40	5,753.40	151.80	
			81036489 - 3	13,091.40	9,738.60	11,209.80	34,039.80	150.60	
			81036489 - 4	3,981.20	3,440.80	6,050.40	13,472.40	38.80	
			81036693 - 4	24,347.02	18,445.65	14,856.50	57,649.16	88.90	
			81036693 - 5	4,572.74	4,325.38	11,227.22	20,125.34	28.21	
			81036693 - 7	4,873.08	4,140.81	5,913.05	14,926.94	26.90	
			81036693 - 8	19,986.92	11,888.94	5,726.54	37,602.40	196.48	
			81037048 - 2	283.80	230.60	496.00	1,010.40	2.00	
			סה"כ צריכה	74,851.36	53,676.57	56,051.91	184,579.84		
28	18323	בנין D אם דבלוי - ק - 4	14155734 - 3	1,362.00	902.40	238.80	2,503.20	1,571.83	
			סה"כ צריכה	1,362.00	902.40	238.80	2,503.20		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
29	17489	בניין D אינדיגו HP קומה 1	14155700 - 2	2,230.80	1,736.40	1,678.80	5,646.00	19.06	
			סה"כ צריכה	2,230.80	1,736.40	1,678.80	5,646.00		
30	18326	בניין D אם דבליו ק 3 -	14155734 - 4	2,082.00	1,720.80	2,638.80	6,441.60	16.06	
			סה"כ צריכה	2,082.00	1,720.80	2,638.80	6,441.60		
31	18322	בניין D אמנדו	14155700 - 3	279.60	231.60	571.20	1,082.40	1,572.56	
			סה"כ צריכה	279.60	231.60	571.20	1,082.40		
32	18329	בניין D אנליסט	16045585 - 2	730.60	452.90	839.90	2,023.40	7.62	
			סה"כ צריכה	730.60	452.90	839.90	2,023.40		
33	18330	בניין D אפריקה ישראל	15091590 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
34	18319	בניין D ארוסקאוס	16045585 - 3	339.10	106.70	0.00	445.80	2.41	
			סה"כ צריכה	339.10	106.70	0.00	445.80		
35	18331	בניין D חברת אנאליסט קומה 6	14155734 - 1	339.60	355.20	1,021.20	1,716.00	1,572.78	
			סה"כ צריכה	339.60	355.20	1,021.20	1,716.00		
36	17470	בניין D חיוני מעלית	15091590 - 3	383.20	300.00	182.80	866.00	4.88	
			סה"כ צריכה	383.20	300.00	182.80	866.00		
37	17396	בניין D חינון מגרש 3 -	14155721 - 4	1.60	183.20	787.20	972.00	3.54	
			סה"כ צריכה	1.60	183.20	787.20	972.00		
38	17478	בניין D לוח גנרטור חירום	14155721 - 2	16.35	16.55	44.20	77.10	0.14	
			סה"כ צריכה	16.35	16.55	44.20	77.10		
39	21631	בניין D ננודימישן קומת קרקע	14155700 - 1	2,860.80	2,503.20	4,779.60	10,143.60	33.23	
			סה"כ צריכה	2,860.80	2,503.20	4,779.60	10,143.60		
40	26647	בניין D פריץ קומפניס ישראל טי בע"מ	16045585 - 1	1,060.00	626.80	492.20	2,179.00	11.00	
			סה"כ צריכה	1,060.00	626.80	492.20	2,179.00		
41	17485	בניין D ציבורי	14155700 - 1	-2,860.80	-2,503.20	-4,779.60	-10,143.60	33.23	
			14155700 - 2	-2,230.80	-1,736.40	-1,678.80	-5,646.00	19.06	
			14155700 - 3	-279.60	-231.60	-571.20	-1,082.40	1,572.56	
			14155721 - 1	-694.20	-673.50	-1,556.10	-2,923.80	8.00	
			14155721 - 2	-16.35	-16.55	-44.20	-77.10	0.14	
			14155721 - 4	-1.60	-183.20	-787.20	-972.00	3.54	
			14155722 - 1	62,190.00	50,514.00	77,574.00	190,278.00	684.78	
			14155722 - 2	-3,113.20	-2,923.60	-5,282.80	-11,319.60	27.69	
			14155722 - 3	-19,638.40	-15,636.80	-18,643.20	-53,918.40	242.40	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	277.61	-15,111.60	-5,664.00	-4,188.00	-5,259.60	14155722 - 4			
	1,572.78	-1,716.00	-1,021.20	-355.20	-339.60	14155734 - 1			
	1,572.84	-1,966.80	-442.80	-483.60	-1,040.40	14155734 - 2			
	1,571.83	-2,503.20	-238.80	-902.40	-1,362.00	14155734 - 3			
	16.06	-6,441.60	-2,638.80	-1,720.80	-2,082.00	14155734 - 4			
	32.62	10,456.80	2,614.80	3,435.60	4,406.40	15091590 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091590 - 2			
	4.88	-866.00	-182.80	-300.00	-383.20	15091590 - 3			
	11.00	-2,179.00	-492.20	-626.80	-1,060.00	16045585 - 1			
	7.62	-2,023.40	-839.90	-452.90	-730.60	16045585 - 2			
	2.41	-445.80	0.00	-106.70	-339.10	16045585 - 3			
		81,398.50	35,325.20	20,908.35	25,164.95	סה"כ צריכה			
	8.00	2,923.80	1,556.10	673.50	694.20	14155721 - 1	בניין D ראשי מעגלים	17487	42
		2,923.80	1,556.10	673.50	694.20	סה"כ צריכה			
	1,572.84	1,966.80	442.80	483.60	1,040.40	14155734 - 2	בניין D ראשי קומה 5	18826	43
		1,966.80	442.80	483.60	1,040.40	סה"כ צריכה			
	27.69	11,319.60	5,282.80	2,923.60	3,113.20	14155722 - 2	בניין D- מיזוג אוויר	19810	44
	242.40	53,918.40	18,643.20	15,636.80	19,638.40	14155722 - 3			
	277.61	15,111.60	5,664.00	4,188.00	5,259.60	14155722 - 4			
		80,349.60	29,590.00	22,748.40	28,011.20	סה"כ צריכה			
		619,651.44	232,957.18	170,324.78	216,369.48	סה"כ צריכה			
		506,462.00	234,325.00	68,323.00	203,814.00	חשבון חברת חשמל			
		113,189.44	-1,367.82	102,001.78	12,555.48	הפרש בקוט"ש			
		22.35%	-0.58%	149.29%	6.16%	הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 216,369.48)
■ גבע (Kwh 170,324.78)
■ שפל (Kwh 232,957.18)

