



**דוח קוט"ש**

עבור: עופר השקעות


דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (20/08/19 - 22/07/19)

תאריך הפקה: 24/08/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31494	חדר תקשורת גג (סלקום)	00024541 - 1	558.94	410.76	987.52	1,957.22	3.41	
			סה"כ צריכה	558.94	410.76	987.52	1,957.22		
2	31495	מגדל קירור חדש	00009279 - 8	6,994.26	6,658.25	7,188.68	20,841.19	45.78	
			סה"כ צריכה	6,994.26	6,658.25	7,188.68	20,841.19		
3	31496	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	00018038 - 1	53,598.40	40,468.52	57,589.32	151,656.24	437.52	
			13127926 - 1	31,676.70	25,736.20	42,020.30	99,433.20		
			סה"כ צריכה	85,275.10	66,204.72	99,609.62	251,089.44		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31492	שנאי 1 גג פורמולה T1	00018038 - 1	53,598.40	40,468.52	57,589.32	151,656.24	437.52	
			סה"כ צריכה	53,598.40	40,468.52	57,589.32	151,656.24		
2	31493	שנאי 2 גג פורמולה T2	13127926 - 1	31,676.70	25,736.20	42,020.30	99,433.20		
			סה"כ צריכה	31,676.70	25,736.20	42,020.30	99,433.20		
			סה"כ צריכה	85,275.10	66,204.72	99,609.62	251,089.44		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				251,089.44		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (85,275.10 Kwh)  
■ גבע (66,204.72 Kwh)  
■ שפל (99,609.62 Kwh)

