



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר פת בניין 6 אורן

תקופת דוח: (31/08/19 - 01/08/19)


תאריך הפקה: 01/09/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32078	אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	897.07	609.59	456.67	1,963.32	6.01	
			סה"כ צריכה	897.07	609.59	456.67	1,963.32		
2	32079	אופרטיב חיוני	81007805 - 6	94.28	86.64	244.09	425.01	0.89	
			סה"כ צריכה	94.28	86.64	244.09	425.01		
3	30570	אינטל קומה 6	81007805 - 3	2,373.20	2,286.86	6,093.29	10,753.34	20.54	
			סה"כ צריכה	2,373.20	2,286.86	6,093.29	10,753.34		
4	30572	אינטל קומה 7	81007805 - 5	2,805.74	2,644.55	6,654.37	12,104.66	28.44	
			סה"כ צריכה	2,805.74	2,644.55	6,654.37	12,104.66		
5	30573	אינטל קומה 9	81007805 - 7	1,078.64	1,072.20	3,446.60	5,597.44	10.56	
			סה"כ צריכה	1,078.64	1,072.20	3,446.60	5,597.44		
6	30571	מארוול ק.8	81007805 - 4	17,152.79	16,827.39	43,303.10	77,283.29	120.06	
			סה"כ צריכה	17,152.79	16,827.39	43,303.10	77,283.29		
7	30584	מיזוג איר	70054711 - 1	16,530.13	11,868.73	25,277.20	53,676.05	172.51	
			81007765 - 2	6,067.06	4,764.61	11,190.18	22,021.84	153.98	
			81007907 - 1	854.54	867.78	2,597.43	4,319.74	14.83	
			81007907 - 2	8,386.52	5,863.04	12,524.75	26,774.31	84.10	
			81007907 - 3	588.38	527.23	1,319.86	2,435.47	16.83	
			81007907 - 4	2,275.86	2,219.13	6,706.29	11,201.28	17.20	
			81007907 - 8	21,162.98	17,713.02	46,060.10	84,936.10	191.23	
			סה"כ צריכה	55,865.47	43,823.53	105,675.80	205,364.80		
8	30586	סלברייט	81007765 - 1	-273.83	-270.47	-840.79	-1,385.09	1.93	
			81007765 - 6	5,689.23	5,253.82	13,989.65	24,932.70	36.03	
			סה"כ צריכה	5,415.41	4,983.35	13,148.86	23,547.62		
9	30588	עודכנית קומה 2	81007765 - 1	273.83	270.47	840.79	1,385.09	1.93	
			81007765 - 3	3,718.06	3,021.70	2,590.03	9,329.79	22.40	
			81007765 - 8	-897.07	-609.59	-456.67	-1,963.32	6.01	
			סה"כ צריכה	3,094.82	2,682.58	2,974.15	8,751.55		
10	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,953.08	1,789.85	3,284.39	7,027.32	13.52	
			81007805 - 2	113.87	125.06	197.52	436.46	1.36	
			81007805 - 8	6,315.13	6,211.36	14,030.74	26,557.23	47.04	
			81007907 - 5	-0.60	-96.79	-383.38	-480.77	1.13	
			סה"כ צריכה	8,381.48	8,029.48	17,129.27	33,540.24		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	3,567.38	2,456.82	2,754.29	8,778.49	16.19	
			סה"כ צריכה	3,567.38	2,456.82	2,754.29	8,778.49		
12	30587	קליקסופטוור	81007765 - 4	7,959.60	7,169.02	16,810.42	31,939.04	48.80	
			סה"כ צריכה	7,959.60	7,169.02	16,810.42	31,939.04		
			81007765 - 5	4,729.17	3,770.67	7,271.78	15,771.62	28.06	
			סה"כ צריכה	4,729.17	3,770.67	7,271.78	15,771.62		
13	30581	קלייר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	7,879.63	7,063.37	16,405.30	31,348.30	48.74	
			סה"כ צריכה	7,879.63	7,063.37	16,405.30	31,348.30		
			סה"כ צריכה	121,294.69	103,506.05	242,367.98	467,168.72		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוטי"ש					467,168.72		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 121,294.69)
■ גבע (Kwh 103,506.05)
■ שפל (Kwh 242,367.98)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	64,692.74	51,853.70	123,151.42	239,697.86	389.38	
			סה"כ צריכה	64,692.74	51,853.70	123,151.42	239,697.86		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	31,743.62	30,908.54	76,892.10	139,544.26	230.53	
			סה"כ צריכה	31,743.62	30,908.54	76,892.10	139,544.26		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	28,091.46	23,912.64	51,691.46	103,695.55	284.16	
			סה"כ צריכה	28,091.46	23,912.64	51,691.46	103,695.55		

