



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן פארק יקום הולנד

תקופת דוח: (31/08/19 - 01/08/19)


תאריך הפקה: 02/09/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	47.93	11,755.46	6,208.87	2,590.95	2,955.63	00017630 - 7	אינטל	28556	1
		11,755.46	6,208.87	2,590.95	2,955.63	סה"כ צריכה			
	19.07	9,332.32	5,239.96	2,077.27	2,015.10	00012658 - 7	הוט	28560	2
	125.80	16,258.65	3,605.27	5,308.90	7,344.48	00017630 - 6			
		25,590.97	8,845.23	7,386.17	9,359.58	סה"כ צריכה			
	100.61	29,557.80	6,792.12	9,847.15	12,918.53	00012658 - 8	חברת פז משרדים	28561	3
	149.95	70,729.25	33,241.49	16,849.46	20,638.30	00017630 - 8			
		100,287.05	40,033.61	26,696.62	33,556.82	סה"כ צריכה			
	247.68	23,639.82	4,676.73	7,483.48	11,479.62	00012658 - 2	מיזוג אויר	28559	4
	99.25	40,225.61	17,437.13	10,285.23	12,503.25	00012658 - 3			
	52.48	15,857.58	9,606.24	3,205.98	3,045.36	00012658 - 4			
	249.82	56,261.84	15,958.06	14,678.50	25,625.29	00017630 - 2			
	242.81	55,763.09	12,696.08	15,248.94	27,818.06	00017630 - 3			
	37.38	9,790.79	5,581.29	2,052.28	2,157.22	00017630 - 4			
		201,538.73	65,955.53	52,954.40	82,628.80	סה"כ צריכה			
	16.54	2,438.19	779.51	677.76	980.92	00012658 - 5	פז- קומה א	30903	5
		2,438.19	779.51	677.76	980.92	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	00012658 - 1	ציבורי	28562	6
	247.68	-23,639.82	-4,676.73	-7,483.48	-11,479.62	00012658 - 2			
	99.25	-40,225.61	-17,437.13	-10,285.23	-12,503.25	00012658 - 3			
	52.48	-15,857.58	-9,606.24	-3,205.98	-3,045.36	00012658 - 4			
	16.54	-2,438.19	-779.51	-677.76	-980.92	00012658 - 5			
	19.07	-9,332.32	-5,239.96	-2,077.27	-2,015.10	00012658 - 7			
	100.61	-29,557.80	-6,792.12	-9,847.15	-12,918.53	00012658 - 8			
	1,117.68	346,041.30	123,220.02	89,804.88	133,016.40	00017630 - 1			
	249.82	-56,261.84	-15,958.06	-14,678.50	-25,625.29	00017630 - 2			
	242.81	-55,763.09	-12,696.08	-15,248.94	-27,818.06	00017630 - 3			
	37.38	-9,790.79	-5,581.29	-2,052.28	-2,157.22	00017630 - 4			
	125.80	-16,258.65	-3,605.27	-5,308.90	-7,344.48	00017630 - 6			
	47.93	-11,755.46	-6,208.87	-2,590.95	-2,955.63	00017630 - 7			
	149.95	-70,729.25	-33,241.49	-16,849.46	-20,638.30	00017630 - 8			
		4,430.90	1,397.26	-501.02	3,534.65	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	133,016.40	89,804.88	123,220.02	346,041.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				346,041.30		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (133,016.40 Kwh)
- גבע (89,804.88 Kwh)
- שפל (123,220.02 Kwh)

