



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (31/08/19 - 01/08/19)

תאריך הפקה: 02/09/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-590.70	-80.60	-166.80	-343.30	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	1
		-2,471.50	-320.30	-912.20	-1,239.00	15112930 - 1			
	37.12	12,674.70	2,797.74	4,042.46	5,834.50	81018601 - 3			
	54.24	18,186.91	5,492.02	5,088.35	7,606.54	81018601 - 4			
	7.73	2,714.83	863.80	640.82	1,210.21	81018601 - 5			
		1,632.47	910.75	331.51	390.21	לוח שירותי בית			
		32,146.71	9,663.41	9,024.14	13,459.16	סה"כ צריכה			
		590.70	80.60	166.80	343.30	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	2
		2,471.50	320.30	912.20	1,239.00	15112930 - 1			
	95.76	34,756.99	12,883.63	8,689.54	13,183.82	81018601 - 6			
	0.24	163.13	99.60	32.06	31.48	81018601 - 7			
	0.44	303.55	185.40	59.63	58.52	81018601 - 8			
		38,285.87	13,569.54	9,860.22	14,856.12	סה"כ צריכה			
		70,432.59	23,232.95	18,884.37	28,315.27	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		70,432.59				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (28,315.27 Kwh)
- גבע (18,884.37 Kwh)
- שפל (23,232.95 Kwh)

