



דוח קוט"ש

עבור: אלקטרה

דוח מסכם עבור: המכון הגיאולוגי ירושלים

תקופת דוח: (31/08/19 - 01/08/19)

תאריך הפקה: 18/09/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34737	בניין A מינוס 1	16052027 - 1	336.60	309.20	818.00	1,463.80	0.69	
		סה"כ צריכה		336.60	309.20	818.00	1,463.80		
2	34736	בניין A מינוס 2 B21	16052026 - 1	463.50	396.40	1,092.70	1,952.60	0.44	
		סה"כ צריכה		463.50	396.40	1,092.70	1,952.60		
3	34738	בניין A קומה 0 צד מזרחי	16052028 - 1	1,931.10	1,836.70	5,342.50	9,110.30	0.65	
		סה"כ צריכה		1,931.10	1,836.70	5,342.50	9,110.30		
4	34730	בניין B BG-0-3	16052020 - 1	1,756.90	1,568.00	4,222.00	7,546.90	0.67	
		סה"כ צריכה		1,756.90	1,568.00	4,222.00	7,546.90		
5	34733	בניין B מינוס 1	16052023 - 1	814.00	671.30	405.50	1,890.80	0.56	
		סה"כ צריכה		814.00	671.30	405.50	1,890.80		
6	34734	בניין B מינוס 2	16052024 - 1	1,027.20	827.00	930.90	2,785.10	0.84	
		סה"כ צריכה		1,027.20	827.00	930.90	2,785.10		
7	34732	בניין C מינוס 1	16052022 - 1	1,491.10	1,512.40	4,423.20	7,426.70	1.13	
		סה"כ צריכה		1,491.10	1,512.40	4,423.20	7,426.70		
8	34731	בניין C מינוס 1 לוח שרתים	16052021 - 1	43.70	43.30	127.40	214.40	0.34	
		סה"כ צריכה		43.70	43.30	127.40	214.40		
9	34735	בניין C מינוס 2	16052025 - 1	392.00	389.20	1,173.30	1,954.50	0.75	
		סה"כ צריכה		392.00	389.20	1,173.30	1,954.50		
10	34711	לוח A5 בניין A	16052001 - 1	1,496.10	1,237.10	2,584.00	5,317.20	1.23	
		סה"כ צריכה		1,496.10	1,237.10	2,584.00	5,317.20		
11	34727	לוח F1 בניין C לוח שרתים	16052017 - 1	899.40	900.80	2,766.20	4,566.40	0.35	
		סה"כ צריכה		899.40	900.80	2,766.20	4,566.40		
12	34723	לוח F1 בניין A	16052013 - 1	6,967.10	5,587.50	10,710.50	23,265.10	0.89	
		סה"כ צריכה		6,967.10	5,587.50	10,710.50	23,265.10		
13	34724	לוח F1 בניין B לוח ראשי	16052014 - 1	1,458.50	1,313.50	3,270.60	6,042.60	0.86	
		סה"כ צריכה		1,458.50	1,313.50	3,270.60	6,042.60		
14	34725	לוח F1 בניין B לוח שרתים	16052015 - 1	1,112.10	1,107.30	3,382.70	5,602.10	0.40	
		סה"כ צריכה		1,112.10	1,107.30	3,382.70	5,602.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
15	34726	לוח F1 בניין C לוח ראשי	16052016 - 1	4,172.70	3,785.30	9,715.30	17,673.30		
			סה"כ צריכה	4,172.70	3,785.30	9,715.30	17,673.30		
16	34722	לוח F2 בניין A	16052012 - 1	1,714.50	1,087.80	994.30	3,796.60	0.85	
			סה"כ צריכה	1,714.50	1,087.80	994.30	3,796.60		
17	34721	לוח F2 בניין B	16052011 - 1	770.70	627.90	861.40	2,260.00	1.13	
			סה"כ צריכה	770.70	627.90	861.40	2,260.00		
18	34720	לוח F2 בניין C	16052010 - 1	1,179.70	917.60	1,764.50	3,861.80	0.92	
			סה"כ צריכה	1,179.70	917.60	1,764.50	3,861.80		
19	34717	לוח F3 בניין A	16052007 - 1	1,809.40	1,584.80	3,475.40	6,869.60	1.26	
			סה"כ צריכה	1,809.40	1,584.80	3,475.40	6,869.60		
20	34718	לוח F3 בניין B	16052008 - 1	995.30	782.80	1,542.60	3,320.70	1.42	
			סה"כ צריכה	995.30	782.80	1,542.60	3,320.70		
21	34719	לוח F3 בניין C							
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	34716	לוח F4 בניין A	16052006 - 1	1,524.30	1,300.00	3,024.60	5,848.90	0.97	
			סה"כ צריכה	1,524.30	1,300.00	3,024.60	5,848.90		
23	34715	לוח F4 בניין B	16052005 - 1	840.10	615.90	1,042.20	2,498.20	1.03	
			סה"כ צריכה	840.10	615.90	1,042.20	2,498.20		
24	34714	לוח F4 בניין C	16052004 - 1	866.10	811.50	2,103.40	3,781.00	1.25	
			סה"כ צריכה	866.10	811.50	2,103.40	3,781.00		
25	34712	לוח F5 בניין B	16052002 - 1	2,293.20	2,180.60	5,585.70	10,059.50	0.88	
			סה"כ צריכה	2,293.20	2,180.60	5,585.70	10,059.50		
26	34713	לוח F5 בניין C	16052003 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	34728	לוח G0 בניין C	16052018 - 1	540.50	512.70	1,373.90	2,427.10	0.62	
			סה"כ צריכה	540.50	512.70	1,373.90	2,427.10		
28	34729	לוח קומתי בניין BG-01	16052019 - 1	812.00	848.80	1,827.70	3,488.50	1.40	
			סה"כ צריכה	812.00	848.80	1,827.70	3,488.50		
29	34739	ראשי T1 בלתי חיוני	16052029 - 1	29,593.90	19,786.00	51,122.10	100,502.00		
			סה"כ צריכה	29,593.90	19,786.00	51,122.10	100,502.00		
30	34740	ראשי T1 חיוני	16052030 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	34742	ראשי T2 בלתי חיוני	16052032 - 1	22,415.00	19,775.60	45,801.50	87,992.10	0.67	
			סה"כ צריכה	22,415.00	19,775.60	45,801.50	87,992.10		
32	34743	ראשי T2 חיוני	16052033 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
33	34745	ראשי גנרטור							





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
34	34744	ראשי חיוני גנרטור	סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
35	34741	ראשי לוח חרום	16052031 - 1	1,023.20	1,077.00	2,256.10	4,356.30	0.81	
			סה"כ צריכה	1,023.20	1,077.00	2,256.10	4,356.30		
			סה"כ צריכה	90,739.90	73,394.00	173,740.20	337,874.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				337,874.10		
			הפרש באחוזים						

