



**דוח קוט"ש**


עבור: תפן יזמות

דוח מסכם עבור: תל חי מבנה מרכזי

תקופת דוח: (23/09/19 - 01/09/19)

תאריך הפקה: 25/09/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	88.80	29,151.60	10,917.60	4,717.60	13,516.40	81016366 - 6	מיזוג אוויר מבנה 7	33693	1
	78.00	3,468.40	6.00	14.80	3,447.60	81016366 - 7			
	1.60	290.80	19.20	16.00	255.60	81016366 - 8			
		32,910.80	10,942.80	4,748.40	17,219.60	סה"כ צריכה			
	29.40	8,168.40	2,036.40	1,062.00	5,070.00	81016366 - 4	מלונקס קומה א	33696	2
		8,168.40	2,036.40	1,062.00	5,070.00	סה"כ צריכה			
	2.30	916.20	368.20	145.50	402.50	81036671 - 2	מלונקס קומת קרקע Q2 UPS	33698	3
		916.20	368.20	145.50	402.50	סה"כ צריכה			
	43.50	23,434.20	9,588.20	3,738.80	10,107.20	81036671 - 3	מלונקס קומת קרקע Q3 UPS	33699	4
		23,434.20	9,588.20	3,738.80	10,107.20	סה"כ צריכה			
		65,429.60	22,935.60	9,694.70	32,799.30	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		65,429.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (Kwh 32,799.30)  
■ גבע (Kwh 9,694.70)  
■ שפל (Kwh 22,935.60)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	212.00	67,036.00	23,624.00	9,912.00	33,500.00	81016366 - 1	מפסק ראשי Q0	33694	1
		67,036.00	23,624.00	9,912.00	33,500.00	סה"כ צריכה			

