

דוח קוט"ש


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (16/09/19 - 14/08/19)

תאריך הפקה: 25/09/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 33457 | יט"א א"צ | 00022150 - 4 | 831.78 | 499.35 | 1,082.55 | 2,413.68 | 22.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 831.78 | 499.35 | 1,082.55 | 2,413.68 | | |
| 2 | 33460 | לוח מעליות 2,3,4 | 00022150 - 7 | 1,861.53 | 889.16 | 1,031.62 | 3,782.30 | 17.73 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,861.53 | 889.16 | 1,031.62 | 3,782.30 | | |
| 3 | 33459 | לוח מעלית משא (מעלית מס 1) | 00022150 - 6 | 847.42 | 299.68 | 263.27 | 1,410.36 | 9.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 847.42 | 299.68 | 263.27 | 1,410.36 | | |
| 4 | 33458 | צ'ילרים 3,4 | 00022150 - 5 | 30,105.67 | 11,451.15 | 9,588.62 | 51,145.44 | 355.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30,105.67 | 11,451.15 | 9,588.62 | 51,145.44 | | |
| 5 | 33461 | ציבורי | 00022150 - 1 | 76,749.36 | 34,266.36 | 42,500.40 | 153,516.12 | 790.48 | |
| | | | 00022150 - 2 | -805.88 | -158.55 | -244.18 | -1,208.61 | 60.26 | |
| | | | 00022150 - 3 | -34,487.18 | -17,272.71 | -22,451.29 | -74,211.18 | 299.15 | |
| | | | 00022150 - 4 | -831.78 | -499.35 | -1,082.55 | -2,413.68 | 22.09 | |
| | | | 00022150 - 5 | -30,105.67 | -11,451.15 | -9,588.62 | -51,145.44 | 355.63 | |
| | | | 00022150 - 6 | -847.42 | -299.68 | -263.27 | -1,410.36 | 9.55 | |
| | | | 00022150 - 7 | -1,861.53 | -889.16 | -1,031.62 | -3,782.30 | 17.73 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,809.92 | 3,695.77 | 7,838.86 | 19,344.55 | | |
| 6 | 33455 | צילר 1 | 00022150 - 2 | 805.88 | 158.55 | 244.18 | 1,208.61 | 60.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 805.88 | 158.55 | 244.18 | 1,208.61 | | |
| 7 | 33456 | צילר 2 | 00022150 - 3 | 34,487.18 | 17,272.71 | 22,451.29 | 74,211.18 | 299.15 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34,487.18 | 17,272.71 | 22,451.29 | 74,211.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 76,749.36 | 34,266.36 | 42,500.40 | 153,516.12 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | 77,820.00 | 35,760.00 | 44,320.00 | 157,900.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | -1,070.64 | -1,493.64 | -1,819.60 | -4,383.88 | | |
| | | | הפרש באחוזים | -1.38% | -4.18% | -4.11% | -2.78% | | |



- פיסגה (Kwh 76,749.36)
- גבע (Kwh 34,266.36)
- שפל (Kwh 42,500.40)

