

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: מתחם סנטר הוד השרון

תקופת דוח: (19/09/19 - 30/08/19)

תאריך הפקה: 25/09/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	916.80	251.10	861.40	2,029.30	9.92	
			סה"כ צריכה	916.80	251.10	861.40	2,029.30		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	5,832.60	869.60	2,560.60	9,262.80		
			סה"כ צריכה	5,832.60	869.60	2,560.60	9,262.80		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	23,412.40	2,669.10	1,876.60	27,958.10		
			סה"כ צריכה	23,412.40	2,669.10	1,876.60	27,958.10		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	6,940.20	328.40	579.30	7,847.90		
			סה"כ צריכה	6,940.20	328.40	579.30	7,847.90		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	34.80	0.00	0.05	34.85	0.42	
			אוויר צח	5.66	0.00	0.04	5.70		
			סה"כ צריכה	40.46	0.00	0.08	40.55		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	10.96	0.00	0.00	10.96	0.15	
			אוויר צח	1.78	0.00	0.00	1.78		
			סה"כ צריכה	12.74	0.00	0.00	12.74		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	16.53	0.11	0.00	16.64	0.26	
			אוויר צח	2.69	0.07	0.00	2.76		
			סה"כ צריכה	19.22	0.18	0.00	19.40		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	196.00	0.00	2.00	198.00	29.24	
			אוויר צח	31.88	0.00	1.53	33.41		
			סה"כ צריכה	227.88	0.00	3.53	231.41		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	31.50	7.38	61.81	100.69	0.92	
			אוויר צח	5.12	4.46	47.22	56.81		
			סה"כ צריכה	36.63	11.84	109.03	157.50		
9	18600	קומה 1 משרד 24 משה חברוני	16048031 - 4	24.62	2.59	2.50	29.71	0.82	
			אוויר צח	4.01	1.57	1.91	7.48		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.63	4.16	4.40	37.19		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	72.96	0.00	5.18	78.14	0.49	
		אוויר צח		11.87	0.00	3.96	15.83		
		סה"כ צריכה		84.83	0.00	9.14	93.97		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	30.24	0.00	0.00	30.24	0.41	
		אוויר צח		4.92	0.00	0.00	4.92		
		סה"כ צריכה		35.16	0.00	0.00	35.16		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	22.91	0.00	0.00	22.91	0.31	
		אוויר צח		3.73	0.00	0.00	3.73		
		סה"כ צריכה		26.64	0.00	0.00	26.64		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	5.36	1.71	6.03	13.10	0.16	
		אוויר צח		0.87	1.04	4.61	6.52		
		סה"כ צריכה		6.23	2.75	10.64	19.62		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	40.48	0.02	0.02	40.51	10.49	
		אוויר צח		6.58	0.010	0.01	6.61		
		סה"כ צריכה		47.06	0.03	0.03	47.12		
15	26153	קומה 1 משרד 6 מגיקפלקס	15129231 - 13	45.87	0.14	0.13	46.14	0.83	
		אוויר צח		7.46	0.09	0.10	7.65		
		סה"כ צריכה		53.33	0.23	0.23	53.79		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	11.58	1.66	4.14	17.39	0.81	
		אוויר צח		1.88	1.01	3.17	6.06		
		סה"כ צריכה		13.47	2.67	7.31	23.45		
17	22630	קומה 1 משרד 8 לוקייטן	16048031 - 1	0.05	0.03	0.05	0.13	0.0002	
		אוויר צח		0.008	0.02	0.04	0.06		
		סה"כ צריכה		0.06	0.05	0.08	0.19		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	7.22	1.66	0.45	9.33	0.45	
		אוויר צח		1.17	1.01	0.34	2.52		
		סה"כ צריכה		8.39	2.67	0.79	11.85		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקוויטק	15129231 - 8	72.75	0.78	5.86	79.39	0.95	
			15129231 - 9	18.00	4.70	8.72	31.42	0.28	
			15129231 - 14	52.26	0.22	4.38	56.86	0.85	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	23.26	3.46	14.49	41.21		
			סה"כ צריכה	166.27	9.17	33.45	208.89		
20	22508	קומה 2 משרד 6A פיקסל אם	16226525 - 8	13.15	5.20	29.80	48.15	0.56	
			אוויר צח	2.14	3.15	22.77	28.05		
			סה"כ צריכה	15.29	8.35	52.57	76.20		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	81.05	7.30	6.75	95.10	2.88	
			אוויר צח	13.18	4.42	5.16	22.76		
			סה"כ צריכה	94.23	11.72	11.91	117.86		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אמטיסט	16226525 - 10	37.20	1.05	1.10	39.35	0.63	
			אוויר צח	6.05	0.64	0.84	7.53		
			סה"כ צריכה	43.25	1.69	1.94	46.88		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	26.98	1.10	4.54	32.62	0.46	
			אוויר צח	4.39	0.67	3.47	8.52		
			סה"כ צריכה	31.37	1.77	8.01	41.14		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חנית ברקו	16226525 - 7	25.30	2.90	1.45	29.65	0.72	
			אוויר צח	4.12	1.76	1.11	6.98		
			סה"כ צריכה	29.42	4.66	2.56	36.63		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סיפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	63.58	0.38	0.04	64.00	1.02	
			אוויר צח	10.34	0.23	0.03	10.60		
			סה"כ צריכה	73.92	0.61	0.07	74.60		
28	28784	קומה 2 משרד 7 שיא יזמות	16226525 - 2	435.95	7.60	3.40	446.95	4.40	
			אוויר צח	70.92	4.60	2.60	78.11		
			סה"כ צריכה	506.87	12.20	6.00	525.06		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	39.60	0.12	0.74	40.46	0.62	
			אוויר צח	6.44	0.07	0.57	7.08		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	46.04	0.19	1.31	47.54		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	12 - 16226554	10.66	0.00	0.00	10.66	0.26	
			אוויר צח	1.73	0.00	0.00	1.73		
			סה"כ צריכה	12.39	0.00	0.00	12.39		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	13 - 16226554	122.60	2.16	4.08	128.84	2.22	
			אוויר צח	19.94	1.31	3.12	24.37		
			סה"כ צריכה	142.54	3.47	7.20	153.21		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	7 - 16226554	57.75	8.40	19.40	85.55	1.08	
			אוויר צח	9.39	5.08	14.82	29.30		
			סה"כ צריכה	67.14	13.48	34.22	114.85		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	1 - 16226554	0.92	0.00	0.00	0.92	0.35	
			אוויר צח	0.15	0.00	0.00	0.15		
			סה"כ צריכה	1.07	0.00	0.00	1.07		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	2 - 16226554	49.00	3.00	0.54	52.54	0.87	
			אוויר צח	7.97	1.82	0.41	10.20		
			סה"כ צריכה	56.97	4.82	0.95	62.74		
35	22493	קומה 3 משרד 4 ליאור נ.ט השקעות	3 - 16226554	53.40	4.95	0.00	58.35	0.73	
			אוויר צח	8.69	3.00	0.00	11.68		
			סה"כ צריכה	62.09	7.95	0.00	70.03		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	4 - 16226554	51.60	0.00	0.05	51.65	0.45	
			אוויר צח	8.39	0.00	0.04	8.43		
			סה"כ צריכה	59.99	0.00	0.09	60.08		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	5 - 16226554	70.80	6.60	6.30	83.70	0.85	
			אוויר צח	11.52	3.99	4.81	20.33		
			סה"כ צריכה	82.32	10.59	11.11	104.03		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	8 - 16226554	28.50	2.70	5.90	37.10	0.43	
			אוויר צח	4.64	1.63	4.51	10.78		
			סה"כ צריכה	33.14	4.33	10.41	47.88		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	10 - 16226554	27.20	0.24	0.96	28.40	0.50	
			אוויר צח	4.42	0.15	0.73	5.30		
			סה"כ צריכה	31.62	0.39	1.69	33.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	30.65	1.50	1.55	33.70	0.98	
		אוויר צח		4.99	0.91	1.18	7.08		
		סה"כ צריכה		35.64	2.41	2.73	40.78		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	14.34	0.24	0.54	15.12	0.18	
		אוויר צח		2.33	0.15	0.41	2.89		
		סה"כ צריכה		16.67	0.39	0.95	18.01		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	416.00	0.00	0.00	416.00	4.49	
		אוויר צח		67.67	0.00	0.00	67.67		
		סה"כ צריכה		483.67	0.00	0.00	483.67		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	24.50	0.00	0.00	24.50	0.34	
		אוויר צח		3.99	0.00	0.00	3.99		
		סה"כ צריכה		28.49	0.00	0.00	28.49		
44	31395	קומה 4 משרד 10 ירין משעלי	15114152 - 7	54.66	2.46	7.08	64.20	1.96	
		אוויר צח		8.89	1.49	5.41	15.79		
		סה"כ צריכה		63.55	3.95	12.49	79.99		
45	26154	קומה 4 משרד 11 אוסטולידה	15114152 - 12	12.74	1.46	1.44	15.64	0.77	
		אוויר צח		2.07	0.88	1.10	4.06		
		סה"כ צריכה		14.81	2.34	2.54	19.70		
46	27293	קומה 4 משרד 3 CIS	15114152 - 3	32.08	0.82	3.70	36.60	0.50	
		אוויר צח		5.22	0.50	2.83	8.54		
		סה"כ צריכה		37.30	1.32	6.53	45.14		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	31.75	0.00	0.00	31.75	0.76	
		אוויר צח		5.16	0.00	0.00	5.16		
		סה"כ צריכה		36.91	0.00	0.00	36.91		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	14.95	0.00	0.00	14.95	0.25	
		אוויר צח		2.43	0.00	0.00	2.43		
		סה"כ צריכה		17.38	0.00	0.00	17.38		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	86.45	0.00	0.00	86.45	0.74	
		אוויר צח		14.06	0.00	0.00	14.06		
		סה"כ צריכה		100.51	0.00	0.00	100.51		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	27.05	1.80	0.05	28.90	0.42	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	4.40	1.09	0.04	5.53		
			סה"כ צריכה	31.45	2.89	0.09	34.43		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	55.15	1.15	3.35	59.65	0.54	
			אוור צח	8.97	0.70	2.56	12.23		
			סה"כ צריכה	64.12	1.85	5.91	71.88		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	11.18	0.00	0.00	11.18	0.38	
			אוור צח	1.82	0.00	0.00	1.82		
			סה"כ צריכה	13.00	0.00	0.00	13.00		
53	27902	קומה 5 משרד 11 הולידיי וילג' טורס	15129232 - 6	13.12	0.64	0.42	14.18	0.33	
			אוור צח	2.13	0.39	0.32	2.84		
			סה"כ צריכה	15.25	1.03	0.74	17.02		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	6.20	0.00	0.00	6.20	0.17	
			אוור צח	1.01	0.00	0.00	1.01		
			סה"כ צריכה	7.21	0.00	0.00	7.21		
55	18621	קומה 5 משרד 2 ספארקס	15129232 - 1	147.75	0.00	0.00	147.75	1.42	
			אוור צח	24.03	0.00	0.00	24.03		
			סה"כ צריכה	171.78	0.00	0.00	171.78		
56	27288	קומה 5 משרד 3 אבגריין	15129232 - 8	63.32	7.60	3.84	74.76	2.11	
			אוור צח	10.30	4.60	2.93	17.83		
			סה"כ צריכה	73.62	12.20	6.77	92.59		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	43.45	8.00	31.00	82.45	2.82	
			אוור צח	7.07	4.84	23.68	35.59		
			סה"כ צריכה	50.52	12.84	54.68	118.04		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	41.04	0.00	0.00	41.04	0.81	
			אוור צח	6.68	0.00	0.00	6.68		
			סה"כ צריכה	47.72	0.00	0.00	47.72		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	66.90	1.30	0.45	68.65	1.88	
			אוור צח	10.88	0.79	0.34	12.01		
			סה"כ צריכה	77.78	2.09	0.79	80.66		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלוי	15129232 - 2	49.90	0.00	0.00	49.90	0.70	
			אוור צח	8.12	0.00	0.00	8.12		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	58.02	0.00	0.00	58.02		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	59.32	0.20	0.00	59.52	0.60	
		אוויר צח		9.65	0.12	0.00	9.77		
			סה"כ צריכה	68.97	0.32	0.00	69.29		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	29.10	6.30	29.90	65.30	1.36	
		אוויר צח		4.73	3.81	22.84	31.39		
			סה"כ צריכה	33.83	10.11	52.74	96.69		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	255.70	21.40	77.05	354.15	2.86	
		אוויר צח		41.60	12.95	58.87	113.41		
			סה"כ צריכה	297.30	34.35	135.92	467.56		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	41.34	2.10	7.20	50.64	0.71	
		אוויר צח		6.72	1.27	5.50	13.50		
			סה"כ צריכה	48.06	3.37	12.70	64.14		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	36.38	0.00	0.00	36.38	0.39	
		אוויר צח		5.92	0.00	0.00	5.92		
			סה"כ צריכה	42.30	0.00	0.00	42.30		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	45.22	1.98	3.62	50.82	0.57	
		אוויר צח		7.36	1.20	2.77	11.32		
			סה"כ צריכה	52.58	3.18	6.39	62.14		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	59.40	4.68	12.94	77.02	2.33	
		אוויר צח		9.66	2.83	9.89	22.38		
			סה"כ צריכה	69.06	7.51	22.83	99.40		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נ.ל בונים בע"מ	15113416 - 9	18.38	0.00	0.00	18.38	0.39	
		אוויר צח		2.99	0.00	0.00	2.99		
			סה"כ צריכה	21.37	0.00	0.00	21.37		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	75.04	17.24	69.96	162.24	0.76	
		אוויר צח		12.21	10.44	53.45	76.09		
			סה"כ צריכה	87.25	27.68	123.41	238.33		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	102.56	13.02	38.70	154.28	1.36	
		אוויר צח		16.68	7.88	29.57	54.13		
			סה"כ צריכה	119.24	20.90	68.27	208.41		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	24.58	0.06	0.14	24.78	0.37	
		אוויר צח		4.00	0.04	0.11	4.14		
		סה"כ צריכה		28.58	0.10	0.25	28.92		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	19.68	0.00	0.00	19.68	0.29	
		אוויר צח		3.20	0.00	0.00	3.20		
		סה"כ צריכה		22.88	0.00	0.00	22.88		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	33.42	0.10	0.10	33.62	0.66	
		אוויר צח		5.44	0.06	0.08	5.57		
		סה"כ צריכה		38.86	0.16	0.18	39.19		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	29.76	0.72	0.68	31.16	2.73	
		אוויר צח		4.84	0.44	0.52	5.80		
		סה"כ צריכה		34.60	1.16	1.20	36.96		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	98.55	6.30	4.00	108.85	1.52	
		אוויר צח		16.03	3.81	3.06	22.90		
		סה"כ צריכה		114.58	10.11	7.06	131.75		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	29.44	0.62	0.48	30.54	0.63	
		אוויר צח		4.79	0.38	0.37	5.53		
		סה"כ צריכה		34.23	1.00	0.85	36.07		
77	27294	קומה 6 משרד 9 סוכנות ביטוח מור	16045522 - 3	49.36	0.00	1.58	50.94	2.19	
		אוויר צח		8.03	0.00	1.21	9.24		
		סה"כ צריכה		57.39	0.00	2.79	60.18		
78	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	13.00	0.00	0.00	13.00	0.25	
		אוויר צח		2.11	0.00	0.00	2.11		
		סה"כ צריכה		15.11	0.00	0.00	15.11		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	46.74	0.00	0.00	46.74	0.76	
		אוויר צח		7.60	0.00	0.00	7.60		
		סה"כ צריכה		54.34	0.00	0.00	54.34		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	26.68	0.32	0.06	27.06	0.66	
		אוויר צח		4.34	0.19	0.05	4.58		
		סה"כ צריכה		31.02	0.51	0.11	31.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	103.40	0.00	0.20	103.60	1.16	
		אוויר צח		16.82	0.00	0.15	16.97		
		סה"כ צריכה		120.22	0.00	0.35	120.57		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	350.65	18.30	17.15	386.10	3.92	
		אוויר צח		57.04	11.08	13.10	81.22		
		סה"כ צריכה		407.69	29.38	30.25	467.32		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	361.90	1.00	0.00	362.90	3.03	
		אוויר צח		58.87	0.61	0.00	59.48		
		סה"כ צריכה		420.77	1.61	0.00	422.38		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	674.80	226.10	630.70	1,531.60	7.48	
		אוויר צח		109.77	136.86	481.85	728.48		
		סה"כ צריכה		784.57	362.96	1,112.55	2,260.08		
		סה"כ צריכה		42,832.10	4,544.75	7,017.30	54,394.15		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					54,394.15		
		הפרש באחוזים							



- פסגה (Kwh 42,832.10)
- גבע (Kwh 4,544.75)
- שפל (Kwh 7,017.30)

