



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דרבן בר און

תקופת דוח: (30/09/19 - 01/09/19)

תאריך הפקה: 01/10/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	368.00	58,248.00	2,908.00	11,312.00	44,028.00	81022132 - 1	ONE מרכז עיצוב	31037	1
	10.40	4,163.20	1,598.70	723.10	1,841.40	81034385 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034385 - 3			
	38.70	9,993.90	3,555.60	1,719.60	4,718.70	81034385 - 4			
		72,405.10	8,062.30	13,754.70	50,588.10	סה"כ צריכה			
	112.00	38,028.00	14,284.00	7,014.00	16,730.00	81034385 - 5	חניון מרכז בר און	31038	2
		38,028.00	14,284.00	7,014.00	16,730.00	סה"כ צריכה			
	144.00	57,076.00	21,384.00	10,296.00	25,396.00	81034385 - 1	מרכז בר און ציבורי	31035	3
	10.40	-4,163.20	-1,598.70	-723.10	-1,841.40	81034385 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81034385 - 3			
	38.70	-9,993.90	-3,555.60	-1,719.60	-4,718.70	81034385 - 4			
	112.00	-38,028.00	-14,284.00	-7,014.00	-16,730.00	81034385 - 5			
		4,890.90	1,945.70	839.30	2,105.90	סה"כ צריכה			
		115,324.00	24,292.00	21,608.00	69,424.00	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		115,324.00				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (69,424.00 Kwh)
- גבע (21,608.00 Kwh)
- שפל (24,292.00 Kwh)

