



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ


דוח מסכם עבור: דרבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/09/19 - 30/09/19)

תאריך הפקה: 01/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	1,147.81	376.03	317.52	1,841.36	9.13	
		סה"כ צריכה		1,147.81	376.03	317.52	1,841.36		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00018350 - 7	12,300.39	2,578.03	3,286.47	18,164.89	64.30	
		סה"כ צריכה		12,300.39	2,578.03	3,286.47	18,164.89		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	235.11	43.69	30.39	309.19	3.63	
		סה"כ צריכה		235.11	43.69	30.39	309.19		
4	29776	הספקה מרכזית - עידן (מבנה 4 אגף מערב)	00018350 - 3	1,508.89	23.69	62.28	1,594.87	11.14	
		סה"כ צריכה		1,508.89	23.69	62.28	1,594.87		
5	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	171.35	40.40	59.20	270.95	2.84	
		סה"כ צריכה		171.35	40.40	59.20	270.95		
6	29778	מזנון תעשייה (מבנה 4 אגף מזרחי)	00018350 - 5	3,183.23	360.94	699.29	4,243.47	18.21	
		סה"כ צריכה		3,183.23	360.94	699.29	4,243.47		
7	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	9.67	2.75	5.02	17.44	0.68	
		סה"כ צריכה		9.67	2.75	5.02	17.44		
8	29781	סופרשוק יוחננוף (מבנה 6)	00024696 - 1	76,469.35	30,279.50	49,898.76	156,647.62	342.53	
		סה"כ צריכה		76,469.35	30,279.50	49,898.76	156,647.62		
9	29777	סופרשוק יוחננוף (שילוט ותאורה)	00018350 - 4	149.95	265.58	1,118.79	1,534.31	4.39	
		סה"כ צריכה		149.95	265.58	1,118.79	1,534.31		
		סה"כ צריכה		95,175.77	33,970.61	55,477.72	184,624.10		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					184,624.10		
		הפרש באחוזים							





■ פסגה (Kwh 95,175.77)
■ גבע (Kwh 33,970.61)
■ שפל (Kwh 55,477.72)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	00018350 - 8	18,931.97	3,738.67	5,629.10	28,299.74	101.14	
		סה"כ צריכה		18,931.97	3,738.67	5,629.10	28,299.74		

