



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: דרבן פארק יקום הולנד

תקופת דוח: (01/09/19 - 30/09/19)


תאריך הפקה: 01/10/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר                           | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh   | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 28556     | אינטל<br>תאריך יציאה:<br>03/09/19 | 00017630 - 7      | 15.88      | 0.01      | 0.07       | 15.96             | 13.38     |           |
|    |           |                                   | סה"כ צריכה        | 15.88      | 0.01      | 0.07       | 15.96             |           |           |
| 2  | 28560     | הוט                               | 00012658 - 7      | 3,711.74   | 1,435.91  | 3,424.71   | 8,572.36          | 18.97     |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 6      | 11,478.77  | 968.15    | 2,254.80   | 14,701.73         | 120.10    |           |
|    |           |                                   | סה"כ צריכה        | 15,190.52  | 2,404.06  | 5,679.51   | 23,274.09         |           |           |
| 3  | 28561     | חברת פז משרדים                    | 00012658 - 8      | 22,167.36  | 1,819.20  | 3,826.87   | 27,813.43         | 105.84    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 8      | 34,992.53  | 8,634.34  | 20,748.05  | 64,374.91         | 151.68    |           |
|    |           |                                   | סה"כ צריכה        | 57,159.89  | 10,453.54 | 24,574.92  | 92,188.34         |           |           |
| 4  | 28559     | מיזוג אויר                        | 00012658 - 2      | 22,028.56  | 3,466.65  | 3,198.10   | 28,693.32         | 124.22    |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 3      | 22,735.05  | 5,943.55  | 11,904.12  | 40,582.72         | 99.18     |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 4      | 4,397.27   | 2,392.06  | 5,484.34   | 12,273.67         | 47.54     |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 2      | 31,353.68  | 4,828.54  | 6,766.31   | 42,948.53         | 229.75    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 3      | 34,285.48  | 2,457.38  | 5,175.28   | 41,918.14         | 245.40    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 4      | 4,656.63   | 1,647.63  | 3,983.42   | 10,287.68         | 45.73     |           |
|    |           |                                   | סה"כ צריכה        | 119,456.67 | 20,735.81 | 36,511.58  | 176,704.05        |           |           |
| 5  | 30903     | פז- קומה א                        | 00012658 - 5      | 758.24     | 226.88    | 558.49     | 1,543.60          | 7.70      |           |
|    |           |                                   | סה"כ צריכה        | 758.24     | 226.88    | 558.49     | 1,543.60          |           |           |
| 6  | 28562     | ציבורי                            | 00012658 - 1      | 0.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00              |           |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 2      | -22,028.56 | -3,466.65 | -3,198.10  | -28,693.32        | 124.22    |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 3      | -22,735.05 | -5,943.55 | -11,904.12 | -40,582.72        | 99.18     |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 4      | -4,397.27  | -2,392.06 | -5,484.34  | -12,273.67        | 47.54     |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 5      | -758.24    | -226.88   | -558.49    | -1,543.60         | 7.70      |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 7      | -3,711.74  | -1,435.91 | -3,424.71  | -8,572.36         | 18.97     |           |
|    |           |                                   | 00012658 - 8      | -22,167.36 | -1,819.20 | -3,826.87  | -27,813.43        | 105.84    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 1      | 196,167.24 | 34,185.06 | 67,982.10  | 298,334.40        | 1,117.68  |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 2      | -31,353.68 | -4,828.54 | -6,766.31  | -42,948.53        | 229.75    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 3      | -34,285.48 | -2,457.38 | -5,175.28  | -41,918.14        | 245.40    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 4      | -4,656.63  | -1,647.63 | -3,983.42  | -10,287.68        | 45.73     |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 6      | -11,478.77 | -968.15   | -2,254.80  | -14,701.73        | 120.10    |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 7      | -98.36     | -0.32     | -0.87      | -99.54            | 41.08     |           |
|    |           |                                   | 00017630 - 8      | -34,992.53 | -8,634.34 | -20,748.05 | -64,374.91        | 151.68    |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh   | גבע Kwh   | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
|    |           |         | סה"כ צריכה        | 3,503.57   | 364.46    | 656.74    | 4,524.77          |           |           |
|    |           |         | סה"כ צריכה        | 196,084.76 | 34,184.76 | 67,981.30 | 298,250.82        |           |           |
|    |           |         | חשבון חברת חשמל   |            |           |           | 0.00              |           |           |
|    |           |         | הפרש בקוט"ש       |            |           |           | 298,250.82        |           |           |
|    |           |         | הפרש באחוזים      |            |           |           |                   |           |           |



- פסגה (196,084.76 Kwh)
- גבע (34,184.76 Kwh)
- שפל (67,981.30 Kwh)

