



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשיה פ-


דוח מסכם עבור: מבנה תעשיה מעלות

תקופת דוח: (01/09/19 - 30/09/19)

תאריך הפקה: 01/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11782	אזור חדר אוכל LT (1 אזור)	00025485 - 2	1,535.74	238.49	200.66	1,974.89	13.13	
			00025485 - 5	2,767.27	562.97	216.21	3,546.45	13.59	
			סה"כ צריכה	4,303.00	801.47	416.87	5,521.34		
2	11783	אזור קיפופים (אזור) LT (2)	00025485 - 3	1,419.35	170.37	188.69	1,778.41	18.92	
			00025485 - 6	3,781.85	891.52	1,282.29	5,955.66	22.12	
			סה"כ צריכה	5,201.20	1,061.89	1,470.98	7,734.08		
3	30927	מכללת עתיד	70034434 - 1	451.08	94.36	182.31	727.75	0.80	
			81013142 - 1	1,485.29	53.42	113.27	1,651.98	8.92	
			81013142 - 3	637.24	200.17	433.05	1,270.45	2.93	
			סה"כ צריכה	2,573.60	347.95	728.64	3,650.19		
4	30922	מפעל LT	70034417 - 1	21,746.63	2,792.17	3,484.25	28,023.05	182.27	
			סה"כ צריכה	21,746.63	2,792.17	3,484.25	28,023.05		
5	30925	מקס סטוק מעלות	81013142 - 2	3,076.60	412.52	135.03	3,624.16	12.81	
			סה"כ צריכה	3,076.60	412.52	135.03	3,624.16		
6	11784	עטיפית	00025485 - 1	10,863.20	1,790.84	5,986.39	18,640.43	56.94	
			00025485 - 4	-0.83	-0.28	-0.32	-1.43	0.20	
			סה"כ צריכה	10,862.37	1,790.56	5,986.07	18,639.00		
7	31039	עטיפית	81026429 - 1	32,488.49	5,133.07	16,860.87	54,482.43	170.69	
			סה"כ צריכה	32,488.49	5,133.07	16,860.87	54,482.43		
			סה"כ צריכה	80,251.90	12,339.63	29,082.71	121,674.24		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				121,674.24		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 80,251.90)
- גבע (Kwh 12,339.63)
- שפל (Kwh 29,082.71)

