



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: שמי בר המרכבה חולון

תקופת דוח: (30/09/19 - 01/09/19)

תאריך הפקה: 01/10/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	32.80	3,388.80	623.20	198.40	2,567.20	16193884 - 2	אוטובוסים	30891	1
		3,388.80	623.20	198.40	2,567.20	סה"כ צריכה			
	28.89	6,546.00	1,120.00	826.40	4,599.60	16193884 - 4	כנען סנטר	30893	2
		6,546.00	1,120.00	826.40	4,599.60	סה"כ צריכה			
	34.56	7,048.80	1,325.20	802.80	4,920.80	16193884 - 3	קל אוטו	30892	3
		7,048.80	1,325.20	802.80	4,920.80	סה"כ צריכה			
		16,983.60	3,068.40	1,827.60	12,087.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		16,983.60				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (12,087.60 Kwh)
- גבע (1,827.60 Kwh)
- שפל (3,068.40 Kwh)

