



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: ראש פינה - צחר

תקופת דוח: (01/09/19 - 30/09/19)

תאריך הפקה: 05/10/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	2.32	155.01	88.77	27.75	38.49	00018055 - 1	בית אריזה תפוזים	20172	1
		7,496.05	1,104.50	1,394.10	4,997.45	15140009 - 1			
	35.20	3,761.60	2,832.00	497.60	432.00	81011725 - 2			
		11,412.66	4,025.27	1,919.45	5,467.94	סה"כ צריכה			
	9.20	1,781.20	293.40	165.80	1,322.00	81011725 - 1	היי סיין	20173	2
		81.20	35.20	14.40	31.60	81011725 - 3			
	70.40	19,448.00	1,947.20	1,620.80	15,880.00	81011725 - 5			
		21,310.40	2,275.80	1,801.00	17,233.60	סה"כ צריכה			
	23.84	6,240.52	1,798.41	819.17	3,622.95	00024933 - 1	משרד החקלאות -אגף נכסים	20165	3
		6,240.52	1,798.41	819.17	3,622.95	סה"כ צריכה			
		38,963.58	8,099.48	4,539.62	26,324.49	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		38,963.58				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (26,324.49 Kwh)
- גבע (4,539.62 Kwh)
- שפל (8,099.48 Kwh)

