



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: מתחם סנטר הוד השרון

תקופת דוח: (25/09/19 - 27/08/19)

תאריך הפקה: 05/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,263.60	434.70	1,207.90	2,906.20	10.04	
			סה"כ צריכה	1,263.60	434.70	1,207.90	2,906.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	8,310.80	2,986.80	3,386.40	14,684.00		
			סה"כ צריכה	8,310.80	2,986.80	3,386.40	14,684.00		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	27,461.90	3,522.80	2,518.70	33,503.40		
			סה"כ צריכה	27,461.90	3,522.80	2,518.70	33,503.40		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	15,531.60	1,514.60	877.30	17,923.50		
			סה"כ צריכה	15,531.60	1,514.60	877.30	17,923.50		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	50.32	1.60	0.05	51.97	0.84	
			אוויר צח	7.99	0.70	0.04	8.73		
			סה"כ צריכה	58.31	2.30	0.08	60.70		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	15.60	0.19	0.00	15.79	0.30	
			אוויר צח	2.48	0.08	0.00	2.56		
			סה"כ צריכה	18.08	0.28	0.00	18.35		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	21.09	0.32	0.00	21.41	0.39	
			אוויר צח	3.35	0.14	0.00	3.49		
			סה"כ צריכה	24.44	0.46	0.00	24.90		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	282.00	16.00	4.00	302.00	56.24	
			אוויר צח	44.80	7.02	3.08	54.90		
			סה"כ צריכה	326.80	23.02	7.08	356.90		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	39.71	12.77	87.39	139.87	0.92	
			אוויר צח	6.31	5.60	67.30	79.22		
			סה"כ צריכה	46.02	18.37	154.70	219.09		
9	18600	קומה 1 משרד 24 משה חברוני	16048031 - 4	34.24	6.45	5.26	45.95	0.90	
			אוויר צח	5.44	2.83	4.05	12.32		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	39.68	9.28	9.32	58.28		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	104.43	4.48	10.53	119.44	0.99	
			אוויר צח	16.59	1.97	8.11	26.66		
			סה"כ צריכה	121.02	6.45	18.64	146.10		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	41.94	0.72	0.00	42.66	0.82	
			אוויר צח	6.66	0.32	0.00	6.98		
			סה"כ צריכה	48.60	1.04	0.00	49.63		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	31.89	2.13	0.40	34.42	0.62	
			אוויר צח	5.07	0.93	0.31	6.31		
			סה"כ צריכה	36.95	3.06	0.71	40.72		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	7.30	3.09	8.46	18.85	0.59	
			אוויר צח	1.16	1.36	6.52	9.03		
			סה"כ צריכה	8.46	4.44	14.98	27.88		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	67.14	0.02	0.02	67.17	11.85	
			אוויר צח	10.67	0.007	0.01	10.68		
			סה"כ צריכה	77.80	0.02	0.03	77.85		
15	26153	קומה 1 משרד 6 מגיקפלקס	15129231 - 13	67.41	1.06	0.13	68.59	0.86	
			אוויר צח	10.71	0.46	0.10	11.27		
			סה"כ צריכה	78.12	1.52	0.23	79.86		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	19.74	3.10	5.23	28.08	1.57	
			אוויר צח	3.14	1.36	4.03	8.53		
			סה"כ צריכה	22.88	4.47	9.26	36.61		
17	22630	קומה 1 משרד 8 לוקייטן	16048031 - 1	0.05	0.03	0.06	0.14	0.0005	
			אוויר צח	0.008	0.01	0.05	0.07		
			סה"כ צריכה	0.06	0.05	0.11	0.21		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	7.42	2.99	0.45	10.86	0.51	
			אוויר צח	1.18	1.31	0.35	2.84		
			סה"כ צריכה	8.60	4.31	0.79	13.70		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	97.79	6.03	9.57	113.39	0.96	
			15129231 - 9	29.30	7.04	11.01	47.34	0.77	
			15129231 - 14	74.61	3.60	7.34	85.55	0.85	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	32.04	7.32	21.50	60.86		
			סה"כ צריכה	233.74	23.99	49.42	307.15		
20	22508	קומה 2 משרד 6A פיקסל אם	16226525 - 8	16.65	8.70	36.95	62.30	0.56	
			אוויר צח	2.64	3.82	28.46	34.92		
			סה"כ צריכה	19.29	12.52	65.41	97.22		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	114.55	15.90	7.20	137.65	3.00	
			אוויר צח	18.20	6.98	5.55	30.72		
			סה"כ צריכה	132.75	22.88	12.75	168.37		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אמטיסט	16226525 - 10	48.60	2.30	2.95	53.85	0.92	
			אוויר צח	7.72	1.01	2.27	11.00		
			סה"כ צריכה	56.32	3.31	5.22	64.85		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	39.38	2.30	5.68	47.36	0.87	
			אוויר צח	6.26	1.01	4.37	11.64		
			סה"כ צריכה	45.64	3.31	10.05	59.00		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חנית ברקו	16226525 - 7	27.95	4.50	1.45	33.90	0.77	
			אוויר צח	4.44	1.98	1.12	7.53		
			סה"כ צריכה	32.39	6.48	2.57	41.43		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סיפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	92.20	5.38	0.64	98.22	1.50	
			אוויר צח	14.65	2.36	0.49	17.50		
			סה"כ צריכה	106.85	7.74	1.13	115.72		
28	28784	קומה 2 משרד 7 שיא יזמות	16226525 - 2	601.55	42.45	3.40	647.40	7.70	
			אוויר צח	95.56	18.63	2.62	116.81		
			סה"כ צריכה	697.11	61.08	6.02	764.21		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	52.62	1.92	1.02	55.56	0.72	
			אוויר צח	8.36	0.84	0.79	9.99		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	60.98	2.76	1.81	65.55		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	15.56	0.62	0.00	16.18	0.35	
		אוויר צח		2.47	0.27	0.00	2.74		
			סה"כ צריכה	18.03	0.89	0.00	18.92		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	175.90	7.54	5.80	189.24	3.02	
		אוויר צח		27.94	3.31	4.47	35.72		
			סה"כ צריכה	203.84	10.85	10.27	224.96		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	79.25	13.30	22.90	115.45	1.39	
		אוויר צח		12.59	5.84	17.64	36.06		
			סה"כ צריכה	91.84	19.14	40.54	151.51		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	3.44	0.00	0.00	3.44	0.36	
		אוויר צח		0.55	0.00	0.00	0.55		
			סה"כ צריכה	3.99	0.00	0.00	3.99		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	71.58	8.62	5.24	85.44	1.48	
		אוויר צח		11.37	3.78	4.04	19.19		
			סה"כ צריכה	82.95	12.40	9.28	104.63		
35	22493	קומה 3 משרד 4 ליאור נ.ט השקעות	16226554 - 3	75.65	13.35	0.00	89.00	1.42	
		אוויר צח		12.02	5.86	0.00	17.88		
			סה"כ צריכה	87.67	19.21	0.00	106.88		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	73.00	3.20	0.40	76.60	1.04	
		אוויר צח		11.60	1.40	0.31	13.31		
			סה"כ צריכה	84.60	4.60	0.71	89.91		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	90.75	9.85	6.45	107.05	1.57	
		אוויר צח		14.42	4.32	4.97	23.71		
			סה"כ צריכה	105.17	14.17	11.42	130.76		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	39.35	3.65	5.90	48.90	0.85	
		אוויר צח		6.25	1.60	4.54	12.40		
			סה"כ צריכה	45.60	5.25	10.44	61.30		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	39.90	1.92	1.28	43.10	1.05	
		אוויר צח		6.34	0.84	0.99	8.17		
			סה"כ צריכה	46.24	2.76	2.27	51.27		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	42.40	4.60	2.55	49.55	1.19	
		אוויר צח		6.74	2.02	1.96	10.72		
		סה"כ צריכה		49.14	6.62	4.51	60.27		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	21.30	0.92	0.54	22.76	0.35	
		אוויר צח		3.38	0.40	0.42	4.20		
		סה"כ צריכה		24.68	1.32	0.96	26.96		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	574.50	52.10	1.70	628.30	8.92	
		אוויר צח		91.26	22.87	1.31	115.44		
		סה"כ צריכה		665.76	74.97	3.01	743.74		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	32.78	1.56	0.00	34.34	0.69	
		אוויר צח		5.21	0.68	0.00	5.89		
		סה"כ צריכה		37.99	2.24	0.00	40.23		
44	31395	קומה 4 משרד 10 ירין משעלי	15114152 - 7	78.96	5.68	9.54	94.18	3.26	
		אוויר צח		12.54	2.49	7.35	22.38		
		סה"כ צריכה		91.50	8.17	16.89	116.56		
45	26154	קומה 4 משרד 11 אוסטולידה	15114152 - 12	18.40	2.70	1.44	22.54	0.78	
		אוויר צח		2.92	1.19	1.11	5.22		
		סה"כ צריכה		21.32	3.89	2.55	27.76		
46	27293	קומה 4 משרד 3 CIS	15114152 - 3	48.64	3.00	4.58	56.22	0.92	
		אוויר צח		7.73	1.32	3.53	12.57		
		סה"כ צריכה		56.37	4.32	8.11	68.79		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	46.50	3.15	0.00	49.65	1.42	
		אוויר צח		7.39	1.38	0.00	8.77		
		סה"כ צריכה		53.89	4.53	0.00	58.42		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	21.90	1.00	0.00	22.90	0.51	
		אוויר צח		3.48	0.44	0.00	3.92		
		סה"כ צריכה		25.38	1.44	0.00	26.82		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	124.35	8.10	0.25	132.70	1.50	
		אוויר צח		19.75	3.56	0.19	23.50		
		סה"כ צריכה		144.10	11.66	0.44	156.20		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	35.50	4.60	0.10	40.20	0.92	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	5.64	2.02	0.08	7.74		
			סה"כ צריכה	41.14	6.62	0.18	47.94		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	79.35	5.25	3.50	88.10	2.16	
			אוור צח	12.61	2.30	2.70	17.61		
			סה"כ צריכה	91.96	7.55	6.20	105.71		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	15129232 - 5	14.72	1.08	0.00	15.80	0.75	
			אוור צח	2.34	0.47	0.00	2.81		
			סה"כ צריכה	17.06	1.55	0.00	18.61		
53	27902	קומה 5 משרד 11 הולדיי וילאג' טורס	15129232 - 6	19.66	1.98	0.42	22.06	0.44	
			אוור צח	3.12	0.87	0.32	4.32		
			סה"כ צריכה	22.78	2.85	0.74	26.38		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	10.70	0.20	0.00	10.90	0.38	
			אוור צח	1.70	0.09	0.00	1.79		
			סה"כ צריכה	12.40	0.29	0.00	12.69		
55	18621	קומה 5 משרד 2 ספארקס	15129232 - 1	210.50	11.55	1.60	223.65	2.76	
			אוור צח	33.44	5.07	1.23	39.74		
			סה"כ צריכה	243.94	16.62	2.83	263.39		
56	27288	קומה 5 משרד 3 אבגריין	15129232 - 8	85.76	17.94	5.52	109.22	2.81	
			אוור צח	13.62	7.87	4.25	25.75		
			סה"כ צריכה	99.38	25.81	9.77	134.97		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	56.65	15.35	46.35	118.35	3.20	
			אוור צח	9.00	6.74	35.70	51.43		
			סה"כ צריכה	65.65	22.09	82.05	169.78		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	58.74	1.88	0.00	60.62	1.51	
			אוור צח	9.33	0.83	0.00	10.16		
			סה"כ צריכה	68.07	2.71	0.00	70.78		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	87.90	3.40	0.50	91.80	1.89	
			אוור צח	13.96	1.49	0.39	15.84		
			סה"כ צריכה	101.86	4.89	0.89	107.64		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	69.05	3.00	0.00	72.05	1.28	
			אוור צח	10.97	1.32	0.00	12.29		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	80.02	4.32	0.00	84.34		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	88.44	3.44	0.00	91.88	1.48	
		אוור צח		14.05	1.51	0.00	15.56		
			סה"כ צריכה	102.49	4.95	0.00	107.44		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	41.90	13.60	44.95	100.45	1.52	
		אוור צח		6.66	5.97	34.62	47.24		
			סה"כ צריכה	48.56	19.57	79.57	147.69		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	353.75	46.30	105.80	505.85	4.46	
		אוור צח		56.20	20.32	81.48	158.00		
			סה"כ צריכה	409.95	66.62	187.28	663.85		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובליד	15113416 - 7	57.72	5.90	8.94	72.56	0.72	
		אוור צח		9.17	2.59	6.89	18.64		
			סה"כ צריכה	66.89	8.49	15.83	91.20		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	54.36	1.88	0.00	56.24	0.78	
		אוור צח		8.64	0.83	0.00	9.46		
			סה"כ צריכה	63.00	2.71	0.00	65.70		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובליד	16045522 - 2	60.40	6.52	7.02	73.94	0.59	
		אוור צח		9.60	2.86	5.41	17.86		
			סה"כ צריכה	70.00	9.38	12.43	91.80		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובליד	15113416 - 8	83.32	10.12	18.66	112.10	3.97	
		אוור צח		13.24	4.44	14.37	32.05		
			סה"כ צריכה	96.56	14.56	33.03	144.15		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נ.ל בונים בע"מ	15113416 - 9	28.22	0.28	0.00	28.50	0.79	
		אוור צח		4.48	0.12	0.00	4.61		
			סה"כ צריכה	32.70	0.40	0.00	33.11		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובליד	15113416 - 1	103.50	34.90	104.06	242.46	0.77	
		אוור צח		16.44	15.32	80.14	111.90		
			סה"כ צריכה	119.94	50.22	184.20	354.36		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובליד	15113416 - 2	130.62	19.40	40.92	190.94	1.68	
		אוור צח		20.75	8.52	31.51	60.78		
			סה"כ צריכה	151.37	27.92	72.43	251.72		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	35.30	1.84	0.24	37.38	0.42	
		אוויר צח		5.61	0.81	0.18	6.60		
		סה"כ צריכה		40.91	2.65	0.42	43.98		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	25.76	2.52	0.00	28.28	0.72	
		אוויר צח		4.09	1.11	0.00	5.20		
		סה"כ צריכה		29.85	3.63	0.00	33.48		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	47.72	1.00	0.28	49.00	0.69	
		אוויר צח		7.58	0.44	0.22	8.24		
		סה"כ צריכה		55.30	1.44	0.50	57.24		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	42.56	2.26	0.74	45.56	2.86	
		אוויר צח		6.76	0.99	0.57	8.32		
		סה"כ צריכה		49.32	3.25	1.31	53.88		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	147.50	16.20	4.05	167.75	2.27	
		אוויר צח		23.43	7.11	3.12	33.66		
		סה"כ צריכה		170.93	23.31	7.17	201.41		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	41.22	2.06	0.60	43.88	0.64	
		אוויר צח		6.55	0.90	0.46	7.91		
		סה"כ צריכה		47.77	2.96	1.06	51.79		
77	27294	קומה 6 משרד 9 סוכנות ביטוח מור	16045522 - 3	75.46	4.94	4.20	84.60	3.74	
		אוויר צח		11.99	2.17	3.23	17.39		
		סה"כ צריכה		87.45	7.11	7.43	101.99		
78	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	17.34	0.76	0.00	18.10	0.46	
		אוויר צח		2.75	0.33	0.00	3.09		
		סה"כ צריכה		20.09	1.09	0.00	21.19		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	62.64	1.16	0.22	64.02	1.25	
		אוויר צח		9.95	0.51	0.17	10.63		
		סה"כ צריכה		72.59	1.67	0.39	74.65		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	37.64	2.30	0.28	40.22	0.99	
		אוויר צח		5.98	1.01	0.22	7.20		
		סה"כ צריכה		43.62	3.31	0.50	47.42		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	144.00	7.40	0.20	151.60	1.39	
		אוויר צח		22.88	3.25	0.15	26.28		
		סה"כ צריכה		166.88	10.65	0.35	177.88		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	472.50	35.75	22.00	530.25	5.68	
		אוויר צח		75.06	15.69	16.94	107.69		
		סה"כ צריכה		547.56	51.44	38.94	637.94		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	502.00	23.20	0.80	526.00	5.66	
		אוויר צח		79.75	10.18	0.62	90.55		
		סה"כ צריכה		581.75	33.38	1.42	616.55		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	912.30	380.50	868.70	2,161.50	7.48	
		אוויר צח		144.93	167.01	669.02	980.96		
		סה"כ צריכה		1,057.23	547.51	1,537.72	3,142.46		
		סה"כ צריכה		60,522.18	9,449.29	9,558.71	79,530.18		
		חשבון חברת חשמל		73,240.00	15,420.00	18,500.00	107,160.00		
		הפרש בקוט"ש		-12,717.82	-5,970.71	-8,941.29	-27,629.82		
		הפרש באחוזים		-17.36%	-38.72%	-48.33%			



- פסגה (Kwh 60,522.18)
- גבע (Kwh 9,449.29)
- שפל (Kwh 9,558.71)

