



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/09/19 - 14/08/19)


תאריך הפקה: 16/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6389	NETAPP	81029750 - 2	2,731.00	1,479.00	4,259.20	8,469.20	31.00	
			סה"כ צריכה	2,731.00	1,479.00	4,259.20	8,469.20		
2	6388	NETAPP-TIE	81029750 - 1	117.35	21.15	2.25	140.75	1.60	
			סה"כ צריכה	117.35	21.15	2.25	140.75		
3	33710	PIPL C מיזוג אויר	14154696 - 4	220.90	80.90	103.00	404.80	54.07	
			סה"כ צריכה	220.90	80.90	103.00	404.80		
4	11953	אולם כנסים קיידנס בניין A	81029750 - 8	295.80	97.60	133.80	527.20	10.20	
			סה"כ צריכה	295.80	97.60	133.80	527.20		
5	33705	אורקל קומה 5 מ"א 1	14154695 - 8	1,780.00	944.80	3,205.20	5,930.00	21.98	
			סה"כ צריכה	1,780.00	944.80	3,205.20	5,930.00		
6	18335	אורקל קומה 5 מ"א 2	14154696 - 2	1,004.40	475.20	1,365.60	2,845.20	16.03	
			סה"כ צריכה	1,004.40	475.20	1,365.60	2,845.20		
7	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	734.40	340.80	930.40	2,005.60	15.22	
			סה"כ צריכה	734.40	340.80	930.40	2,005.60		
8	11954	מ"א BMS ק 4	81029750 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	33707	מא אדוונסט	14154696 - 3	326.20	85.00	9.30	420.50	5.50	
			סה"כ צריכה	326.20	85.00	9.30	420.50		
10	18336	מבטח בשרי מיזוג אויר	14154695 - 5	2,865.20	678.40	114.40	3,658.00	74.19	
			סה"כ צריכה	2,865.20	678.40	114.40	3,658.00		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	10,116.00	2,369.60	3,027.60	15,513.20	246.35	
			סה"כ צריכה	10,116.00	2,369.60	3,027.60	15,513.20		
12	33708	מיזוג אויר PIPL	16092243 - 1	565.10	387.30	140.90	1,093.30	10.32	
			סה"כ צריכה	565.10	387.30	140.90	1,093.30		
13	11955	נשיונל אינטסרומנט מ"א	81029750 - 4	965.00	253.60	23.20	1,241.80	11.80	
			סה"כ צריכה	965.00	253.60	23.20	1,241.80		
14	11956	סרוויס - נאו מ"א	81029750 - 6	1,733.60	558.40	108.40	2,400.40	16.00	
			סה"כ צריכה	1,733.60	558.40	108.40	2,400.40		
15	6390	פיליפס מא ק. 5	81029750 - 3	2,132.40	1,057.60	2,057.60	5,247.60	20.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,132.40	1,057.60	2,057.60	5,247.60		
16	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	113.95	68.75	90.75	273.45	10.66	
			סה"כ צריכה	113.95	68.75	90.75	273.45		
17	11958	קידנס בניין A מ"א	7 - 81029750	1,862.60	886.40	2,377.20	5,126.20	16.80	
			סה"כ צריכה	1,862.60	886.40	2,377.20	5,126.20		
18	11960	קידנס בניין C	1 - 14154696	654.40	225.20	51.20	930.80	10.68	
			סה"כ צריכה	654.40	225.20	51.20	930.80		
19	11961	קידנס מיזוג אוויר בנין B	1 - 14154695	1,080.00	446.00	799.20	2,325.20	16.10	
			סה"כ צריכה	1,080.00	446.00	799.20	2,325.20		
20	18342	קלאודינרי	6 - 14154695	2,187.60	1,216.50	2,973.20	6,377.30	25.70	
			סה"כ צריכה	2,187.60	1,216.50	2,973.20	6,377.30		
21	33709	ראשי קומה 6 בניין C	1 - 18017250	4,039.50	1,640.00	788.50	6,468.00	69.52	
			סה"כ צריכה	4,039.50	1,640.00	788.50	6,468.00		
			סה"כ צריכה	35,525.40	13,312.20	22,560.90	71,398.50		
			חשבון חברת חשמל	175,160.00	71,920.00	59,760.00	306,840.00		
			הפרש בקוטי"ש	-139,634.60	-58,607.80	-37,199.10	-235,441.50		
			הפרש באחוזים	-79.72%	-81.49%	-62.25%	-76.73%		



- פסגה (35,525.40 Kwh)
- גבע (13,312.20 Kwh)
- שפל (22,560.90 Kwh)

