



דוח קוט"ש


עבור: אמ.קיי.אי

דוח מסכם עבור: אמ.קיי.אי בעמ

תקופת דוח: (15/10/19 - 17/09/19)

תאריך הפקה: 23/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22447	טינק ק.1	16193905 - 1	73.58	17.89	40.00	131.47	1.59	
			מיזוג אויר	110.05	30.72	69.51	210.27		
			סה"כ צריכה	183.63	48.61	109.50	341.74		
2	22445	טינק ק.3	16193905 - 3	1,106.15	405.46	872.42	2,384.03	9.27	
			מיזוג אויר	1,654.34	696.18	1,516.03	3,866.56		
			סה"כ צריכה	2,760.50	1,101.64	2,388.45	6,250.59		
3	22446	מטרות שיווק גיוס וקדם בעמ קומה 2	16193905 - 2	938.17	229.02	450.71	1,617.90	9.55	
			מיזוג אויר	1,403.11	393.23	783.23	2,579.56		
			סה"כ צריכה	2,341.28	622.25	1,233.94	4,197.47		
4	22450	קליבר ק.1	00011154 - 1	738.65	295.54	631.38	1,665.57	7.62	
			16193905 - 1	-73.58	-17.89	-40.00	-131.47	1.59	
			מיזוג אויר	994.66	476.73	1,027.67	2,499.06		
			סה"כ צריכה	1,659.73	754.38	1,619.05	4,033.15		
			סה"כ צריכה	6,945.13	2,526.88	5,350.94	14,822.95		
			חשבון חברת חשמל	7,636.00	2,832.00	6,924.00	17,392.00		
			הפרש בקוט"ש	-690.87	-305.12	-1,573.06	-2,569.05		
			הפרש באחוזים	-9.05%	-10.77%	-22.72%	-14.77%		



- פסגה (6,945.13 Kwh)
- גבע (2,526.88 Kwh)
- שפל (5,350.94 Kwh)

