

### דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (27/10/19 - 01/10/19)


תאריך הפקה: 29/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	5,182.80	3,098.40	8,121.60	16,402.80	37.10	
				סה"כ צריכה	5,182.80	3,098.40	8,121.60	16,402.80	
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	561.60	440.80	896.80	1,899.20	7.58	
				סה"כ צריכה	561.60	440.80	896.80	1,899.20	
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	2,443.20	1,454.00	3,810.00	7,707.20	29.04	
				סה"כ צריכה	2,443.20	1,454.00	3,810.00	7,707.20	
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	5,114.40	2,395.20	6,057.60	13,567.20	37.34	
				סה"כ צריכה	5,114.40	2,395.20	6,057.60	13,567.20	
5	21601	ביו ראד חיבור זמני	14154704 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
				14154704 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00	
				סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	34767	ביו ראד קבוע	14154704 - 4	4,546.80	2,898.80	7,580.80	15,026.40	44.93	
				סה"כ צריכה	4,546.80	2,898.80	7,580.80	15,026.40	
7	33469	חניון A1	18170568 - 1	1,427.70	1,121.30	1,644.80	4,193.80	9.28	
				18170568 - 3	179.10	133.50	265.60	578.20	1.81
				18170568 - 4	295.40	276.40	585.30	1,157.10	3.87
				סה"כ צריכה	1,902.20	1,531.20	2,495.70	5,929.10	
8	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	5,111.20	2,568.00	4,880.80	12,560.00	52.12	
				13044093 - 2	7,262.20	6,657.40	13,949.80	27,869.40	58.34
				13044093 - 3	10,197.20	6,456.00	10,028.40	26,681.60	162.03
				13044093 - 4	5,431.60	2,599.60	4,600.40	12,631.60	127.31
				13044093 - 5	11,593.60	8,040.40	11,804.80	31,438.80	202.53
				13044093 - 6	15,807.60	10,665.60	20,288.80	46,762.00	203.82
				13044093 - 7	2,023.40	1,823.00	3,843.60	7,690.00	12.57
				13044093 - 8	1,205.00	1,244.80	2,386.60	4,836.40	12.81
				13044093 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00	
סה"כ צריכה	58,631.80	40,054.80	71,783.20	170,469.80					
9	21533	מינדאפ - קומה 3	14154706 - 4	896.00	136.80	101.20	1,134.00	11.39	
				סה"כ צריכה	896.00	136.80	101.20	1,134.00	
10	20121	סנובה קומה 5	14154697 - 3	2,119.60	435.40	1,197.20	3,752.20	21.92	
				סה"כ צריכה	2,119.60	435.40	1,197.20	3,752.20	
11	27495	סינטה בר	14154711 - 2	497.60	209.40	165.20	872.20	9.08	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	497.60	209.40	165.20	872.20		
12	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	11,715.20	10,350.00	14,479.60	36,544.80	104.68	
			סה"כ צריכה	11,715.20	10,350.00	14,479.60	36,544.80		
13	21535	ציבורי	14154704 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154704 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154704 - 4	-4,546.80	-2,898.80	-7,580.80	-15,026.40	44.93	
			14154705 - 3	-11,715.20	-10,350.00	-14,479.60	-36,544.80	104.68	
			14154705 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154706 - 3	-6,312.00	-4,506.80	-13,002.40	-23,821.20	47.45	
			14154706 - 4	-896.00	-136.80	-101.20	-1,134.00	11.39	
			14154710 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14154711 - 2	-497.60	-209.40	-165.20	-872.20	9.08	
			14154711 - 4	-5,182.80	-3,098.40	-8,121.60	-16,402.80	37.10	
			16193859 - 1	43,713.00	36,102.00	71,256.00	151,071.00	290.70	
			16193859 - 4	-561.60	-440.80	-896.80	-1,899.20	7.58	
			18170568 - 1	-1,427.70	-1,121.30	-1,644.80	-4,193.80	9.28	
			18170568 - 3	-179.10	-133.50	-265.60	-578.20	1.81	
			18170568 - 4	-295.40	-276.40	-585.30	-1,157.10	3.87	
			סה"כ צריכה	12,098.80	12,929.80	24,412.70	49,441.30		
14	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	507.70	163.20	395.50	1,066.40	4.92	
			סה"כ צריכה	507.70	163.20	395.50	1,066.40		
15	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	1,932.40	656.40	1,338.80	3,927.60	18.02	
			סה"כ צריכה	1,932.40	656.40	1,338.80	3,927.60		
16	24884	קומה 3 לונה	14154706 - 3	6,312.00	4,506.80	13,002.40	23,821.20	47.45	
			סה"כ צריכה	6,312.00	4,506.80	13,002.40	23,821.20		
17	25625	קומה 5 לונה	14154697 - 2	178.00	30.80	49.60	258.40	4.16	
			סה"כ צריכה	178.00	30.80	49.60	258.40		
			סה"כ צריכה	114,640.10	81,291.80	155,887.90	351,819.80		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				351,819.80		
			הפרש באחזים						





- פסגה (Kwh 114,640.10)
- גבע (Kwh 81,291.80)
- שפיל (Kwh 155,887.90)

