



**דוח קוט"ש**

עבור: קניון הנגב מיזוג אוויר צילרים על הגג

דוח מסכם עבור: קבוצת עזריאלי בע"מ מיזוג אוויר צילרים על הגג

תקופת דוח: (29/10/19 - 01/10/19)


תאריך הפקה: 30/10/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8851	יטא 19 AC	11 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	8852	יטא 20 AC	12 - 14154689	387.20	159.40	233.60	780.20	13.05	
			סה"כ צריכה	387.20	159.40	233.60	780.20		
3	8853	יטא 21 AC	13 - 14154689	156.50	47.70	143.30	347.50	13.38	
			סה"כ צריכה	156.50	47.70	143.30	347.50		
4	8854	יטא 22 AC	14 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	8855	יטא 23 AC	13 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	8856	יטא ac1	1 - 14154688	422.40	82.80	93.10	598.30	4.68	
			סה"כ צריכה	422.40	82.80	93.10	598.30		
7	8857	יטא ac10	10 - 14154688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	8858	יטא ac11	1 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	8859	יטא ac12	2 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	8860	יטא ac13	3 - 14154689	51.10	32.70	97.20	181.00	0.27	
			סה"כ צריכה	51.10	32.70	97.20	181.00		
11	8861	יטא ac14	4 - 14154689	27.80	13.80	19.40	61.00	15.08	
			סה"כ צריכה	27.80	13.80	19.40	61.00		
12	8862	יטא ac15	5 - 14154689	476.00	21.00	51.20	548.20	13.12	
			סה"כ צריכה	476.00	21.00	51.20	548.20		
13	8863	יטא ac16	6 - 14154689	262.00	110.00	27.20	399.20	2.57	
			סה"כ צריכה	262.00	110.00	27.20	399.20		
14	8864	יטא ac17	7 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	8865	יטא ac18 פורק	8 - 14154689	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	8866	יטא ac2	2 - 14154688	1,211.40	239.10	181.00	1,631.50	29.20	
			סה"כ צריכה	1,211.40	239.10	181.00	1,631.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	8867	יטא ac27	14154689 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	8868	יטא ac3	14154688 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	8869	יטא ac4	14154688 - 4	713.90	278.20	459.70	1,451.80	16.49	
			סה"כ צריכה	713.90	278.20	459.70	1,451.80		
20	8870	יטא ac5	14154688 - 5	175.10	87.40	97.40	359.90	25.45	
			סה"כ צריכה	175.10	87.40	97.40	359.90		
21	8871	יטא ac6	14154688 - 6	937.40	301.00	301.70	1,540.10	28.80	
			סה"כ צריכה	937.40	301.00	301.70	1,540.10		
22	8872	יטא ac7	14154688 - 7	0.00	0.10	0.20	0.30	0.14	
			סה"כ צריכה	0.00	0.10	0.20	0.30		
23	8873	יטא ac8	14154688 - 8	1,227.90	200.50	438.70	1,867.10	37.43	
			סה"כ צריכה	1,227.90	200.50	438.70	1,867.10		
24	8875	יטא ac9	14154688 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	8876	מגדל קירור 1+2	14154689 - 10	9,883.20	5,100.00	1,987.20	16,970.40	93.35	
			סה"כ צריכה	9,883.20	5,100.00	1,987.20	16,970.40		
26	8877	מגדל קירור מס 3	14154688 - 12	6,410.20	3,039.60	1,390.20	10,840.00	44.47	
			סה"כ צריכה	6,410.20	3,039.60	1,390.20	10,840.00		
27	8878	מגדל קירור מס 4	14154688 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	22,342.10	9,713.30	5,521.10	37,576.50		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				37,576.50		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 22,342.10)  
■ גבע (Kwh 9,713.30)  
■ שפל (Kwh 5,521.10)

