



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (31/10/19 - 01/10/19)

תאריך הפקה: 02/11/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11183	DRIVENETS צד מזרח	14152658 - 1	1,467.30	919.00	1,827.40	4,213.70		
			סה"כ צריכה	1,467.30	919.00	1,827.40	4,213.70		
2	8134	אודיטוריום זורה - מפוח קומה 16	15091240 - 3	1.60	0.05	0.00	1.65	0.12	
			סה"כ צריכה	1.60	0.05	0.00	1.65		
3	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	34.80	21.15	46.25	102.20	0.72	
			סה"כ צריכה	34.80	21.15	46.25	102.20		
4	9629	אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 3	43,179.00	31,084.00	68,688.00	142,951.00	198.35	
			סה"כ צריכה	43,179.00	31,084.00	68,688.00	142,951.00		
5	9630	אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 4	43,127.00	31,052.00	68,624.00	142,803.00	197.82	
			סה"כ צריכה	43,127.00	31,052.00	68,624.00	142,803.00		
6	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	10,566.00	7,636.20	16,855.80	35,058.00	47.71	
			סה"כ צריכה	10,566.00	7,636.20	16,855.80	35,058.00		
7	9639	אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	34,963.20	25,284.00	55,861.20	116,108.40	157.16	
			סה"כ צריכה	34,963.20	25,284.00	55,861.20	116,108.40		
8	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	46,198.00	32,840.00	71,466.00	150,504.00	213.02	
			סה"כ צריכה	46,198.00	32,840.00	71,466.00	150,504.00		
9	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	98,502.40	70,531.20	155,353.60	324,387.20	452.70	
			סה"כ צריכה	98,502.40	70,531.20	155,353.60	324,387.20		
10	11198	בית קפה	15091209 - 2	1,351.20	846.45	1,954.50	4,152.15	10.43	
			15091247 - 2	238.25	147.10	289.10	674.45	1.61	
			15091247 - 4	263.20	161.25	347.70	772.15	1.44	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	209.35	13.15	37.40	259.90	6.07	
			15129244 - 2	383.65	3.35	9.25	396.25	5.07	
			15129244 - 8	174.30	5.25	2.20	181.75	10.11	
			15129244 - 11	7.66	1.36	0.85	9.87	0.04	
			15129244 - 13	205.50	81.90	138.90	426.30	2.22	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,833.11	1,259.81	2,779.90	6,872.82		
11	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	3 - 15091234	180.65	136.15	313.85	630.65	1.05	
			סה"כ צריכה	180.65	136.15	313.85	630.65		
12	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	4 - 15091252	238.80	186.65	417.35	842.80	1.32	
			סה"כ צריכה	238.80	186.65	417.35	842.80		
13	11199	זורה הדרכה	1 - 15091247	0.00	0.00	0.00	0.00		
			6 - 15129244	4.25	0.50	0.05	4.80	0.84	
			7 - 15129244	19.00	0.20	0.00	19.20	0.35	
			9 - 15129244	0.00	0.00	0.00	0.00		
			12 - 15129244	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14 - 15129244	508.00	283.40	670.30	1,461.70	10.32	
			סה"כ צריכה	531.25	284.10	670.35	1,485.70		
14	8091	חדר שרתים קומה 11	1 - 14152673	82.30	63.20	121.80	267.30		
			סה"כ צריכה	82.30	63.20	121.80	267.30		
15	8085	חדר שרתים קומה 13	1 - 14152646	211.80	155.10	342.70	709.60		
			סה"כ צריכה	211.80	155.10	342.70	709.60		
16	8117	חדר שרתים קומה 8	2 - 15091218	302.00	218.95	483.35	1,004.30	1.52	
			סה"כ צריכה	302.00	218.95	483.35	1,004.30		
17	9793	חדר תקשורת ק.14	4 - 15091203	62.35	49.70	105.35	217.40	0.36	
			סה"כ צריכה	62.35	49.70	105.35	217.40		
18	9634	חדר תקשורת ק.15	4 - 14155755	65.65	48.55	94.55	208.75	0.39	
			סה"כ צריכה	65.65	48.55	94.55	208.75		
19	9794	חדר תקשורת קומה 10	2 - 15091201	37.40	26.55	58.60	122.55	0.27	
			סה"כ צריכה	37.40	26.55	58.60	122.55		
20	9627	חדר תקשורת קומה 16	2 - 15091203	63.65	47.05	103.05	213.75	0.33	
			סה"כ צריכה	63.65	47.05	103.05	213.75		
21	9805	חדר תקשורת קומה 5	2 - 14155755	62.75	45.35	100.75	208.85	0.35	
			סה"כ צריכה	62.75	45.35	100.75	208.85		
22	9803	חדר תקשורת קומה 7	2 - 15091191	431.40	322.50	712.70	1,466.60	2.32	
			סה"כ צריכה	431.40	322.50	712.70	1,466.60		
23	8140	חניון 1-	1 - 15091605	843.52	569.92	1,178.88	2,592.32	5.57	
			1 - 15091609	1,561.92	1,109.44	2,157.76	4,829.12	11.68	
			סה"כ צריכה	2,405.44	1,679.36	3,336.64	7,421.44		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	8141	חניון 2-	15091605 - 2	1,595.20	862.40	1,129.92	3,587.52	8.49	
			15091609 - 2	685.44	210.56	326.40	1,222.40	8.25	
			סה"כ צריכה	2,280.64	1,072.96	1,456.32	4,809.92		
25	8142	חניון 3-	15091605 - 3	1,540.48	816.00	943.68	3,300.16	8.02	
			15091609 - 3	458.88	287.36	603.52	1,349.76	2.46	
			סה"כ צריכה	1,999.36	1,103.36	1,547.20	4,649.92		
26	8143	חניון 4-	15091605 - 4	1,853.76	975.36	1,170.88	4,000.00	11.78	
			15091609 - 4	1,034.88	393.92	674.88	2,103.68	12.08	
			סה"כ צריכה	2,888.64	1,369.28	1,845.76	6,103.68		
27	16531	ללוח חדר תקשורת 6.ק	13199812 - 1	110.30	112.70	271.80	494.80		
			סה"כ צריכה	110.30	112.70	271.80	494.80		
28	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	1,325.90	458.20	1,001.70	2,785.80	10.87	
			15091229 - 1	15,878.40	1,600.00	3,206.40	20,684.80	155.04	
			15091247 - 3	752.25	465.90	988.15	2,206.30	5.76	
			15091600 - 2	13.57	0.03	0.03	13.63	10.39	
			15091600 - 3	16.37	0.05	0.05	16.46	10.37	
			15091600 - 4	15.49	0.06	0.05	15.60	10.37	
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	135.00	54.30	118.90	308.20	4.17	
			15129244 - 4	426.40	45.45	103.50	575.35	6.27	
			15129244 - 5	88.45	12.40	28.55	129.40	4.53	
			15129244 - 10	236.55	99.95	52.35	388.85	1.63	
			סה"כ צריכה	18,888.37	2,736.34	5,499.68	27,124.40		
29	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	43,676.00	31,418.00	69,334.00	144,428.00	201.28	
			סה"כ צריכה	43,676.00	31,418.00	69,334.00	144,428.00		
30	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	43,874.00	31,566.00	69,664.00	145,104.00	202.54	
			סה"כ צריכה	43,874.00	31,566.00	69,664.00	145,104.00		
31	9746	מיזוג אויר	14152620 - 1	8,181.40	8,291.20	13,398.40	29,871.00		
			14152634 - 1	13,574.40	9,754.50	20,731.20	44,060.10		
			14152642 - 1	35,041.10	14,657.50	25,810.30	75,508.90		
			14158920 - 1	28,339.10	11,468.70	24,914.80	64,722.60		
			14158979 - 1	7,671.40	4,950.60	11,409.50	24,031.50		
			15091234 - 1	39,142.50	20,255.00	38,565.00	97,962.50	4,824.20	
			סה"כ צריכה	131,949.90	69,377.50	134,829.20	336,156.60		
32	16529	מפסק ללוח משני צד מערב 6.ק	15140046 - 1	107.80	15.00	32.00	154.80		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	107.80	15.00	32.00	154.80		
33	19805	מפסק ראשי חיוני קומה 1-	13156969 - 1	742.10	543.90	1,210.50	2,496.50		
			סה"כ צריכה	742.10	543.90	1,210.50	2,496.50		
34	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	83,304.40	59,931.70	132,418.90	275,655.00		
			סה"כ צריכה	83,304.40	59,931.70	132,418.90	275,655.00		
35	9795	מפסק ראשי קומה 16	15140028 - 1	647.70	240.50	474.30	1,362.50		
			סה"כ צריכה	647.70	240.50	474.30	1,362.50		
36	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	15091215 - 2	85,685.00	34,440.00	60,630.00	180,755.00	605.65	
			סה"כ צריכה	85,685.00	34,440.00	60,630.00	180,755.00		
37	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	78,915.00	28,535.00	51,810.00	159,260.00	571.60	
			סה"כ צריכה	78,915.00	28,535.00	51,810.00	159,260.00		
38	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	30,534.40	23,427.20	45,494.40	99,456.00	530.91	
			סה"כ צריכה	30,534.40	23,427.20	45,494.40	99,456.00		
39	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	6,851.20	4,992.00	9,331.20	21,174.40	56.45	
			סה"כ צריכה	6,851.20	4,992.00	9,331.20	21,174.40		
40	11206	ציבורי	14155757 - 1	2,821.50	1,401.10	2,998.00	7,220.60	18.88	
			15091207 - 2	6,904.00	2,716.00	4,644.00	14,264.00	78.60	
			15091229 - 2	1.15	1.25	1.55	3.95	32.76	
			15091234 - 4	72.90	57.25	127.30	257.45	0.41	
			15091240 - 1	5,083.80	3,687.90	8,170.50	16,942.20	23.74	
			15091240 - 2	-34.80	-21.15	-46.25	-102.20	0.72	
			15091240 - 3	-1.60	-0.05	0.00	-1.65	0.12	
			15091252 - 1	1,107.70	274.00	112.75	1,494.45	6.38	
			15091252 - 2	708.50	168.95	72.00	949.45	5.02	
			15129244 - 15	5,212.80	1,926.80	3,896.80	11,036.40		
			סה"כ צריכה	21,875.95	10,212.05	19,976.65	52,064.65		
41	30806	קומה 11 - אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	67.20	48.40	106.90	222.50		
			סה"כ צריכה	67.20	48.40	106.90	222.50		
42	8095	קומה 13 מזרח	14158934 - 1	1,960.30	509.90	493.50	2,963.70		
			סה"כ צריכה	1,960.30	509.90	493.50	2,963.70		
43	9799	קומה 14 מזרח	15140059 - 1	1,689.80	368.00	425.90	2,483.70		
			סה"כ צריכה	1,689.80	368.00	425.90	2,483.70		
44	11209	קומה 15 חלקי 46%	14155755 - 3	173.52	83.93	174.43	431.88	2.17	
			סה"כ צריכה	173.52	83.93	174.43	431.88		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	1,621.60	572.00	787.20	2,980.80		
			סה"כ צריכה	1,621.60	572.00	787.20	2,980.80		
46	9809	קומה 5 מזרח	15112985 - 1	903.50	308.60	343.60	1,555.70		
			סה"כ צריכה	903.50	308.60	343.60	1,555.70		
47	32286	קומה 5 מערב	15112982 - 1	3,180.40	910.10	741.60	4,832.10		
			15112985 - 1	-903.50	-308.60	-343.60	-1,555.70		
			סה"כ צריכה	2,276.90	601.50	398.00	3,276.40		
48	9807	קומה 7 מזרח	15112984 - 1	36.80	27.30	55.70	119.80		
			סה"כ צריכה	36.80	27.30	55.70	119.80		
49	8123	קומה 8 מזרח	15091219 - 4	1,788.00	384.00	502.00	2,674.00	13.40	
			סה"כ צריכה	1,788.00	384.00	502.00	2,674.00		
50	33788	ראשי אל פסק לוח משני מעבדות	17312808 - 1	34,288.70	30,661.20	64,798.00	129,747.90	198.72	
			סה"כ צריכה	34,288.70	30,661.20	64,798.00	129,747.90		
51	16929	ראשי ב. חיוני צד מערב קומה 1	15112872 - 1	4,172.10	1,155.50	1,823.70	7,151.30		
			סה"כ צריכה	4,172.10	1,155.50	1,823.70	7,151.30		
52	9632	ראשי חיוני ק.5	14155755 - 1	196.86	134.46	294.18	625.50	1.25	
			סה"כ צריכה	196.86	134.46	294.18	625.50		
53	9628	ראשי חיוני קומה 14	15091203 - 3	363.60	239.88	514.74	1,118.22	1.72	
			סה"כ צריכה	363.60	239.88	514.74	1,118.22		
54	9626	ראשי חיוני קומה 16	15091203 - 1	338.76	243.12	536.34	1,118.22	1.86	
			סה"כ צריכה	338.76	243.12	536.34	1,118.22		
55	9801	ראשי קומה 10	15140006 - 1	3,000.40	1,208.30	1,339.70	5,548.40		
			סה"כ צריכה	3,000.40	1,208.30	1,339.70	5,548.40		
56	9798	ראשי קומה 14	15140029 - 1	4,123.60	937.30	1,084.30	6,145.20		
			סה"כ צריכה	4,123.60	937.30	1,084.30	6,145.20		
57	19803	ראשי שדה UPS קומה 1- דרייבנט	15112999 - 1	5,318.30	3,846.40	8,525.40	17,690.10		
			סה"כ צריכה	5,318.30	3,846.40	8,525.40	17,690.10		
58	8112	ראשי שנאי T1	15091215 - 1	88,928.00	35,379.20	61,753.60	186,060.80	622.27	
			סה"כ צריכה	88,928.00	35,379.20	61,753.60	186,060.80		
59	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	85,120.00	31,968.00	56,678.40	173,766.40	605.89	
			סה"כ צריכה	85,120.00	31,968.00	56,678.40	173,766.40		
60	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	130,598.40	95,072.00	203,500.80	429,171.20	977.92	
			סה"כ צריכה	130,598.40	95,072.00	203,500.80	429,171.20		
61	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	104,147.20	60,531.20	124,230.40	288,908.80	703.04	
			סה"כ צריכה	104,147.20	60,531.20	124,230.40	288,908.80		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
62	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9747	eilly lilli קומה 8	15091218 - 1	415.70	297.36	656.10	1,369.15	2.33	
			15091219 - 3	4,733.60	985.60	1,204.80	6,924.00	32.12	
			15112936 - 1	-549.50	-118.50	-160.60	-828.60		
			סה"כ צריכה	4,599.80	1,164.46	1,700.30	7,464.55		
2	23784	NEXTAGE קומה 1	15112873 - 1	2,600.60	814.30	1,203.80	4,618.70		
			16092135 - 4	545.40	119.50	159.40	824.30	6.45	
			17013914 - 1	310.98	214.25	474.58	999.81		
			סה"כ צריכה	3,456.98	1,148.05	1,837.78	6,442.81		
3	25677	WEST PHARMA 3.ק	13148435 - 1	156.00	113.50	250.55	520.05		
			13199894 - 1	307.50	221.90	490.60	1,020.00		
			15112965 - 1	930.10	809.60	2,795.80	4,535.50		
			סה"כ צריכה	1,393.60	1,145.00	3,536.95	6,075.55		
4	27565	WEST PHARMA 4.ק	13199804 - 1	277.50	200.10	442.60	920.20		
			17013974 - 1	5,228.40	2,469.60	5,047.20	12,745.20		
			סה"כ צריכה	5,505.90	2,669.70	5,489.80	13,665.40		
5	14859	אדרה רוט עו"ד	15091218 - 1	76.25	54.54	120.35	251.15	2.33	
			15112936 - 1	549.50	118.50	160.60	828.60		
			סה"כ צריכה	625.75	173.04	280.95	1,079.75		
6	11212	אמדוקס קומה 7	15091191 - 1	980.40	658.00	1,373.60	3,012.00	7.43	
			15112981 - 1	2,551.70	763.60	869.10	4,184.40		
			סה"כ צריכה	3,532.10	1,421.60	2,242.70	7,196.40		
7	25605	אמדוקס מערב קומה 3	13148435 - 1	156.00	113.50	250.55	520.05		
			15112965 - 1	-930.10	-809.60	-2,795.80	-4,535.50		
			15112980 - 1	1,343.10	1,332.10	4,705.40	7,380.60		
			סה"כ צריכה	569.00	636.00	2,160.15	3,365.15		
8	9748	אמדוקס קומה 13	14152656 - 1	413.60	228.10	510.20	1,151.90		
			14158933 - 1	3,888.50	999.20	809.00	5,696.70		
			סה"כ צריכה	4,302.10	1,227.30	1,319.20	6,848.60		
9	18370	אמדוקס קומה 2	13199838 - 1	801.90	685.30	1,007.60	2,494.80		
			15112964 - 1	1,809.50	1,837.20	5,036.40	8,683.10		
			סה"כ צריכה	2,611.40	2,522.50	6,044.00	11,177.90		
10	16745	אמדוקס קומה 6	13199858 - 1	479.00	194.80	368.20	1,042.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112865 - 1	128.40	27.40	58.00	213.80		
			סה"כ צריכה	607.40	222.20	426.20	1,255.80		
11	19807	דרייבנטס קומה 9	14152632 - 1	4,995.40	2,258.70	3,484.70	10,738.80		
			14158950 - 1	52.32	38.93	84.43	175.68		
			15112990 - 1	673.10	473.50	1,053.80	2,200.40		
			סה"כ צריכה	5,720.82	2,771.13	4,622.93	13,114.88		
12	9800	וורק אין קו קומה 12	14158932 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158963 - 1	4,713.60	1,531.30	1,972.40	8,217.30		
			סה"כ צריכה	4,713.60	1,531.30	1,972.40	8,217.30		
13	22164	וורק אין קו צד מזרח+מערב קומה 11	14152624 - 1	4,468.20	1,518.20	1,810.30	7,796.70		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	1,833.40	555.30	793.70	3,182.40		
			סה"כ צריכה	6,301.60	2,073.50	2,604.00	10,979.10		
14	27312	וורק אין קו קומה 1	16092135 - 1	560.00	161.00	331.80	1,052.80	7.37	
			16092135 - 2	414.90	35.40	76.50	526.80	4.88	
			17013914 - 1	139.72	96.25	213.22	449.19		
			סה"כ צריכה	1,114.62	292.66	621.52	2,028.79		
15	24889	וורק אין קו קומה 10 מזרח	15091201 - 1	119.53	81.67	177.36	378.56	1.78	
			15140030 - 1	785.40	210.40	269.40	1,265.20		
			סה"כ צריכה	904.93	292.07	446.76	1,643.76		
16	34687	וורק אין קו קומה 15	14155755 - 3	203.70	98.53	204.77	507.00	2.17	
			15140058 - 1	4,201.40	1,299.90	1,722.40	7,223.70		
			15140060 - 1	-1,621.60	-572.00	-787.20	-2,980.80		
			סה"כ צריכה	2,783.50	826.43	1,139.97	4,749.90		
			סה"כ צריכה	48,743.10	20,116.93	36,445.61	105,305.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				105,305.64		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 48,743.10)
- גבע (Kwh 20,116.93)
- שפל (Kwh 36,445.61)

