

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (30/10/19 - 26/09/19)

תאריך הפקה: 03/11/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	995.10	805.30	1,655.80	3,456.20	5.64	
			סה"כ צריכה	995.10	805.30	1,655.80	3,456.20		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	12,259.90	4,016.80	3,282.30	19,559.00		
			סה"כ צריכה	12,259.90	4,016.80	3,282.30	19,559.00		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	4,459.30	191.50	616.20	5,267.00		
			סה"כ צריכה	4,459.30	191.50	616.20	5,267.00		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	18,397.20	7,220.80	5,335.00	30,953.00		
			סה"כ צריכה	18,397.20	7,220.80	5,335.00	30,953.00		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	31.54	2.78	2.64	36.96	0.42	
			אוויר צח	4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	36.28	6.62	10.53	53.43		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	6.64	0.00	0.00	6.64	0.15	
			אוויר צח	4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	11.38	3.84	7.89	23.11		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	7.90	0.51	0.13	8.54	0.26	
			אוויר צח	4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	12.65	4.35	8.02	25.02		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	200.00	24.00	0.00	224.00	23.80	
			אוויר צח	28.92	23.40	48.12	100.43		
			סה"כ צריכה	228.92	47.40	48.12	324.43		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	25.02	25.34	117.44	167.81	0.46	
			אוויר צח	7.44	6.02	12.38	25.85		
			סה"כ צריכה	32.47	31.37	129.82	193.65		
9	18600	קומה 1 משרד 24 משה חברוני	16048031 - 4	25.14	3.78	1.60	30.51	0.50	
			אוויר צח	7.57	6.12	12.59	26.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	32.70	9.90	14.19	56.79		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	62.40	9.65	20.19	92.24	0.49	
		אוויר צח		3.86	3.12	6.42	13.39		
			סה"כ צריכה	66.26	12.77	26.61	105.63		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	38.88	1.41	5.65	45.94	0.43	
		אוויר צח		6.39	5.17	10.63	22.20		
			סה"כ צריכה	45.27	6.58	16.28	68.13		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	21.20	0.99	0.46	22.66	0.31	
		אוויר צח		6.39	5.17	10.63	22.20		
			סה"כ צריכה	27.59	6.16	11.10	44.85		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	5.78	4.75	10.13	20.66	0.69	
		אוויר צח		6.39	5.17	10.63	22.20		
			סה"כ צריכה	12.17	9.92	20.76	42.85		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	46.29	0.00	0.00	46.29	10.49	
		אוויר צח		4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	51.03	3.84	7.89	62.76		
15	26153	קומה 1 משרד 6 מגיקפלקס	15129231 - 13	31.52	2.00	6.64	40.16	0.45	
		אוויר צח		7.53	6.09	12.53	26.15		
			סה"כ צריכה	39.05	8.09	19.17	66.31		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	11.10	2.16	4.38	17.65	0.86	
		אוויר צח		4.53	3.67	7.54	15.73		
			סה"כ צריכה	15.63	5.83	11.92	33.38		
17	22630	קומה 1 משרד 8 לוקייטן	16048031 - 1	0.37	0.05	0.11	0.53	0.12	
		אוויר צח		4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	5.11	3.89	8.00	17.00		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	8.16	1.73	0.00	9.89	0.25	
		אוויר צח		4.74	3.84	7.89	16.47		
			סה"כ צריכה	12.90	5.57	7.89	26.36		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	61.17	1.09	3.09	65.34	0.48	
			15129231 - 9	23.49	1.65	2.03	27.17	0.39	
			15129231 - 14	47.12	0.32	2.19	49.63	0.43	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	27.24	22.04	45.33	94.61		
			סה"כ צריכה	159.02	25.10	52.64	236.75		
20	22508	קומה 2 משרד 6A פיקסל אם	16226525 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	17.81	14.41	29.63	61.85		
			סה"כ צריכה	17.81	14.41	29.63	61.85		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	77.30	22.40	0.60	100.30	0.79	
			אוויר צח	16.86	13.64	28.05	58.55		
			סה"כ צריכה	94.16	36.04	28.65	158.85		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אמטיסט	16226525 - 10	31.85	1.00	0.10	32.95	0.65	
			אוויר צח	6.05	4.89	10.06	21.00		
			סה"כ צריכה	37.90	5.89	10.16	53.95		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	18.90	0.00	0.00	18.90	0.46	
			אוויר צח	8.63	6.98	14.36	29.97		
			סה"כ צריכה	27.53	6.98	14.36	48.87		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	25.85	20.92	43.02	89.79		
			סה"כ צריכה	25.85	20.92	43.02	89.79		
25	22603	קומה 2 משרד 4 רונית ברקו	16226525 - 7	7.65	4.70	0.15	12.50	0.47	
			אוויר צח	12.39	10.02	20.61	43.02		
			סה"כ צריכה	20.04	14.72	20.76	55.52		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	14.94	12.09	24.85	51.88		
			סה"כ צריכה	14.94	12.09	24.85	51.88		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	62.94	1.68	0.22	64.84	0.75	
			אוויר צח	9.56	7.74	15.92	33.22		
			סה"כ צריכה	72.50	9.42	16.14	98.06		
28	28784	קומה 2 משרד 7 שיא יזמות	16226525 - 2	471.15	86.10	18.65	575.90	4.41	
			אוויר צח	14.63	11.84	24.35	50.82		
			סה"כ צריכה	485.78	97.94	43.00	626.72		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	33.66	2.58	0.22	36.46	0.53	
			אוויר צח	6.81	5.51	11.32	23.64		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	40.47	8.09	11.54	60.10		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	10.14	1.14	0.00	11.28	0.26	
			אוויר צח	5.87	4.75	9.78	20.40		
			סה"כ צריכה	16.01	5.89	9.78	31.68		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	125.60	15.60	4.38	145.58	1.62	
			אוויר צח	27.45	22.21	45.68	95.34		
			סה"כ צריכה	153.05	37.81	50.06	240.92		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	27.90	1.05	0.00	28.95	0.72	
			אוויר צח	16.54	13.39	27.53	57.46		
			סה"כ צריכה	44.44	14.44	27.53	86.41		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	6.12	0.00	0.00	6.12	0.35	
			אוויר צח	6.51	5.27	10.84	22.62		
			סה"כ צריכה	12.63	5.27	10.84	28.74		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	65.66	3.94	0.00	69.60	0.59	
			אוויר צח	11.11	8.99	18.49	38.59		
			סה"כ צריכה	76.77	12.93	18.49	108.19		
35	22493	קומה 3 משרד 4 ליאור נט השקעות	16226554 - 3	54.65	7.65	0.00	62.30	0.72	
			אוויר צח	12.36	10.003	20.57	42.93		
			סה"כ צריכה	67.01	17.65	20.57	105.23		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	45.65	0.45	1.60	47.70	0.45	
			אוויר צח	12.39	10.02	20.61	43.02		
			סה"כ צריכה	58.04	10.47	22.21	90.72		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	33.75	0.00	0.00	33.75	0.55	
			אוויר צח	21.82	17.66	36.31	75.80		
			סה"כ צריכה	55.57	17.66	36.31	109.55		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	20.40	5.25	9.40	35.05	0.38	
			אוויר צח	8.33	6.74	13.85	28.92		
			סה"כ צריכה	28.73	11.99	23.25	63.97		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסט בע"מ	16226554 - 10	36.14	7.68	13.70	57.52	0.51	
			אוויר צח	10.12	8.19	16.84	35.15		
			סה"כ צריכה	46.26	15.87	30.54	92.67		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	30.80	4.45	0.00	35.25	0.60	
		אוויר צח		14.70	11.90	24.46	51.05		
		סה"כ צריכה		45.50	16.35	24.46	86.30		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	17.92	1.02	0.90	19.84	0.20	
		אוויר צח		2.92	2.36	4.86	10.14		
		סה"כ צריכה		20.84	3.38	5.76	29.98		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	153.70	4.70	7.60	166.00	4.33	
		אוויר צח		40.90	33.10	68.05	142.04		
		סה"כ צריכה		194.60	37.80	75.65	308.04		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	27.00	0.42	0.02	27.44	0.36	
		אוויר צח		7.37	5.96	12.26	25.59		
		סה"כ צריכה		34.37	6.38	12.28	53.03		
44	31395	קומה 4 משרד 10 ירין משעלי	15114152 - 7	56.42	9.82	11.84	78.08	1.72	
		אוויר צח		6.30	5.10	10.48	21.88		
		סה"כ צריכה		62.72	14.92	22.32	99.96		
45	26154	קומה 4 משרד 11 אוסטולידה	15114152 - 12	14.54	10.66	2.00	27.20	0.39	
		אוויר צח		7.73	6.25	12.86	26.83		
		סה"כ צריכה		22.27	16.91	14.86	54.03		
46	27293	קומה 4 משרד 3 CIS	15114152 - 3	44.62	2.78	3.56	50.96	0.50	
		אוויר צח		11.11	8.99	18.49	38.59		
		סה"כ צריכה		55.73	11.77	22.05	89.55		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	37.90	0.05	0.00	37.95	0.80	
		אוויר צח		19.70	15.95	32.79	68.44		
		סה"כ צריכה		57.60	16.00	32.79	106.39		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	5.10	0.00	0.00	5.10	0.24	
		אוויר צח		9.65	7.81	16.06	33.52		
		סה"כ צריכה		14.75	7.81	16.06	38.62		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	62.75	1.30	0.00	64.05	0.73	
		אוויר צח		27.71	22.43	46.11	96.25		
		סה"כ צריכה		90.46	23.73	46.11	160.30		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	30.45	7.30	2.25	40.00	0.59	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	14.62	11.83	24.33	50.78		
			סה"כ צריכה	45.07	19.13	26.58	90.78		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	15114152 - 11	54.05	5.90	0.80	60.75	0.82	
			אוור צח	9.44	7.64	15.70	32.77		
			סה"כ צריכה	63.49	13.54	16.50	93.52		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבד בע"מ	15129232 - 5	8.30	0.00	0.00	8.30	1.53	
			אוור צח	7.62	6.17	12.68	26.46		
			סה"כ צריכה	15.92	6.17	12.68	34.76		
53	27902	קומה 5 משרד 11 הולדיי וילאג' טורס	15129232 - 6	16.40	0.34	0.00	16.74	2.52	
			אוור צח	4.47	3.62	7.44	15.53		
			סה"כ צריכה	20.87	3.96	7.44	32.27		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	15129232 - 13	10.82	0.24	0.00	11.06	3.61	
			אוור צח	6.21	5.03	10.34	21.57		
			סה"כ צריכה	17.03	5.27	10.34	32.63		
55	18621	קומה 5 משרד 2 ספארקס	15129232 - 1	136.85	12.00	5.75	154.60	14.61	
			אוור צח	41.35	33.47	68.81	143.63		
			סה"כ צריכה	178.20	45.47	74.56	298.23		
56	27288	קומה 5 משרד 3 אבגריין	15129232 - 8	59.98	23.16	3.10	86.24	1.04	
			אוור צח	10.31	8.34	17.15	35.80		
			סה"כ צריכה	70.29	31.50	20.25	122.04		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	15129232 - 9	51.50	28.40	73.15	153.05	2.85	
			אוור צח	17.64	14.27	29.35	61.26		
			סה"כ צריכה	69.14	42.67	102.50	214.31		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	15129232 - 10	26.74	2.22	0.00	28.96	0.85	
			אוור צח	11.31	9.15	18.82	39.27		
			סה"כ צריכה	38.05	11.37	18.82	68.23		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	15129232 - 11	59.45	2.85	0.00	62.30	1.85	
			אוור צח	12.98	10.50	21.60	45.08		
			סה"כ צריכה	72.43	13.35	21.60	107.38		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	15129232 - 2	44.70	0.00	0.00	44.70	11.27	
			אוור צח	14.63	11.84	24.34	50.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	59.33	11.84	24.34	95.50		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	72.12	1.56	0.00	73.68	3.27	
			אוויר צח	12.46	10.09	20.74	43.29		
			סה"כ צריכה	84.58	11.65	20.74	116.97		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	34.65	24.70	71.95	131.30	4.26	
			אוויר צח	13.54	10.96	22.53	47.03		
			סה"כ צריכה	48.19	35.66	94.48	178.33		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	295.45	62.30	123.20	480.95	2.51	
			אוויר צח	13.84	11.20	23.03	48.06		
			סה"כ צריכה	309.29	73.50	146.23	529.01		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	45.08	9.90	7.26	62.24	4.22	
			אוויר צח	5.17	4.18	8.60	17.94		
			סה"כ צריכה	50.25	14.08	15.86	80.18		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	38.36	0.74	0.00	39.10	0.39	
			אוויר צח	6.30	5.10	10.48	21.88		
			סה"כ צריכה	44.66	5.84	10.48	60.98		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	44.08	11.42	7.72	63.22	0.38	
			אוויר צח	5.17	4.18	8.60	17.94		
			סה"כ צריכה	49.25	15.60	16.32	81.16		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	58.24	11.68	4.22	74.14	2.68	
			אוויר צח	4.93	3.99	8.21	17.13		
			סה"כ צריכה	63.17	15.67	12.43	91.27		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נ.ל בונים בע"מ	15113416 - 9	15.32	0.18	0.00	15.50	2.63	
			אוויר צח	4.67	3.78	7.78	16.23		
			סה"כ צריכה	19.99	3.96	7.78	31.73		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	81.94	74.28	153.98	310.20	11.49	
			אוויר צח	6.70	5.42	11.15	23.27		
			סה"כ צריכה	88.64	79.70	165.13	333.47		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	70.14	18.50	28.78	117.42	1.59	
			אוויר צח	15.06	12.19	25.07	52.32		
			סה"כ צריכה	85.20	30.69	53.85	169.74		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	26.72	2.14	0.00	28.86	4.09	
		אוויר צח		9.59	7.76	15.95	33.30		
		סה"כ צריכה		36.31	9.90	15.95	62.16		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	16.62	0.00	0.00	16.62	1.80	
		אוויר צח		6.58	5.33	10.95	22.86		
		סה"כ צריכה		23.20	5.33	10.95	39.48		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	21.08	0.26	0.02	21.36	2.87	
		אוויר צח		9.92	8.03	16.51	34.47		
		סה"כ צריכה		31.00	8.29	16.53	55.83		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	23.80	0.42	0.00	24.22	0.60	
		אוויר צח		9.57	7.74	15.92	33.23		
		סה"כ צריכה		33.37	8.16	15.92	57.45		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	104.00	15.60	13.05	132.65	2.27	
		אוויר צח		14.63	11.84	24.34	50.80		
		סה"כ צריכה		118.63	27.44	37.39	183.45		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	24.64	0.58	0.00	25.22	0.44	
		אוויר צח		4.71	3.81	7.84	16.36		
		סה"כ צריכה		29.35	4.39	7.84	41.58		
77	27294	קומה 6 משרד 9 סוכנות ביטוח מור	16045522 - 3	73.16	6.40	2.14	81.70	6.22	
		אוויר צח		5.46	4.42	9.08	18.95		
		סה"כ צריכה		78.62	10.82	11.22	100.65		
78	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	10.76	0.12	0.00	10.88	1.32	
		אוויר צח		6.60	5.34	10.98	22.92		
		סה"כ צריכה		17.36	5.46	10.98	33.80		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	32.16	1.72	0.00	33.88	3.57	
		אוויר צח		13.10	10.60	21.80	45.51		
		סה"כ צריכה		45.26	12.32	21.80	79.39		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	23.92	0.26	0.00	24.18	2.18	
		אוויר צח		9.42	7.63	15.68	32.74		
		סה"כ צריכה		33.34	7.89	15.68	56.92		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	99.60	12.00	4.40	116.00	0.82	
		אוויר צח		7.19	5.82	11.96	24.96		
		סה"כ צריכה		106.79	17.82	16.36	140.96		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	314.40	28.20	11.35	353.95	2.37	
		אוויר צח		43.98	35.59	73.19	152.76		
		סה"כ צריכה		358.38	63.79	84.54	506.71		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	325.20	8.60	1.00	334.80	2.75	
		אוויר צח		67.11	54.31	111.67	233.09		
		סה"כ צריכה		392.31	62.91	112.67	567.89		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	822.50	756.00	1,167.40	2,745.90	4.20	
		אוויר צח		151.37	432.21	999.91	1,583.49		
		סה"כ צריכה		973.87	1,188.21	2,167.31	4,329.39		
		סה"כ צריכה		41,669.97	14,075.21	13,822.36	69,567.54		
		חשבון חברת חשמל		52,220.00	21,680.00	25,440.00	99,340.00		
		הפרש בקוט"ש		-10,550.03	-7,604.79	-11,617.64	-29,772.46		
		הפרש באחוזים		-20.20%	-35.08%	-45.67%	-29.97%		



- פסגה (Kwh 41,669.97)
- גבע (Kwh 14,075.21)
- שפל (Kwh 13,822.36)

