



דוח קוט"ש

עבור: אינטרגאמא נכסים

דוח מסכם עבור: בית אינטרגאמא

תקופת דוח: (31/10/19 - 01/10/19)

תאריך הפקה: 04/11/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35251	MTU 32	18075383 - 1	540.70	75.10	165.90	781.70		
			מיזוג אוויר	1,506.51	243.21	539.99	2,289.70		
			סה"כ צריכה	2,047.21	318.31	705.89	3,071.40		
2	35178	א.ד. דגן 112	17313076 - 1	945.70	654.40	1,248.80	2,848.90	6.27	
			מיזוג אוויר	2,634.92	2,119.23	4,064.71	8,818.86		
			סה"כ צריכה	3,580.62	2,773.63	5,313.51	11,667.76		
3	35241	אינוברו 88	17313537 - 1	99.20	25.10	58.40	182.70	2.56	
			מיזוג אוויר	276.39	81.28	190.09	547.76		
			סה"כ צריכה	375.59	106.38	248.49	730.46		
4	35344	אינומאיז	17313306 - 1	47.80	9.20	21.90	78.90	0.66	
			18075276 - 1	3,485.90	2,500.60	5,561.90	11,548.40		
			18075394 - 1	2,026.50	197.00	356.20	2,579.70		
			מיזוג אוויר	15,491.90	8,765.79	19,334.07	43,591.75		
			מקדם שרתים 3	7,615.48	3,396.40	7,712.40	18,724.28		
			סה"כ צריכה	28,667.59	14,868.98	32,986.47	76,523.04		
5	35352	אלון אלול	17312733 - 1	29.20	4.80	0.30	34.30	0.70	
			18075249 - 1	206.70	47.70	63.10	317.50		
			סה"כ צריכה	235.90	52.50	63.40	351.80		
6	35339	אליפסה	17313082 - 1	118.50	103.70	230.30	452.50	1.60	
			18075354 - 1	1,565.00	203.40	235.30	2,003.70		
			18075359 - 1	100.10	22.50	45.90	168.50		
			מיזוג אוויר	4,969.49	1,067.39	1,664.88	7,701.75		
			סה"כ צריכה	6,753.09	1,396.99	2,176.38	10,326.45		
7	35183	אליתה (מסעדה) 91	17313289 - 1	1,238.50	294.30	668.40	2,201.20	16.48	
			סה"כ צריכה	1,238.50	294.30	668.40	2,201.20		
8	35342	בריגה	18075222 - 1	433.90	324.10	691.30	1,449.30		
			18075294 - 1	1,404.20	540.90	1,023.80	2,968.90		
			מיזוג אוויר	5,121.34	2,801.24	5,582.47	13,505.05		
			מקדם שרתים 1	3,326.10	1,758.16	3,686.85	8,771.10		
			סה"כ צריכה	10,285.54	5,424.40	10,984.42	26,694.35		
9	35334	גנרל מהנדסים	17313281 - 1	348.40	271.00	611.20	1,230.60	1.69	
			18075274 - 1	2,110.50	396.40	743.30	3,250.20		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075295 - 1	182.20	45.70	89.00	316.90		
			מיזוג אוויר	7,358.67	2,309.33	4,698.44	14,366.43		
			מקדם שרתים 2	2,703.08	955.27	1,898.28	5,556.64		
			סה"כ צריכה	12,702.85	3,977.70	8,040.22	24,720.77		
10	35188	גנרל מהנדסים מחסן 12	17313290 - 1	1,747.90	143.70	267.30	2,158.90	17.21	
			מיזוג אוויר	4,870.02	465.36	870.03	6,205.42		
			סה"כ צריכה	6,617.92	609.06	1,137.33	8,364.32		
11	35337	הרה מד	17313075 - 1	75.50	24.30	52.30	152.10	1.13	
			17313474 - 1	223.60	24.00	41.60	289.20	4.99	
			18075395 - 1	851.60	346.50	586.30	1,784.40		
			מיזוג אוויר	3,206.10	1,278.53	2,213.98	6,698.61		
			סה"כ צריכה	4,356.80	1,673.33	2,894.18	8,924.31		
12	35189	טופ סאן 95	17312898 - 1	283.30	55.70	128.00	467.00	4.84	
			מיזוג אוויר	789.33	180.38	416.63	1,386.34		
			סה"כ צריכה	1,072.63	236.08	544.63	1,853.34		
13	35343	טי אנד איי	17313443 - 1	185.10	117.10	257.90	560.10	2.04	
			18075358 - 1	275.80	39.70	87.10	402.60		
			מיזוג אוויר	1,284.17	507.79	1,122.94	2,914.89		
			סה"כ צריכה	1,745.07	664.59	1,467.94	3,877.59		
14	35195	טי אנד איי מחסן 3	18075242 - 1	398.00	57.50	111.50	567.00		
			מיזוג אוויר	1,108.91	186.21	362.92	1,658.04		
			סה"כ צריכה	1,506.91	243.71	474.42	2,225.04		
15	35355	טמבור 2.ק	18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	496.60	49.00	81.90	627.50		
			18075379 - 1	3,883.80	1,347.04	2,873.24	8,104.07		
			מיזוג אוויר	12,204.73	4,520.97	9,618.65	26,344.35		
			מקדם שרתים 2	4,483.20	1,870.14	3,886.17	10,239.50		
			סה"כ צריכה	21,068.33	7,787.14	16,459.96	45,315.42		
16	35357	טמבור ק.קרקע	17312734 - 1	348.10	122.40	269.50	740.00	2.82	
			18075258 - 1	647.80	111.30	245.50	1,004.60		
			מיזוג אוויר	2,774.79	756.82	1,676.27	5,207.88		
			סה"כ צריכה	3,770.69	990.52	2,191.27	6,952.48		
17	35346	מבנה גזית	17312667 - 1	973.40	197.10	386.30	1,556.80	10.93	
			18075270 - 1	61.90	19.10	43.40	124.40		
			מיזוג אוויר	2,884.57	700.15	1,398.63	4,983.34		
			מקדם שרתים 1	1,873.41	439.44	923.70	3,236.54		
			סה"כ צריכה	5,793.27	1,355.79	2,752.03	9,901.09		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	35335	מחסן אלפה (גפנר)	17312617 - 1	1,199.70	138.80	232.50	1,571.00	12.16	
			17313444 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			מיזוג אוויר	3,342.62	449.49	756.76	4,548.88		
			סה"כ צריכה	4,542.32	588.29	989.26	6,119.88		
19	35184	מחסן דלתא 10	17313555 - 1	2,010.70	150.40	338.90	2,500.00	19.74	
			מיזוג אוויר	5,602.24	487.06	1,103.08	7,192.38		
			סה"כ צריכה	7,612.94	637.46	1,441.98	9,692.38		
20	35338	משרדי אלפא ט.ס.	18075250 - 1	460.40	135.20	296.30	891.90		
			18075382 - 1	1.90	0.00	0.00	1.90		
			18075398 - 1	340.40	238.30	551.80	1,130.50		
			מיזוג אוויר	2,236.49	1,209.55	2,760.48	6,206.52		
			סה"כ צריכה	3,039.19	1,583.05	3,608.58	8,230.82		
21	35196	סי טי שוב 92	18075347 - 1	2,617.90	801.80	1,744.70	5,164.40		
			מיזוג אוויר	7,294.03	2,596.57	5,678.81	15,569.41		
			מקדם שרתים 2	2,679.34	1,074.10	2,294.38	6,047.81		
			סה"כ צריכה	12,591.26	4,472.47	9,717.89	26,781.62		
22	35345	סימפולס (קמרו)	18075300 - 1	3,216.40	2,294.60	5,049.90	10,560.90		
			18075349 - 1	5,214.90	2,037.80	2,269.00	9,521.70		
			מיזוג אוויר	23,491.40	14,030.18	23,822.24	61,343.82		
			מקדם שרתים 3	11,547.86	5,436.14	9,502.75	26,486.75		
			סה"כ צריכה	43,470.56	23,798.72	40,643.89	107,913.17		
23	35333	סנסיבל	17313282 - 1	189.50	145.40	327.60	662.50	1.11	
			18075239 - 1	253.30	88.10	171.70	513.10		
			18075251 - 1	2,900.00	777.70	1,433.90	5,111.60		
			מיזוג אוויר	9,313.75	3,274.70	6,292.36	18,880.81		
			מקדם שרתים 2	3,421.25	1,354.61	2,542.27	7,318.12		
			סה"כ צריכה	16,077.80	5,640.51	10,767.83	32,486.14		
24	35353	סנסיבל מחסן	18075360 - 1	1,000.00	611.00	1,324.90	2,935.90		
			18075373 - 1	15.13	0.00	0.30	15.43		
			מיזוג אוויר	2,828.35	1,978.68	4,313.38	9,120.42		
			סה"כ צריכה	3,843.48	2,589.68	5,638.58	12,071.75		
25	35190	פניני חוכמה 113 מחסן A	17313149 - 1	186.10	69.90	159.60	415.60	4.27	
			מיזוג אוויר	518.51	226.37	519.48	1,264.36		
			סה"כ צריכה	704.61	296.27	679.08	1,679.96		
26	35349	פניני חוכמה משרדים	18075268 - 1	1,795.70	842.90	1,837.00	4,475.60		
			18075272 - 1	3,153.50	897.00	1,519.00	5,569.50		
			מיזוג אוויר	13,789.53	5,634.55	10,923.42	30,347.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מקדם שרתים 3	6,778.63	2,183.17	4,357.38	13,319.18		
			סה"כ צריכה	25,517.36	9,557.61	18,636.80	53,711.77		
27	35238	קומסייף 85 ק.2	18075355 - 1	225.90	55.80	123.80	405.50		
			מיזוג אוויר	629.41	180.70	402.96	1,213.07		
			סה"כ צריכה	855.31	236.50	526.76	1,618.57		
28	35336	קונורג (PCG)	18075357 - 1	23.10	0.40	0.80	24.30		
			18075396 - 1	453.70	80.60	151.10	685.40		
			מיזוג אוויר	1,328.47	262.31	494.42	2,085.20		
			סה"כ צריכה	1,805.27	343.31	646.32	2,794.90		
29	35350	קונקט	17312771 - 1	513.60	206.30	417.40	1,137.30	3.29	
			17313473 - 1	948.50	268.20	307.90	1,524.60	8.50	
			מיזוג אוויר	4,073.72	1,536.64	2,360.77	7,971.13		
			מקדם שרתים 1	2,645.71	964.45	1,559.13	5,169.29		
			סה"כ צריכה	8,181.54	2,975.58	4,645.21	15,802.33		
30	35340	קפאסיקום	17313550 - 1	930.70	734.50	1,656.90	3,322.10	4.77	
			18075298 - 1	399.70	266.10	601.70	1,267.50		
			18075299 - 1	2,517.90	537.40	557.30	3,612.60		
			מיזוג אוויר	10,722.18	4,980.71	9,165.45	24,868.35		
			מקדם שרתים 2	3,938.61	2,060.31	3,703.07	9,701.99		
			סה"כ צריכה	18,509.09	8,579.02	15,684.42	42,772.53		
31	35171	קפאסיקום מחסן לובי 117	17313074 - 1	953.90	742.30	1,675.50	3,371.70	4.63	
			מיזוג אוויר	2,657.77	2,403.89	5,453.57	10,515.23		
			סה"כ צריכה	3,611.67	3,146.19	7,129.07	13,886.93		
32	35239	רפ"ק 86	18075255 - 1	384.00	259.60	482.60	1,126.20		
			18075351 - 1	97.50	5.70	19.20	122.40		
			מיזוג אוויר	1,341.56	859.15	1,633.30	3,834.02		
			מקדם שרתים 1	871.29	539.23	1,078.69	2,489.21		
			סה"כ צריכה	2,694.35	1,663.69	3,213.79	7,571.82		
			סה"כ צריכה	264,875.25	108,881.77	213,078.37	586,835.39		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				586,835.39		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 264,875.25)
■ גבע (Kwh 108,881.77)
■ שפל (Kwh 213,078.37)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35271	יט"א אויר צח	3 - 19051982	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	35273	יט"א אויר צח 1	1 - 19051902	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	35282	יט"א אויר צח 1	1 - 19051985	803.36	633.74	1,403.79	2,840.90	4.20	
			סה"כ צריכה	803.36	633.74	1,403.79	2,840.90		
4	35281	יט"א אויר צח 2	2 - 19051985	390.54	92.18	131.22	613.94	4.48	
			סה"כ צריכה	390.54	92.18	131.22	613.94		
5	35275	יט"א אויר צח 3	3 - 19051902	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	35276	יט"א אויר צח 30	4 - 19051902	543.79	99.94	210.66	854.38	3.64	
			סה"כ צריכה	543.79	99.94	210.66	854.38		
7	35274	יט"א אויר צח 31	2 - 19051902	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	35280	יט"א אויר צח 32	4 - 19051971	301.49	110.48	274.80	686.77	3.12	
			סה"כ צריכה	301.49	110.48	274.80	686.77		
9	35278	יט"א אויר צח 33	2 - 19051971	25.06	8.67	13.09	46.82	0.32	
			סה"כ צריכה	25.06	8.67	13.09	46.82		
10	35283	יט"א אויר צח 34	3 - 19051985	523.87	109.26	145.07	778.21	4.03	
			סה"כ צריכה	523.87	109.26	145.07	778.21		
11	35284	יט"א אויר צח 35	4 - 19051985	137.12	30.99	38.37	206.48	1.85	
			סה"כ צריכה	137.12	30.99	38.37	206.48		
12	35269	יט"א אויר צח 36	1 - 19051982	94.85	4.18	22.94	121.97	2.98	
			סה"כ צריכה	94.85	4.18	22.94	121.97		
13	35270	יט"א אויר צח 37	2 - 19051982	167.81	61.34	88.08	317.23	1.75	
			סה"כ צריכה	167.81	61.34	88.08	317.23		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
14	35277	יט"א אויר צח 5	19051971 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35279	יט"א אויר צח 6	19051971 - 3	221.68	80.96	115.92	418.56	2.29	
			סה"כ צריכה	221.68	80.96	115.92	418.56		
16	35272	יט"א אויר צח 8	19051982 - 4	238.48	81.28	130.83	450.59	2.71	
			סה"כ צריכה	238.48	81.28	130.83	450.59		
17	35257	לוח מ"א-3	17313177 - 1	999.20	345.70	551.00	1,895.90	31.08	
			סה"כ צריכה	999.20	345.70	551.00	1,895.90		
18	35261	לוח מ"א 1	18075353 - 1	9,257.90	5,064.10	9,163.00	23,485.00		
			סה"כ צריכה	9,257.90	5,064.10	9,163.00	23,485.00		
19	35267	לוח מ"א 7	18075248 - 1	13,722.50	6,794.20	9,304.10	29,820.80		
			סה"כ צריכה	13,722.50	6,794.20	9,304.10	29,820.80		
20	35268	לוח מ"א 8	18075278 - 1	5,556.70	2,817.70	3,927.20	12,301.60		
			סה"כ צריכה	5,556.70	2,817.70	3,927.20	12,301.60		
21	35259	לוח מ"א-1	17313305 - 1	4,786.10	2,611.50	5,656.90	13,054.50	29.46	
			סה"כ צריכה	4,786.10	2,611.50	5,656.90	13,054.50		
22	35262	לוח מ"א-2	18075241 - 1	5,505.00	3,149.30	6,703.50	15,357.80		
			סה"כ צריכה	5,505.00	3,149.30	6,703.50	15,357.80		
23	35258	לוח מ"א-4	17313310 - 1	1,130.60	264.10	421.90	1,816.60	14.82	
			סה"כ צריכה	1,130.60	264.10	421.90	1,816.60		
24	35186	פנוי לשעבר ימה טק 94	17313556 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
25	35365	ציבורי 12.5% לחלוקה	18075260 - 1	7,362.71	3,125.10	5,485.09	15,972.90		
			18075393 - 1	11,553.08	5,367.50	11,174.98	28,095.55		
			18075383 - 1	67.59	9.39	20.74	97.71		
			17313076 - 1	118.21	81.80	156.10	356.11	6.27	
			17313537 - 1	12.40	3.14	7.30	22.84	2.56	
			18075276 - 1	435.74	312.58	695.24	1,443.55		
			17313306 - 1	5.98	1.15	2.74	9.86	0.66	
			18075394 - 1	253.31	24.63	44.53	322.46		
			18075249 - 1	25.84	5.96	7.89	39.69		
			17312733 - 1	3.65	0.60	0.04	4.29	0.70	
			17313082 - 1	14.81	12.96	28.79	56.56	1.60	
			18075354 - 1	195.63	25.43	29.41	250.46		
			18075359 - 1	12.51	2.81	5.74	21.06		
			17313289 - 1	154.81	36.79	83.55	275.15	16.48	
			18075250 - 1	57.55	16.90	37.04	111.49		

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075398 - 1			
		181.16	86.41	40.51	54.24	18075222 - 1			
		371.11	127.98	67.61	175.53	18075294 - 1			
	1.69	153.83	76.40	33.88	43.55	17313281 - 1			
		39.61	11.13	5.71	22.78	18075295 - 1			
		406.28	92.91	49.55	263.81	18075274 - 1			
	1.13	19.01	6.54	3.04	9.44	17313075 - 1			
		223.05	73.29	43.31	106.45	18075395 - 1			
	4.99	36.15	5.20	3.00	27.95	17313474 - 1			
	4.84	58.38	16.00	6.96	35.41	17312898 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075234 - 1			
		78.44	10.24	6.13	62.08	18075352 - 1			
		1,013.01	359.15	168.38	485.48	18075379 - 1			
		125.58	30.69	13.91	80.98	18075258 - 1			
	2.82	92.50	33.69	15.30	43.51	17312734 - 1			
		15.55	5.43	2.39	7.74	18075270 - 1			
	10.93	194.60	48.29	24.64	121.68	17312667 - 1			
		70.88	13.94	7.19	49.75	18075242 - 1			
	12.16	196.38	29.06	17.35	149.96	17312617 - 1			
	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17313444 - 1			
	17.21	269.86	33.41	17.96	218.49	17313290 - 1			
	19.74	312.50	42.36	18.80	251.34	17313555 - 1			
		50.33	10.89	4.96	34.48	18075358 - 1			
	2.04	70.01	32.24	14.64	23.14	17313443 - 1			
		696.19	189.88	112.13	394.19	18075272 - 1			
		559.45	229.63	105.36	224.46	18075268 - 1			
	4.27	51.95	19.95	8.74	23.26	17313149 - 1			
		645.55	218.09	100.23	327.24	18075347 - 1			
		1,190.21	283.63	254.73	651.86	18075349 - 1			
		1,320.11	631.24	286.83	402.05	18075300 - 1			
	1.11	82.81	40.95	18.18	23.69	17313282 - 1			
		638.95	179.24	97.21	362.50	18075251 - 1			
		64.14	21.46	11.01	31.66	18075239 - 1			
		366.99	165.61	76.38	125.00	18075360 - 1			
		1.93	0.04	0.00	1.89	18075373 - 1			
		50.69	15.48	6.98	28.24	18075355 - 1			
		85.68	18.89	10.08	56.71	18075396 - 1			
		3.04	0.10	0.05	2.89	18075357 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313473 - 1	118.56	33.53	38.49	190.58	8.50	
			17312771 - 1	64.20	25.79	52.18	142.16	3.29	
			18075299 - 1	314.74	67.18	69.66	451.58		
			17313550 - 1	116.34	91.81	207.11	415.26	4.77	
			18075298 - 1	49.96	33.26	75.21	158.44		
			17313074 - 1	119.24	92.79	209.44	421.46	4.63	
			18075255 - 1	-50.69	-9.18	-20.50	-80.36		
			18075351 - 1	12.19	0.71	2.40	15.30		
			18075382 - 1	0.24	0.00	0.00	0.24		
			סה"כ צריכה	25,941.98	11,015.70	21,572.53	58,530.21		
26	35363	ציבורי 4.2% לחלוקה	18075260 - 1	2,473.87	1,050.03	1,842.99	5,366.89		
			18075393 - 1	3,881.83	1,803.48	3,754.79	9,440.10		
			18075383 - 1	22.71	3.15	6.97	32.83		
			17313076 - 1	39.72	27.48	52.45	119.65	6.27	
			17313537 - 1	4.17	1.05	2.45	7.67	2.56	
			18075276 - 1	146.41	105.03	233.60	485.03		
			17313306 - 1	2.01	0.39	0.92	3.31	0.66	
			18075394 - 1	85.11	8.27	14.96	108.35		
			18075249 - 1	8.68	2.00	2.65	13.34		
			17312733 - 1	1.23	0.20	0.01	1.44	0.70	
			17313082 - 1	4.98	4.36	9.67	19.01	1.60	
			18075354 - 1	65.73	8.54	9.88	84.16		
			18075359 - 1	4.20	0.95	1.93	7.08		
			17313289 - 1	52.02	12.36	28.07	92.45	16.48	
			18075250 - 1	19.34	5.68	12.44	37.46		
			18075398 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075222 - 1	18.22	13.61	29.03	60.87		
			18075294 - 1	58.98	22.72	43.00	124.69		
			17313281 - 1	14.63	11.38	25.67	51.69	1.69	
			18075295 - 1	7.65	1.92	3.74	13.31		
			18075274 - 1	88.64	16.65	31.22	136.51		
			17313075 - 1	3.17	1.02	2.20	6.39	1.13	
			18075395 - 1	35.77	14.55	24.62	74.94		
			17313474 - 1	9.39	1.01	1.75	12.15	4.99	
			17312898 - 1	11.90	2.34	5.38	19.61	4.84	
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	20.86	2.06	3.44	26.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075379 - 1	163.12	56.58	120.68	340.37		
			18075258 - 1	27.21	4.67	10.31	42.19		
			17312734 - 1	14.62	5.14	11.32	31.08	2.82	
			18075270 - 1	2.60	0.80	1.82	5.22		
			17312667 - 1	40.88	8.28	16.22	65.39	10.93	
			18075242 - 1	16.72	2.42	4.68	23.81		
			17312617 - 1	50.39	5.83	9.77	65.98	12.16	
			17313444 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			17313290 - 1	73.41	6.04	11.23	90.67	17.21	
			17313555 - 1	84.45	6.32	14.23	105.00	19.74	
			18075358 - 1	11.58	1.67	3.66	16.91		
			17313443 - 1	7.77	4.92	10.83	23.52	2.04	
			18075272 - 1	132.45	37.67	63.80	233.92		
			18075268 - 1	75.42	35.40	77.15	187.98		
			17313149 - 1	7.82	2.94	6.70	17.46	4.27	
			18075347 - 1	109.95	33.68	73.28	216.90		
			18075349 - 1	219.03	85.59	95.30	399.91		
			18075300 - 1	135.09	96.37	212.10	443.56		
			17313282 - 1	7.96	6.11	13.76	27.83	1.11	
			18075251 - 1	121.80	32.66	60.22	214.69		
			18075239 - 1	10.64	3.70	7.21	21.55		
			18075360 - 1	42.00	25.66	55.65	123.31		
			18075373 - 1	0.64	0.00	0.01	0.65		
			18075355 - 1	9.49	2.34	5.20	17.03		
			18075396 - 1	19.06	3.39	6.35	28.79		
			18075357 - 1	0.97	0.02	0.03	1.02		
			17313473 - 1	39.84	11.26	12.93	64.03	8.50	
			17312771 - 1	21.57	8.66	17.53	47.77	3.29	
			18075299 - 1	105.75	22.57	23.41	151.73		
			17313550 - 1	39.09	30.85	69.59	139.53	4.77	
			18075298 - 1	16.79	11.18	25.27	53.24		
			17313074 - 1	40.06	31.18	70.37	141.61	4.63	
			18075255 - 1	-17.03	-3.08	-6.89	-27.00		
			18075351 - 1	4.10	0.24	0.81	5.14		
			18075382 - 1	0.08	0.00	0.00	0.08		
			סה"כ צריכה	8,716.50	3,701.28	7,248.37	19,666.15		
			18075260 - 1	44,176.28	18,750.60	32,910.53	95,837.40		
		ציבורי 75% לחלוקה						35362	27





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075393 - 1	69,318.45	32,205.00	67,049.85	168,573.30		
			18075383 - 1	405.53	56.33	124.43	586.28		
			17313076 - 1	709.28	490.80	936.60	2,136.68	6.27	
			17313537 - 1	74.40	18.83	43.80	137.03	2.56	
			18075276 - 1	2,614.43	1,875.45	4,171.43	8,661.30		
			17313306 - 1	35.85	6.90	16.43	59.18	0.66	
			18075394 - 1	1,519.88	147.75	267.15	1,934.78		
			18075249 - 1	155.03	35.78	47.33	238.13		
			17312733 - 1	21.90	3.60	0.23	25.73	0.70	
			17313082 - 1	88.88	77.78	172.73	339.38	1.60	
			18075354 - 1	1,173.75	152.55	176.48	1,502.78		
			18075359 - 1	75.08	16.88	34.43	126.38		
			17313289 - 1	928.88	220.73	501.30	1,650.90	16.48	
			18075250 - 1	345.30	101.40	222.23	668.93		
			18075398 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075222 - 1	325.43	243.08	518.48	1,086.98		
			18075294 - 1	1,053.15	405.68	767.85	2,226.68		
			17313281 - 1	261.30	203.25	458.40	922.95	1.69	
			18075295 - 1	136.65	34.28	66.75	237.68		
			18075274 - 1	1,582.88	297.30	557.48	2,437.65		
			17313075 - 1	56.63	18.23	39.23	114.08	1.13	
			18075395 - 1	638.70	259.88	439.73	1,338.30		
			17313474 - 1	167.70	18.00	31.20	216.90	4.99	
			17312898 - 1	212.48	41.78	96.00	350.25	4.84	
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	372.45	36.75	61.43	470.63		
			18075379 - 1	2,912.85	1,010.28	2,154.93	6,078.05		
			18075258 - 1	485.85	83.48	184.13	753.45		
			17312734 - 1	261.08	91.80	202.13	555.00	2.82	
			18075270 - 1	46.43	14.33	32.55	93.30		
			17312667 - 1	730.05	147.83	289.73	1,167.60	10.93	
			18075242 - 1	298.50	43.13	83.63	425.25		
			17312617 - 1	899.78	104.10	174.38	1,178.25	12.16	
			17313444 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			17313290 - 1	1,310.93	107.78	200.48	1,619.18	17.21	
			17313555 - 1	1,508.03	112.80	254.18	1,875.00	19.74	
			18075358 - 1	206.85	29.78	65.33	301.95		
			17313443 - 1	138.83	87.83	193.43	420.08	2.04	



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקו"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		4,177.13	1,139.25	672.75	2,365.13	18075272 - 1			
		3,356.70	1,377.75	632.18	1,346.78	18075268 - 1			
	4.27	311.70	119.70	52.43	139.58	17313149 - 1			
		3,873.30	1,308.53	601.35	1,963.43	18075347 - 1			
		7,141.28	1,701.75	1,528.35	3,911.18	18075349 - 1			
		7,920.68	3,787.43	1,720.95	2,412.30	18075300 - 1			
	1.11	496.88	245.70	109.05	142.13	17313282 - 1			
		3,833.70	1,075.43	583.28	2,175.00	18075251 - 1			
		384.83	128.78	66.08	189.98	18075239 - 1			
		2,201.93	993.68	458.25	750.00	18075360 - 1			
		11.57	0.23	0.00	11.34	18075373 - 1			
		304.13	92.85	41.85	169.43	18075355 - 1			
		514.05	113.33	60.45	340.28	18075396 - 1			
		18.23	0.60	0.30	17.33	18075357 - 1			
	8.50	1,143.45	230.93	201.15	711.38	17313473 - 1			
	3.29	852.98	313.05	154.73	385.20	17312771 - 1			
		2,709.45	417.98	403.05	1,888.43	18075299 - 1			
	4.77	2,491.58	1,242.68	550.88	698.03	17313550 - 1			
		950.63	451.28	199.58	299.78	18075298 - 1			
	4.63	2,528.78	1,256.63	556.73	715.43	17313074 - 1			
		-482.18	-123.00	-55.05	-304.13	18075255 - 1			
		91.80	14.40	4.28	73.13	18075351 - 1			
		1.43	0.00	0.00	1.43	18075382 - 1			
		351,181.27	129,435.18	66,094.23	155,651.87	סה"כ צריכה			
		10,606.01	3,642.10	2,075.07	4,888.84	18075260 - 1	ציבורי 8.3% לחלוקה	35364	28
		18,655.45	7,420.18	3,564.02	7,671.24	18075393 - 1			
		64.88	13.77	6.23	44.88	18075383 - 1			
	6.27	236.46	103.65	54.32	78.49	17313076 - 1			
	2.56	15.16	4.85	2.08	8.23	17313537 - 1			
		958.52	461.64	207.55	289.33	18075276 - 1			
	0.66	6.55	1.82	0.76	3.97	17313306 - 1			
		214.12	29.56	16.35	168.20	18075394 - 1			
		26.35	5.24	3.96	17.16	18075249 - 1			
	0.70	2.85	0.02	0.40	2.42	17312733 - 1			
	1.60	37.56	19.11	8.61	9.84	17313082 - 1			
		166.31	19.53	16.88	129.90	18075354 - 1			
		13.99	3.81	1.87	8.31	18075359 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313289 - 1	102.80	24.43	55.48	182.70	16.48	
			18075250 - 1	38.21	11.22	24.59	74.03		
			18075398 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075222 - 1	36.01	26.90	57.38	120.29		
			18075294 - 1	116.55	44.89	84.98	246.42		
			17313281 - 1	28.92	22.49	50.73	102.14	1.69	
			18075295 - 1	15.12	3.79	7.39	26.30		
			18075274 - 1	175.17	32.90	61.69	269.77		
			17313075 - 1	6.27	2.02	4.34	12.62	1.13	
			18075395 - 1	70.68	28.76	48.66	148.11		
			17313474 - 1	18.56	1.99	3.45	24.00	4.99	
			17312898 - 1	23.51	4.62	10.62	38.76	4.84	
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	41.22	4.07	6.80	52.08		
			18075379 - 1	322.36	111.80	238.48	672.64		
			18075258 - 1	53.77	9.24	20.38	83.38		
			17312734 - 1	28.89	10.16	22.37	61.42	2.82	
			18075270 - 1	5.14	1.59	3.60	10.33		
			17312667 - 1	80.79	16.36	32.06	129.21	10.93	
			18075242 - 1	33.03	4.77	9.25	47.06		
			17312617 - 1	99.58	11.52	19.30	130.39	12.16	
			17313444 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	
			17313290 - 1	145.08	11.93	22.19	179.19	17.21	
			17313555 - 1	166.89	12.48	28.13	207.50	19.74	
			18075358 - 1	22.89	3.30	7.23	33.42		
			17313443 - 1	15.36	9.72	21.41	46.49	2.04	
			18075272 - 1	261.74	74.45	126.08	462.27		
			18075268 - 1	149.04	69.96	152.47	371.47		
			17313149 - 1	15.45	5.80	13.25	34.49	4.27	
			18075347 - 1	217.29	66.55	144.81	428.65		
			18075349 - 1	432.84	169.14	188.33	790.30		
			18075300 - 1	266.96	190.45	419.14	876.55		
			17313282 - 1	15.73	12.07	27.19	54.99	1.11	
			18075251 - 1	240.70	64.55	119.01	424.26		
			18075239 - 1	21.02	7.31	14.25	42.59		
			18075360 - 1	83.00	50.71	109.97	243.68		
			18075373 - 1	1.26	0.00	0.02	1.28		
			18075355 - 1	18.75	4.63	10.28	33.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075396 - 1	37.66	6.69	12.54	56.89		
			18075357 - 1	1.92	0.03	0.07	2.02		
			17313473 - 1	78.73	22.26	25.56	126.54	8.50	
			17312771 - 1	42.63	17.12	34.64	94.40	3.29	
			18075299 - 1	208.99	44.60	46.26	299.85		
			17313550 - 1	77.25	60.96	137.52	275.73	4.77	
			18075298 - 1	33.18	22.09	49.94	105.20		
			17313074 - 1	79.17	61.61	139.07	279.85	4.63	
			18075255 - 1	-33.66	-6.09	-13.61	-53.36		
			18075351 - 1	8.09	0.47	1.59	10.16		
			18075382 - 1	0.16	0.00	0.00	0.16		
			סה"כ צריכה	17,225.47	7,314.43	14,324.16	38,864.06		
29	35256	צילר מ"א-6	17313046 - 1	13,083.40	6,866.60	11,325.80	31,275.80	249.54	
			סה"כ צריכה	13,083.40	6,866.60	11,325.80	31,275.80		
30	35265	צילר מ"א-4	18075399 - 1	1,638.00	982.70	7,034.30	9,655.00		
			סה"כ צריכה	1,638.00	982.70	7,034.30	9,655.00		
31	35266	צילר מ"א-5	18075380 - 1	16,623.40	9,067.80	17,675.60	43,366.80		
			סה"כ צריכה	16,623.40	9,067.80	17,675.60	43,366.80		
32	35264	צילר מ"א-2	17313008 - 1	116.10	91.00	203.20	410.30	0.48	
			סה"כ צריכה	116.10	91.00	203.20	410.30		
33	35263	צילר מ"א-3	17313045 - 1	6,110.20	2,775.40	6,772.40	15,658.00	276.78	
			סה"כ צריכה	6,110.20	2,775.40	6,772.40	15,658.00		

