



**דוח קוט"ש**

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (01/10/19 - 31/10/19)

תאריך הפקה: 05/11/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20436	בית קפה	8 - 00023361	1,638.37	459.16	978.43	3,075.97	16.64	
			8 - 00023364	761.68	270.64	554.37	1,586.69	10.87	
			סה"כ צריכה	2,400.06	729.80	1,532.80	4,662.66		
2	20424	חניון 1- ( אמדוקס )	6 - 00021300	9,032.48	3,595.98	6,453.41	19,081.87	91.34	
			7 - 00021300	-4,446.44	-1,320.21	-2,198.41	-7,965.06	43.05	
			8 - 00021300	-1,609.10	-639.58	-856.71	-3,105.38	37.50	
			סה"כ צריכה	2,976.94	1,636.19	3,398.29	8,011.42		
3	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	7 - 00021300	4,446.44	1,320.21	2,198.41	7,965.06	43.05	
			סה"כ צריכה	4,446.44	1,320.21	2,198.41	7,965.06		
4	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	8 - 00021300	1,609.10	639.58	856.71	3,105.38	37.50	
			סה"כ צריכה	1,609.10	639.58	856.71	3,105.38		
5	20387	חניון חיצוני ( משרדים ) -1 חיוני	1 - 00021955	389.18	272.08	611.92	1,273.18	2.31	
			סה"כ צריכה	389.18	272.08	611.92	1,273.18		
6	20425	מיזוג אוויר בניין B	1 - 00021300	1,295.26	628.98	1,261.78	3,186.02	9.22	
			2 - 00021300	16,201.30	6,485.26	10,996.02	33,682.58	185.63	
			3 - 00021300	64.91	39.21	83.89	188.01	1.90	
			4 - 00021300	10,581.66	2,242.58	4,375.64	17,199.88	172.67	
			5 - 00021300	5,498.55	3,475.14	7,846.35	16,820.04	28.20	
			סה"כ צריכה	33,641.68	12,871.18	24,563.68	71,076.54		
7	20390	ממו גלובל B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	1 - 00022181	272.82	67.35	115.86	456.03	2.45	
			סה"כ צריכה	272.82	67.35	115.86	456.03		
8	20391	ממו גלובל B3 חיוני ( שנאי 8 )	1 - 00020900	2,323.17	778.12	1,553.63	4,654.92	12.72	
			סה"כ צריכה	2,323.17	778.12	1,553.63	4,654.92		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	1 - 00005120	38,340.24	14,160.00	26,984.28	79,484.52	432.48	
			1 - 00020900	-2,323.17	-778.12	-1,553.63	-4,654.92	12.72	
			1 - 00021300	-1,295.26	-628.98	-1,261.78	-3,186.02	9.22	
			2 - 00021300	-16,201.30	-6,485.26	-10,996.02	-33,682.58	185.63	
			3 - 00021300	-64.91	-39.21	-83.89	-188.01	1.90	
			4 - 00021300	-10,581.66	-2,242.58	-4,375.64	-17,199.88	172.67	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00021300 - 5	-5,498.55	-3,475.14	-7,846.35	-16,820.04	28.20	
			00022159 - 1	25,357.84	11,700.72	23,168.08	60,226.64	172.64	
			00022181 - 1	-272.82	-67.35	-115.86	-456.03	2.45	
			00023361 - 1	-6,182.72	-3,471.58	-6,542.18	-16,196.48	37.48	
			00023361 - 2	-3,004.10	-1,189.40	-2,429.31	-6,622.80	17.43	
			00023361 - 3	-3,860.81	-1,821.86	-3,200.28	-8,882.96	22.13	
			00023361 - 4	-2,795.10	-1,098.63	-2,276.17	-6,169.90	18.68	
			00023361 - 5	-3,627.43	-1,418.49	-3,163.33	-8,209.25	23.20	
			00023361 - 6	-3,243.17	-1,097.17	-2,247.62	-6,587.96	21.36	
			00023361 - 7	-2,743.26	-1,159.93	-2,418.10	-6,321.29	17.36	
			00023364 - 1	-1,051.95	-407.73	-803.95	-2,263.63	13.44	
			00023364 - 2	-85.09	23.84	53.01	-8.24	1.17	
			00023364 - 3	-31.64	17.45	25.33	11.14	0.92	
			00023364 - 4	-205.22	-15.34	-22.26	-242.82	2.33	
			00023364 - 5	-350.02	-119.65	-196.55	-666.22	3.65	
			00023364 - 6	-136.25	-25.18	-34.53	-195.95	2.23	
			00023364 - 7	-52.97	-3.95	6.11	-50.81	0.57	
			סה"כ צריכה	90.68	356.45	669.35	1,116.49		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	6,182.72	3,471.58	6,542.18	16,196.48	37.48	
			00023361 - 8	-1,638.37	-459.16	-978.43	-3,075.97	16.64	
			00023364 - 1	1,051.95	407.73	803.95	2,263.63	13.44	
			00023364 - 8	-761.68	-270.64	-554.37	-1,586.69	10.87	
			סה"כ צריכה	4,834.61	3,149.51	5,813.32	13,797.45		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	1,925.67	619.45	1,111.98	3,657.11	15.22	
			00023322 - 1	391.74	116.16	206.70	714.60	5.61	
			סה"כ צריכה	2,317.41	735.61	1,318.68	4,371.70		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	3,004.10	1,189.40	2,429.31	6,622.80	17.43	
			00023364 - 2	85.09	-23.84	-53.01	8.24	1.17	
			סה"כ צריכה	3,089.19	1,165.57	2,376.29	6,631.05		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,860.81	1,821.86	3,200.28	8,882.96	22.13	
			00023364 - 5	350.02	119.65	196.55	666.22	3.65	
			סה"כ צריכה	4,210.83	1,941.51	3,396.83	9,549.18		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	3,627.43	1,418.49	3,163.33	8,209.25	23.20	
			00023364 - 3	31.64	-17.45	-25.33	-11.14	0.92	
			סה"כ צריכה	3,659.07	1,401.03	3,138.00	8,198.11		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	3,243.17	1,097.17	2,247.62	6,587.96	21.36	
			00023364 - 4	205.22	15.34	22.26	242.82	2.33	
			סה"כ צריכה	3,448.39	1,112.51	2,269.88	6,830.78		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	2,743.26	1,159.93	2,418.10	6,321.29	17.36	
			00023364 - 7	52.97	3.95	-6.11	50.81	0.57	
			סה"כ צריכה	2,796.22	1,163.88	2,412.00	6,372.10		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,795.10	1,098.63	2,276.17	6,169.90	18.68	
			00023364 - 6	136.25	25.18	34.53	195.95	2.23	
			סה"כ צריכה	2,931.35	1,123.81	2,310.70	6,365.86		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	68,294.18	26,248.13	57,007.14	151,549.44	429.76	
			סה"כ צריכה	68,294.18	26,248.13	57,007.14	151,549.44		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	56,456.35	40,460.75	90,136.40	187,053.50	274.60	
			סה"כ צריכה	56,456.35	40,460.75	90,136.40	187,053.50		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	50,478.70	28,783.80	61,665.30	140,927.80		
			סה"כ צריכה	50,478.70	28,783.80	61,665.30	140,927.80		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	45,086.90	12,310.35	21,658.50	79,055.75	375.20	
			סה"כ צריכה	45,086.90	12,310.35	21,658.50	79,055.75		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	50,900.75	33,606.90	74,536.25	159,043.90	337.80	
			סה"כ צריכה	50,900.75	33,606.90	74,536.25	159,043.90		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	19,554.05	8,601.10	17,703.40	45,858.55	174.90	
			סה"כ צריכה	19,554.05	8,601.10	17,703.40	45,858.55		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	38,340.24	14,160.00	26,984.28	79,484.52	432.48	
			סה"כ צריכה	38,340.24	14,160.00	26,984.28	79,484.52		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	25,357.84	11,700.72	23,168.08	60,226.64	172.64	
			סה"כ צריכה	25,357.84	11,700.72	23,168.08	60,226.64		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	2,198.32	455.60	892.00	3,545.92	17.28	
			00023322 - 1	-391.74	-116.16	-206.70	-714.60	5.61	
			סה"כ צריכה	1,806.58	339.44	685.30	2,831.32		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	21,996.96	8,420.48	15,725.60	46,143.04	172.08	
			סה"כ צריכה	21,996.96	8,420.48	15,725.60	46,143.04		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	45,497.28	21,868.40	46,149.16	113,514.84	301.28	
			00023317 - 1	-1,925.67	-619.45	-1,111.98	-3,657.11	15.22	
			סה"כ צריכה	43,571.61	21,248.95	45,037.18	109,857.73		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	132,757.20	92,109.90	200,760.60	425,627.70	742.90	
			סה"כ צריכה	132,757.20	92,109.90	200,760.60	425,627.70		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	95,165.80	47,004.00	61,277.30	203,447.10		
			סה"כ צריכה	95,165.80	47,004.00	61,277.30	203,447.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	649,767.15	344,994.52	696,345.32	1,691,107.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,691,107.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 649,767.15)
- גבע (Kwh 344,994.52)
- שפל (Kwh 696,345.32)

