



דוח קוט"ש


עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת B4

תקופת דוח: (31/10/19 - 01/10/19)

תאריך הפקה: 17/11/19

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|----|
| | 11.74 | 3,806.32 | 1,489.18 | 769.07 | 1,548.07 | 00024419 - 6 | יחידת הדרכה - ממשלת ישראל קומה 2 | 13722 | 1 |
| | | 2,123.35 | 687.59 | 435.20 | 1,000.55 | מיזוג אויר | | | |
| | | 2,263.43 | 893.85 | 472.45 | 897.13 | ציבורי | | | |
| | | -479.16 | -179.58 | -98.06 | -201.52 | הנחה | | | |
| | | 7,713.94 | 2,891.04 | 1,578.66 | 3,244.24 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 7,713.94 | 2,891.04 | 1,578.66 | 3,244.24 | סה"כ צריכה | | | |
| | | 0.00 | | | | חשבון חברת חשמל | | | |
| | | 7,713.94 | | | | הפרש בקוט"ש | | | |
| | | | | | | הפרש באחוזים | | | |



- פסגה (Kwh 3,244.24)
- גבע (Kwh 1,578.66)
- שפל (Kwh 2,891.04)

