



דוח קוט"ש

עבור: עופר השקעות


דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (20/11/19 - 26/10/19)

תאריך הפקה: 24/11/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31494	חדר תקשורת גג (סלקום)	00024541 - 1	685.29	247.61	626.21	1,559.11	4.06	
			סה"כ צריכה	685.29	247.61	626.21	1,559.11		
2	31495	מגדל קירור חדש	00009279 - 8	8,731.63	2,095.28	2,524.30	13,351.21	45.73	
			סה"כ צריכה	8,731.63	2,095.28	2,524.30	13,351.21		
3	31496	ראשי שנאים לדוח סיכום לבדיקה	00018038 - 1	68,320.16	14,134.60	31,436.80	113,891.56	398.24	
			13127926 - 1	31,257.90	7,169.50	16,946.50	55,373.90		
			סה"כ צריכה	99,578.06	21,304.10	48,383.30	169,265.46		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31492	שנאי 1 גג פורמולה T1	00018038 - 1	68,320.16	14,134.60	31,436.80	113,891.56	398.24	
			סה"כ צריכה	68,320.16	14,134.60	31,436.80	113,891.56		
2	31493	שנאי 2 גג פורמולה T2	13127926 - 1	31,257.90	7,169.50	16,946.50	55,373.90		
			סה"כ צריכה	31,257.90	7,169.50	16,946.50	55,373.90		
			סה"כ צריכה	99,578.06	21,304.10	48,383.30	169,265.46		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				169,265.46		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 99,578.06)
- גבע (Kwh 21,304.10)
- שפל (Kwh 48,383.30)

