



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-


דוח מסכם עבור: דרבן שרפון רחובות

תקופת דוח: (01/11/19 - 30/11/19)

תאריך הפקה: 01/12/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29782	אל מאסטרו (מבנה 1 יחידה ג)	00025509 - 1	1,053.01	332.85	312.31	1,698.18	9.76	
			סה"כ צריכה	1,053.01	332.85	312.31	1,698.18		
2	29779	ארכה (מבנה 5)	00018350 - 7	8,345.47	1,869.56	2,790.006	13,005.03	53.40	
			סה"כ צריכה	8,345.47	1,869.56	2,790.006	13,005.03		
3	29783	בן האומן	00025509 - 5	237.17	38.87	20.15	296.19	2.90	
			סה"כ צריכה	237.17	38.87	20.15	296.19		
4	29776	הספקה מרכזית - עידן (מבנה 4 אגף מערב)	00018350 - 3	1,348.91	123.30	64.36	1,536.58	10.57	
			סה"כ צריכה	1,348.91	123.30	64.36	1,536.58		
5	29784	יריב אלומיניום (מבנה 1 יחידה ה)	00025509 - 6	182.29	35.49	51.68	269.45	2.58	
			סה"כ צריכה	182.29	35.49	51.68	269.45		
6	29778	מזנון תעשייה (מבנה 4 אגף מזרחי)	00018350 - 5	2,208.86	150.96	332.64	2,692.46	16.13	
			סה"כ צריכה	2,208.86	150.96	332.64	2,692.46		
7	33826	נה נה רשת חנויות בע"מ	00025509 - 7	14.14	3.26	4.87	22.28	0.67	
			סה"כ צריכה	14.14	3.26	4.87	22.28		
8	29781	סופרשוק יוחננוף (מבנה 6)	00024696 - 1	58,923.79	22,823.40	43,801.37	125,548.56	329.47	
			סה"כ צריכה	58,923.79	22,823.40	43,801.37	125,548.56		
9	29777	סופרשוק יוחננוף (שילוט ותאורה)	00018350 - 4	313.75	339.66	1,125.10	1,778.51	4.41	
			סה"כ צריכה	313.75	339.66	1,125.10	1,778.51		
			סה"כ צריכה	72,627.39	25,717.36	48,502.48	146,847.23		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				146,847.23		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 72,627.39)
■ גבע (Kwh 25,717.36)
■ שפל (Kwh 48,502.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29780	מתחם שרפון שנאי T1 (לאימות בלבד)	00018350 - 8	13,835.95	2,909.66	4,698.00	21,443.62	85.39	
				13,835.95	2,909.66	4,698.00	21,443.62		

