



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

תאריך הפקה: 02/12/19


דוח מסכם עבור: פארק עופר בניין 3 ברוש

תקופת דוח: (30/11/19 - 01/11/19)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31415	Eeb ק.4	00009280 - 5	1,498.60	458.37	378.56	2,335.53	12.54	
			סה"כ צריכה	1,498.60	458.37	378.56	2,335.53		
2	30547	אזורי מלל	00010929 - 1	18.24	8.05	6.53	32.82	0.51	
			00015102 - 2	474.53	193.04	198.14	865.71	5.54	
			00024880 - 6	858.54	300.20	693.52	1,852.26	7.50	
			סה"כ צריכה	1,351.31	501.29	898.19	2,750.79		
3	30513	אזורי מלל קומה 0	00010929 - 3	11.98	0.00	0.00	11.98	2.89	
			סה"כ צריכה	11.98	0.00	0.00	11.98		
4	30517	אזורי מלל קומה 6	00009280 - 1	936.89	0.00	0.00	936.89	15.45	
			סה"כ צריכה	936.89	0.00	0.00	936.89		
5	30518	אזורי מלל קומה 7	00015102 - 1	355.53	0.02	0.008	355.56	11.67	
			סה"כ צריכה	355.53	0.02	0.008	355.56		
6	30549	אלגוסק קומה 3	00015102 - 3	1,492.80	226.36	432.11	2,151.26	8.71	
			00015102 - 8	2,739.28	465.82	1,029.82	4,234.93	15.89	
			סה"כ צריכה	4,232.08	692.18	1,461.93	6,386.20		
7	30550	אלפרדו מ"א (28.5%)	00018371 - 3	3,141.24	583.49	758.48	4,483.22	80.66	
			סה"כ צריכה	3,141.24	583.49	758.48	4,483.22		
8	32083	וובלנגת קומה 4	00009280 - 2	3,045.67	619.27	708.83	4,373.77	22.10	
			00009280 - 5	-1,498.60	-458.37	-378.56	-2,335.53	12.54	
			סה"כ צריכה	1,547.07	160.91	330.27	2,038.24		
9	30551	מ"א - צילרים גג	00015102 - 5	3,550.06	1,120.50	2,408.83	7,079.39	120.37	
			00015102 - 6	20,766.04	4,750.82	10,439.99	35,956.85	128.74	
			00018371 - 1	8,806.93	3,749.54	9,026.82	21,583.28	60.17	
			00018371 - 4	2,344.85	140.39	186.26	2,671.49	103.07	
			00018371 - 5	6,752.06	254.14	186.49	7,192.70	105.18	
			סה"כ צריכה	42,219.94	10,015.38	22,248.39	74,483.71		
10	30552	מנטיס ויון קומות 1-8,	00009280 - 8	3,208.96	730.93	1,309.77	5,249.66	15.87	
			00018371 - 8	4,653.88	1,478.59	3,206.34	9,338.80	23.18	
			00024880 - 5	2,195.00	346.60	675.44	3,217.04	15.14	
			סה"כ צריכה	10,057.84	2,556.11	5,191.55	17,805.51		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30553	נורקייט מ"א (71.5%)	00018371 - 3	7,880.66	1,463.84	1,902.86	11,247.37	80.66	
			סה"כ צריכה	7,880.66	1,463.84	1,902.86	11,247.37		
12	30536	ניהול לוח מרכז מסחרי	00024880 - 7	17,583.34	5,311.49	10,751.63	33,646.46	164.54	
			17313083 - 1	2,455.80	924.30	2,307.90	5,688.00	15.41	
			17313084 - 1	2,204.80	856.50	2,184.10	5,245.40	15.77	
			סה"כ צריכה	22,243.94	7,092.29	15,243.63	44,579.86		
13	30508	סלקום	00009607 - 5	2,313.35	1,062.60	2,537.64	5,913.59	8.65	
			סה"כ צריכה	2,313.35	1,062.60	2,537.64	5,913.59		
14	30554	פארק אזורים - ציבורי	00009280 - 4	5,358.51	2,359.30	5,414.10	13,131.90	22.10	
			00009280 - 7	1,607.86	608.89	1,485.90	3,702.65	10.78	
			00009607 - 2	190.88	68.71	158.56	418.14	1.22	
			00009607 - 3	786.84	114.87	232.82	1,134.53	6.63	
			00009607 - 4	1,222.10	1.37	3.34	1,226.81	5.70	
			00009607 - 5	-2,313.35	-1,062.60	-2,537.64	-5,913.59	8.65	
			00010929 - 1	-18.24	-8.05	-6.53	-32.82	0.51	
			00010929 - 2	-81.62	-35.35	-90.68	-207.65	1.82	
			00010929 - 3	-11.98	0.00	0.00	-11.98	2.89	
			00015102 - 4	3,131.62	1,395.17	3,147.55	7,674.34	15.14	
			00018371 - 2	938.21	1.39	3.42	943.02	4.41	
			00018371 - 6	12.50	5.40	13.87	31.77	1.35	
			00024880 - 1	8.16	3.84	9.31	21.31	0.03	
			00024880 - 2	1,547.77	733.34	1,930.87	4,211.97	9.63	
			00024880 - 3	1,697.26	269.49	408.90	2,375.65	9.77	
			00024880 - 4	90.30	42.47	101.18	233.94	0.37	
			סה"כ צריכה	14,166.80	4,498.24	10,274.94	28,939.99		
15	30537	ק. 2 אלגוסק	00009280 - 3	14,105.44	5,393.65	12,458.27	31,957.36	63.18	
			סה"כ צריכה	14,105.44	5,393.65	12,458.27	31,957.36		
16	30538	קווליסט	00010929 - 2	81.62	35.35	90.68	207.65	1.82	
			סה"כ צריכה	81.62	35.35	90.68	207.65		
			סה"כ צריכה	126,144.30	34,513.72	73,775.42	234,433.44		
			חשבון חברת חשמל	129,090.88	34,028.51	72,573.38	235,692.77		
			הפרש בקוט"ש	-2,946.58	485.21	1,202.04	-1,259.33		
			הפרש באחוזים	-2.28%	1.43%	1.66%	-0.53%		



- פסגה (Kwh 126,144.30)
- גבע (Kwh 34,513.72)
- שפל (Kwh 73,775.42)

