



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בנין E

תקופת דוח: (01/11/19 - 30/11/19)

תאריך הפקה: 03/12/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		14,301.15	6,175.04	2,591.03	5,535.08	80003223 - 6	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	28618	1
		14,301.15	6,175.04	2,591.03	5,535.08	סה"כ צריכה			
		0.53	0.19	0.08	0.26	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		3,977.39	927.62	455.32	2,594.46	80003223 - 2			
		3,977.92	927.81	455.40	2,594.72	סה"כ צריכה			
		0.51	0.19	0.08	0.25	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	4.00	2,179.20	376.00	217.60	1,585.60	80003257 - 7			
	11.60	6,429.60	2,188.30	1,024.10	3,217.20	81017159 - 4			
		8,609.31	2,564.49	1,241.78	4,803.05	סה"כ צריכה			
		0.56	0.19	0.09	0.29	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	12.00	4,241.60	500.80	373.60	3,367.20	80003224 - 7			
		4,242.16	500.99	373.69	3,367.49	סה"כ צריכה			
	14.40	4,537.60	396.80	358.40	3,782.40	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		0.55	0.21	0.08	0.26	80002031 - 8			
	13.70	4,843.50	1,401.70	669.90	2,771.90	81017159 - 8			
		9,381.65	1,798.71	1,028.38	6,554.56	סה"כ צריכה			
	3.46	1,331.70	888.40	237.15	206.15	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.50	192.25	128.10	34.30	29.85	15091250 - 2			
	0.04	0.60	0.20	0.20	0.20	16092121 - 1			
	12.40	2,076.40	279.20	163.20	1,634.00	80001690 - 6			
		7,155.22	764.62	319.50	6,071.10	80001767 - 2			
		33.15	10.70	5.86	16.59	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	4.80	1,760.80	677.60	277.60	805.60	80003224 - 4			
	1.40	257.90	68.00	28.15	161.75	80003257 - 5			
		12,808.01	2,816.82	1,065.96	8,925.24	סה"כ צריכה			
	1.17	261.20	23.90	17.80	219.50	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	6.35	49.90	4.20	1.00	44.70	15091162 - 3			
	1.34	69.30	4.40	0.00	64.90	15091162 - 4			
	65.76	248.00	84.40	36.60	127.00	16048009 - 1			
	1.05	236.20	23.70	18.20	194.30	16048009 - 2			
		864.60	140.60	73.60	650.40	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,031.20	479.36	1,151.36	2,661.92	4.82	
			16092121 - 4	3,412.80	1,586.56	3,793.92	8,793.28	17.46	
			80001690 - 2	2,436.80	308.00	689.60	3,434.40	8.80	
			80002031 - 7	1,113.95	417.38	984.45	2,515.78		
			81017159 - 7	1,399.80	269.80	649.90	2,319.50	4.40	
			סה"כ צריכה	9,394.55	3,061.10	7,269.23	19,724.88		
9	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13021	סיברביט	80002031 - 2	205.88	93.22	221.87	520.97		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	72.60	31.60	75.50	179.70		
			סה"כ צריכה	278.48	124.82	297.37	700.67		
11	25873	סיברביט סולושנס	16092121 - 2	2,077.40	970.60	2,312.60	5,360.60	7.82	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.61	0.28	0.67	1.55		
			80001976 - 2	1.09	0.51	1.21	2.81		
			80001976 - 5	434.26	202.39	483.38	1,120.02		
			80001976 - 6	357.06	166.40	397.40	920.87		
			סה"כ צריכה	2,870.41	1,340.18	3,195.27	7,405.86		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-219.50	-17.80	-23.90	-261.20	1.17	
			15091162 - 3	-44.70	-1.00	-4.20	-49.90	6.35	
			15091162 - 4	-64.90	0.00	-4.40	-69.30	1.34	
			15091249 - 1	129.60	37.70	76.60	243.90	1.41	
			15091249 - 2	121.95	35.20	71.70	228.85	1.39	
			15091249 - 3	163.55	56.50	122.90	342.95	1.43	
			15091249 - 7	93.70	13.00	5.35	112.05	1.85	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-127.00	-36.60	-84.40	-248.00	65.76	
			16048009 - 2	-194.30	-18.20	-23.70	-236.20	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	202.60	96.80	226.00	525.40	1.11	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	11,420.00	1,226.40	165.60	12,812.00	220.00	
			80001690 - 5	6,244.80	416.80	1,001.60	7,663.20	43.20	
			80001767 - 1	6,237.50	418.55	1,005.40	7,661.46		
			80001767 - 2	-6,071.10	-319.50	-764.62	-7,155.22		
			80001767 - 3	234.57	102.23	251.46	588.26		
			80001767 - 4	-16.59	-5.86	-10.70	-33.15		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	273.93	113.30	276.14	663.36		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	194.07	90.02	213.96	498.05		
			80003217 - 1	2.89	1.34	3.22	7.45		
			80003217 - 2	2.87	1.33	3.19	7.40		
			80003223 - 4	1,070.98	92.01	192.11	1,355.10		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	748.80	94.40	225.60	1,068.80	0.80	
			80003257 - 2	590.20	1.20	3.20	594.60	4.20	
			80003257 - 3	548.00	1.30	3.00	552.30	6.80	
			80003257 - 4	11,483.20	2,536.80	198.40	14,218.40	60.00	
			80003257 - 6	109.40	50.80	121.40	281.60	0.40	
			80003257 - 8	12,082.40	606.40	186.40	12,875.20	96.80	
			80003271 - 2	1,508.80	251.60	557.40	2,317.80		
			80003271 - 3	141.15	55.30	131.50	327.95		
			80003271 - 5	388.40	88.20	195.00	671.60		
			80003271 - 6	272.90	8.80	6.90	288.60		
			80003271 - 7	1,400.80	404.60	857.60	2,663.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	1,605.60	330.30	773.60	2,709.50	6.80	
			81017159 - 2	2,803.00	1,246.60	2,984.30	7,033.90	13.80	
			סה"כ צריכה	53,337.57	7,978.52	8,943.61	70,259.70		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	502.40	221.00	527.60	1,251.00	2.56	
			80001976 - 3	574.87	267.44	637.65	1,479.96		
			80001976 - 4	558.66	259.04	618.66	1,436.36		
			80003217 - 6	10,274.15	4,750.35	11,350.35	26,374.85		
			80003224 - 5	3,093.60	542.40	1,222.40	4,858.40	8.80	
			80003271 - 1	1,448.00	685.10	1,984.10	4,117.20		
			סה"כ צריכה	16,451.68	6,725.33	16,340.76	39,517.76		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-219.50	-17.80	-23.90	-261.20	1.17	
			15091162 - 3	-44.70	-1.00	-4.20	-49.90	6.35	
			15091162 - 4	-64.90	0.00	-4.40	-69.30	1.34	
			16048009 - 1	-127.00	-36.60	-84.40	-248.00	65.76	
			16048009 - 2	-194.30	-18.20	-23.70	-236.20	1.05	
			16092121 - 3	257.80	119.84	287.84	665.48	4.82	
			16092121 - 4	853.20	396.64	948.48	2,198.32	17.46	
			80002031 - 6	395.04	106.08	248.42	749.54		
			80003224 - 8	2,400.80	212.80	495.20	3,108.80	14.40	
			81017159 - 6	1,667.00	171.70	336.80	2,175.50	4.90	
			סה"כ צריכה	4,923.44	933.46	2,176.14	8,033.04		
			סה"כ צריכה	119,686.65	26,993.23	53,146.85	199,826.73		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				199,826.73		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (119,686.65 Kwh) 60%  
■ גבע (26,993.23 Kwh) 14%  
■ שפל (53,146.85 Kwh) 27%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	43,061.82	14,487.49	33,374.02	90,923.33		
			סה"כ צריכה	43,061.82	14,487.49	33,374.02	90,923.33		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	36,941.60	16,545.60	37,512.80	91,000.00	148.00	
			סה"כ צריכה	36,941.60	16,545.60	37,512.80	91,000.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	52,409.60	5,913.60	3,507.20	61,830.40	332.80	
			סה"כ צריכה	52,409.60	5,913.60	3,507.20	61,830.40		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	57,164.80	16,780.80	38,150.40	112,096.00	185.60	
			סה"כ צריכה	57,164.80	16,780.80	38,150.40	112,096.00		

