



דוח קוט"ש

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (01/11/19 - 30/11/19)

תאריך הפקה: 03/12/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	28618	ARM UPS - חדר חשמל ראשי בחניון	80003223 - 6	5,535.08	2,591.03	6,175.04	14,301.15		
			סה"כ צריכה	5,535.08	2,591.03	6,175.04	14,301.15		
2	27969	ARM קומה 2	80002031 - 3	0.26	0.08	0.19	0.53		
			80003223 - 2	2,594.46	455.32	927.62	3,977.39		
			סה"כ צריכה	2,594.72	455.40	927.81	3,977.92		
3	27966	ARM קומה 3	80002031 - 4	0.25	0.08	0.19	0.51		
			80003257 - 7	1,585.60	217.60	376.00	2,179.20	4.00	
			81017159 - 4	3,217.20	1,024.10	2,188.30	6,429.60	11.60	
			סה"כ צריכה	4,803.05	1,241.78	2,564.49	8,609.31		
4	27970	ARM קומה 4	80002031 - 5	0.29	0.09	0.19	0.56		
			80003224 - 7	3,367.20	373.60	500.80	4,241.60	12.00	
			סה"כ צריכה	3,367.49	373.69	500.99	4,242.16		
5	27968	ARM קומה 7	80001690 - 3	3,782.40	358.40	396.80	4,537.60	14.40	
			80002031 - 8	0.26	0.08	0.21	0.55		
			81017159 - 8	2,771.90	669.90	1,401.70	4,843.50	13.70	
			סה"כ צריכה	6,554.56	1,028.38	1,798.71	9,381.65		
6	13026	NICE	15091250 - 1	206.15	237.15	888.40	1,331.70	3.46	
			15091250 - 2	29.85	34.30	128.10	192.25	0.50	
			16092121 - 1	0.20	0.20	0.20	0.60	0.04	
			80001690 - 6	1,634.00	163.20	279.20	2,076.40	12.40	
			80001767 - 2	6,071.10	319.50	764.62	7,155.22		
			80001767 - 4	16.59	5.86	10.70	33.15		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 4	805.60	277.60	677.60	1,760.80	4.80	
			80003257 - 5	161.75	28.15	68.00	257.90	1.40	
			סה"כ צריכה	8,925.24	1,065.96	2,816.82	12,808.01		
7	13028	ORCA קומה 5	15091162 - 1	219.50	17.80	23.90	261.20	1.17	
			15091162 - 3	44.70	1.00	4.20	49.90	6.35	
			15091162 - 4	64.90	0.00	4.40	69.30	1.34	
			16048009 - 1	127.00	36.60	84.40	248.00	65.76	
			16048009 - 2	194.30	18.20	23.70	236.20	1.05	
			סה"כ צריכה	650.40	73.60	140.60	864.60		
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	1,031.20	479.36	1,151.36	2,661.92	4.82	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092121 - 4	3,412.80	1,586.56	3,793.92	8,793.28	17.46	
			80001690 - 2	2,436.80	308.00	689.60	3,434.40	8.80	
			80002031 - 7	1,113.95	417.38	984.45	2,515.78		
			81017159 - 7	1,399.80	269.80	649.90	2,319.50	4.40	
			סה"כ צריכה	9,394.55	3,061.10	7,269.23	19,724.88		
9	34774	נייס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	125,953.35	58,766.77	136,733.15	321,453.27		
			סה"כ צריכה	125,953.35	58,766.77	136,733.15	321,453.27		
10	13021	סייברביט	80002031 - 2	205.88	93.22	221.87	520.97		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	72.60	31.60	75.50	179.70		
			סה"כ צריכה	278.48	124.82	297.37	700.67		
11	25873	סייברביט סולושנס	16092121 - 2	2,077.40	970.60	2,312.60	5,360.60	7.82	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 1	0.61	0.28	0.67	1.55		
			80001976 - 2	1.09	0.51	1.21	2.81		
			80001976 - 5	434.26	202.39	483.38	1,120.02		
			80001976 - 6	357.06	166.40	397.40	920.87		
			סה"כ צריכה	2,870.41	1,340.18	3,195.27	7,405.86		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-219.50	-17.80	-23.90	-261.20	1.17	
			15091162 - 3	-44.70	-1.00	-4.20	-49.90	6.35	
			15091162 - 4	-64.90	0.00	-4.40	-69.30	1.34	
			15091249 - 1	129.60	37.70	76.60	243.90	1.41	
			15091249 - 2	121.95	35.20	71.70	228.85	1.39	
			15091249 - 3	163.55	56.50	122.90	342.95	1.43	
			15091249 - 7	93.70	13.00	5.35	112.05	1.85	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16048009 - 1	-127.00	-36.60	-84.40	-248.00	65.76	
			16048009 - 2	-194.30	-18.20	-23.70	-236.20	1.05	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	202.60	96.80	226.00	525.40	1.11	
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	11,420.00	1,226.40	165.60	12,812.00	220.00	
			80001690 - 5	6,244.80	416.80	1,001.60	7,663.20	43.20	
			80001767 - 1	6,237.50	418.55	1,005.40	7,661.46		
			80001767 - 2	-6,071.10	-319.50	-764.62	-7,155.22		
			80001767 - 3	234.57	102.23	251.46	588.26		
			80001767 - 4	-16.59	-5.86	-10.70	-33.15		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	273.93	113.30	276.14	663.36		
			80001976 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002031 - 1	194.07	90.02	213.96	498.05		
			80003217 - 1	2.89	1.34	3.22	7.45		
			80003217 - 2	2.87	1.33	3.19	7.40		
			80003223 - 4	1,070.98	92.01	192.11	1,355.10		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	748.80	94.40	225.60	1,068.80	0.80	
			80003257 - 2	590.20	1.20	3.20	594.60	4.20	
			80003257 - 3	548.00	1.30	3.00	552.30	6.80	
			80003257 - 4	11,483.20	2,536.80	198.40	14,218.40	60.00	
			80003257 - 6	109.40	50.80	121.40	281.60	0.40	
			80003257 - 8	12,082.40	606.40	186.40	12,875.20	96.80	
			80003271 - 2	1,508.80	251.60	557.40	2,317.80		
			80003271 - 3	141.15	55.30	131.50	327.95		
			80003271 - 5	388.40	88.20	195.00	671.60		
			80003271 - 6	272.90	8.80	6.90	288.60		
			80003271 - 7	1,400.80	404.60	857.60	2,663.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81017159 - 1	1,605.60	330.30	773.60	2,709.50	6.80	
			81017159 - 2	2,803.00	1,246.60	2,984.30	7,033.90	13.80	
			סה"כ צריכה	53,337.57	7,978.52	8,943.61	70,259.70		
13	25872	קומה 8 טיברביט	16092120 - 1	502.40	221.00	527.60	1,251.00	2.56	
			80001976 - 3	574.87	267.44	637.65	1,479.96		
			80001976 - 4	558.66	259.04	618.66	1,436.36		
			80003217 - 6	10,274.15	4,750.35	11,350.35	26,374.85		
			80003224 - 5	3,093.60	542.40	1,222.40	4,858.40	8.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			80003271 - 1	1,448.00	685.10	1,984.10	4,117.20		
			סה"כ צריכה	16,451.68	6,725.33	16,340.76	39,517.76		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-219.50	-17.80	-23.90	-261.20	1.17	
			15091162 - 3	-44.70	-1.00	-4.20	-49.90	6.35	
			15091162 - 4	-64.90	0.00	-4.40	-69.30	1.34	
			16048009 - 1	-127.00	-36.60	-84.40	-248.00	65.76	
			16048009 - 2	-194.30	-18.20	-23.70	-236.20	1.05	
			16092121 - 3	257.80	119.84	287.84	665.48	4.82	
			16092121 - 4	853.20	396.64	948.48	2,198.32	17.46	
			80002031 - 6	395.04	106.08	248.42	749.54		
			80003224 - 8	2,400.80	212.80	495.20	3,108.80	14.40	
			81017159 - 6	1,667.00	171.70	336.80	2,175.50	4.90	
			סה"כ צריכה	4,923.44	933.46	2,176.14	8,033.04		
			סה"כ צריכה	245,640.00	85,760.00	189,880.00	521,280.00		
			חשבון חברת חשמל	245,640.00	85,760.00	189,880.00	521,280.00		
			הפרש בקוט"ש	-0.001	-0.0005	4.656612873077 4E-10	-0.001		
			הפרש באחוזים	-0.00%	-0.00%	0.00%	-0.00%		



■ פסגה (Kwh 245,640.00)
■ גבע (Kwh 85,760.00)
■ שפל (Kwh 189,880.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	43,061.82	14,487.49	33,374.02	90,923.33		
			סה"כ צריכה	43,061.82	14,487.49	33,374.02	90,923.33		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של ניס משלמים לחח"י	80003224 - 2	36,941.60	16,545.60	37,512.80	91,000.00	148.00	
			סה"כ צריכה	36,941.60	16,545.60	37,512.80	91,000.00		
3	12427	ראשי שנואי AT1	80003257 - 1	52,409.60	5,913.60	3,507.20	61,830.40	332.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	52,409.60	5,913.60	3,507.20	61,830.40		
4	12428	ראשי שנאי AT2	1 - 80003224	57,164.80	16,780.80	38,150.40	112,096.00	185.60	
			סה"כ צריכה	57,164.80	16,780.80	38,150.40	112,096.00		

