

דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון

תקופת דוח: (26/11/19 - 31/10/19)

תאריך הפקה: 03/12/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	17313245 - 1	1,202.90	426.60	1,022.50	2,652.00	7.84	
			סה"כ צריכה	1,202.90	426.60	1,022.50	2,652.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	12,607.50	2,462.40	1,671.40	16,741.30		
			סה"כ צריכה	12,607.50	2,462.40	1,671.40	16,741.30		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	14,534.50	2,539.60	1,724.60	18,798.70		
			סה"כ צריכה	14,534.50	2,539.60	1,724.60	18,798.70		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	2,597.40	152.70	129.10	2,879.20		
			סה"כ צריכה	2,597.40	152.70	129.10	2,879.20		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	25.09	1.30	5.18	31.57	0.40	
			אוויר צח	5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	30.82	3.33	10.06	44.21		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אולנט	16048031 - 3	1.55	0.00	0.00	1.55	0.15	
			אוויר צח	5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	7.28	2.03	4.87	14.19		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	30.02	0.00	0.00	30.02	4.26	
			אוויר צח	5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	35.75	2.03	4.87	42.65		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	124.00	0.00	0.00	124.00	20.94	
			אוויר צח	34.96	12.40	29.71	77.07		
			סה"כ צריכה	158.96	12.40	29.71	201.07		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	23.62	8.69	34.82	67.12	0.86	
			אוויר צח	9.00	3.19	7.65	19.83		
			סה"כ צריכה	32.61	11.88	42.46	86.95		
9	18600	קומה 1 משרד 24 משה חברוני	16048031 - 4	19.55	3.65	0.77	23.97	2.32	
			אוויר צח	9.15	3.24	7.77	20.17		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	28.70	6.89	8.54	44.13		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	91.73	0.45	0.00	92.18	0.50	
		אוויר צח		4.66	1.65	3.96	10.28		
			סה"כ צריכה	96.39	2.10	3.96	102.45		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	44.43	0.00	0.00	44.43	0.44	
		אוויר צח		7.73	2.74	6.57	17.03		
			סה"כ צריכה	52.16	2.74	6.57	61.46		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	8.18	0.61	0.00	8.78	0.82	
		אוויר צח		7.73	2.74	6.57	17.03		
			סה"כ צריכה	15.90	3.35	6.57	25.82		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	4.16	1.73	4.34	10.22	0.58	
		אוויר צח		7.73	2.74	6.57	17.03		
			סה"כ צריכה	11.89	4.47	10.90	27.26		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	36.72	0.00	0.02	36.74	10.49	
		אוויר צח		5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	42.45	2.03	4.89	49.37		
15	26153	קומה 1 משרד 6 מגיקפלדס	15129231 - 13	24.48	0.82	2.18	27.47	2.77	
		אוויר צח		9.10	3.23	7.74	20.06		
			סה"כ צריכה	33.58	4.04	9.91	47.53		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	15.50	1.57	3.84	20.91	0.73	
		אוויר צח		5.48	1.94	4.66	12.07		
			סה"כ צריכה	20.98	3.51	8.50	32.99		
17	22630	קומה 1 משרד 8 לוקייטן	16048031 - 1	1.22	0.08	0.06	1.36	0.12	
		אוויר צח		5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	6.95	2.11	4.94	14.00		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	11.18	3.22	0.43	14.83	3.23	
		אוויר צח		5.73	2.03	4.87	12.64		
			סה"כ צריכה	16.92	5.25	5.30	27.47		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	82.03	0.96	0.42	83.41	0.48	
			15129231 - 9	18.08	0.30	0.03	18.42	0.24	
			15129231 - 14	55.97	0.22	0.05	56.24	0.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	32.93	11.68	27.99	72.60		
			סה"כ צריכה	189.01	13.17	28.49	230.66		
20	22508	קומה 2 משרד 6A פיקסל אם	16226525 - 8	1.30	0.00	0.00	1.30	0.23	
			אוויר צח	21.53	7.63	18.30	47.46		
			סה"כ צריכה	22.83	7.63	18.30	48.76		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	82.30	6.70	0.85	89.85	0.82	
			אוויר צח	20.38	7.23	17.32	44.92		
			סה"כ צריכה	102.68	13.93	18.17	134.77		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אמטיסט	16226525 - 10	27.90	0.50	0.15	28.55	0.53	
			אוויר צח	7.31	2.59	6.21	16.11		
			סה"כ צריכה	35.21	3.09	6.36	44.66		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמסנס בע"מ	16226525 - 11	15.24	0.00	0.00	15.24	0.47	
			אוויר צח	10.43	3.70	8.87	23.00		
			סה"כ צריכה	25.67	3.70	8.87	38.24		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	31.25	11.08	26.56	68.90		
			סה"כ צריכה	31.25	11.08	26.56	68.90		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חנית ברקו	16226525 - 7	9.30	0.60	0.20	10.10	0.46	
			אוויר צח	14.97	5.31	12.73	33.01		
			סה"כ צריכה	24.27	5.91	12.93	43.11		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סיפן	16226525 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	18.06	6.40	15.35	39.81		
			סה"כ צריכה	18.06	6.40	15.35	39.81		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	61.14	0.60	0.00	61.74	0.71	
			אוויר צח	11.56	4.10	9.83	25.49		
			סה"כ צריכה	72.70	4.70	9.83	87.23		
28	28784	קומה 2 משרד 7 שיא יזמות	16226525 - 2	462.65	29.55	3.60	495.80	4.47	
			אוויר צח	17.69	6.27	15.03	39.00		
			סה"כ צריכה	480.34	35.82	18.63	534.80		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	31.50	0.82	0.00	32.32	0.43	
			אוויר צח	8.23	2.92	6.99	18.14		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	39.73	3.74	6.99	50.46		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	10.18	0.16	0.00	10.34	0.19	
			אוויר צח	7.10	2.52	6.04	15.66		
			סה"כ צריכה	17.28	2.68	6.04	26.00		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	113.08	2.98	2.28	118.34	1.59	
			אוויר צח	33.18	11.77	28.21	73.16		
			סה"כ צריכה	146.26	14.75	30.49	191.50		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	26.85	1.20	1.15	29.20	1.25	
			אוויר צח	20.00	7.09	17.00	44.09		
			סה"כ צריכה	46.85	8.29	18.15	73.29		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	3.02	0.00	0.00	3.02	0.37	
			אוויר צח	7.87	2.79	6.69	17.36		
			סה"כ צריכה	10.89	2.79	6.69	20.38		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	49.72	1.08	0.00	50.80	0.53	
			אוויר צח	13.43	4.76	11.42	29.61		
			סה"כ צריכה	63.15	5.84	11.42	80.41		
35	22493	קומה 3 משרד 4 ליאור נ.ט השקעות	16226554 - 3	55.75	3.85	0.05	59.65	0.72	
			אוויר צח	14.94	5.30	12.70	32.94		
			סה"כ צריכה	70.69	9.15	12.75	92.59		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	48.80	0.35	1.30	50.45	0.45	
			אוויר צח	14.97	5.31	12.73	33.01		
			סה"כ צריכה	63.77	5.66	14.03	83.46		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	18.40	0.00	0.00	18.40	0.64	
			אוויר צח	26.38	9.36	22.42	58.16		
			סה"כ צריכה	44.78	9.36	22.42	76.56		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	21.10	5.00	10.20	36.30	0.48	
			אוויר צח	10.06	3.57	8.56	22.19		
			סה"כ צריכה	31.16	8.57	18.76	58.49		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	31.80	1.54	2.44	35.78	0.59	
			אוויר צח	12.23	4.34	10.40	26.97		
			סה"כ צריכה	44.03	5.88	12.84	62.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	29.55	0.40	0.00	29.95	0.57	
		אוויר צח		17.77	6.30	15.10	39.17		
		סה"כ צריכה		47.32	6.70	15.10	69.12		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	19.38	0.96	1.14	21.48	0.19	
		אוויר צח		3.53	1.25	3.00	7.78		
		סה"כ צריכה		22.91	2.21	4.14	29.26		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	111.60	1.20	2.80	115.60	1.24	
		אוויר צח		49.44	17.53	42.02	108.99		
		סה"כ צריכה		161.04	18.73	44.82	224.59		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	25.98	0.18	0.02	26.18	0.35	
		אוויר צח		8.91	3.16	7.57	19.64		
		סה"כ צריכה		34.89	3.34	7.59	45.82		
44	31395	קומה 4 משרד 10 ירין משעלי	15114152 - 7	15.84	6.86	1.82	24.52	0.68	
		אוויר צח		7.62	2.70	6.47	16.79		
		סה"כ צריכה		23.46	9.56	8.29	41.31		
45	26154	קומה 4 משרד 11 אוסטולידה	15114152 - 12	17.38	3.40	0.80	21.58	0.39	
		אוויר צח		9.34	3.31	7.94	20.59		
		סה"כ צריכה		26.72	6.71	8.74	42.17		
46	27293	קומה 4 משרד 3 CIS	15114152 - 3	30.40	0.22	0.90	31.52	0.50	
		אוויר צח		13.43	4.76	11.42	29.61		
		סה"כ צריכה		43.83	4.98	12.32	61.13		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אם סי פיננסי	15114152 - 4	54.10	3.20	1.30	58.60	2.78	
		אוויר צח		23.82	8.45	20.25	52.51		
		סה"כ צריכה		77.92	11.65	21.55	111.11		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	1.10	0.00	0.00	1.10	0.13	
		אוויר צח		11.66	4.14	9.92	25.72		
		סה"כ צריכה		12.76	4.14	9.92	26.82		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	37.05	0.20	0.00	37.25	2.86	
		אוויר צח		33.50	11.88	28.48	73.85		
		סה"כ צריכה		70.55	12.08	28.48	111.10		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	31.60	2.65	0.30	34.55	0.45	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוור צח	17.67	6.27	15.02	38.97		
			סה"כ צריכה	49.27	8.92	15.32	73.52		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	67.15	0.15	1.95	69.25	1.16	
			אוור צח	11.41	4.05	9.70	25.15		
			סה"כ צריכה	78.56	4.20	11.65	94.40		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	14.02	0.00	0.00	14.02	0.39	
			אוור צח	9.21	3.27	7.83	20.31		
			סה"כ צריכה	23.23	3.27	7.83	34.33		
53	27902	קומה 5 משרד 11 הולדיי וילאג' טורס	6 - 15129232	13.28	0.62	0.04	13.94	0.24	
			אוור צח	5.41	1.92	4.60	11.92		
			סה"כ צריכה	18.69	2.54	4.64	25.86		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	8.20	0.00	0.00	8.20	0.22	
			אוור צח	7.51	2.66	6.38	16.55		
			סה"כ צריכה	15.71	2.66	6.38	24.75		
55	18621	קומה 5 משרד 2 ספארקס	1 - 15129232	124.05	0.90	0.00	124.95	1.29	
			אוור צח	49.99	17.73	42.49	110.21		
			סה"כ צריכה	174.04	18.63	42.49	235.16		
56	27288	קומה 5 משרד 3 אבגריין	8 - 15129232	39.98	9.58	0.02	49.58	2.30	
			אוור צח	12.46	4.42	10.59	27.47		
			סה"כ צריכה	52.44	14.00	10.61	77.05		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	31.85	11.45	33.65	76.95	0.53	
			אוור צח	21.32	7.56	18.12	47.01		
			סה"כ צריכה	53.17	19.01	51.77	123.96		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	40.78	1.38	0.00	42.16	0.73	
			אוור צח	13.67	4.85	11.62	30.14		
			סה"כ צריכה	54.45	6.23	11.62	72.30		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	39.80	1.05	0.00	40.85	0.84	
			אוור צח	15.69	5.56	13.34	34.59		
			סה"כ צריכה	55.49	6.61	13.34	75.44		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבליו	2 - 15129232	51.35	0.00	0.00	51.35	0.89	
			אוור צח	17.68	6.27	15.03	38.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	69.03	6.27	15.03	90.33		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	76.38	0.00	0.00	76.38	0.85	
			אוור צח	15.07	5.34	12.81	33.22		
			סה"כ צריכה	91.45	5.34	12.81	109.60		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	13.05	5.60	17.40	36.05	0.16	
			אוור צח	16.37	5.81	13.91	36.09		
			סה"כ צריכה	29.42	11.41	31.31	72.14		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	356.00	43.65	104.20	503.85	2.45	
			אוור צח	16.73	5.93	14.22	36.88		
			סה"כ צריכה	372.73	49.58	118.42	540.73		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	51.80	6.18	8.92	66.90	0.37	
			אוור צח	6.25	2.21	5.31	13.77		
			סה"כ צריכה	58.05	8.39	14.23	80.67		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	33.96	0.14	0.00	34.10	0.39	
			אוור צח	7.62	2.70	6.47	16.79		
			סה"כ צריכה	41.58	2.84	6.47	50.89		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	44.46	1.58	0.06	46.10	0.38	
			אוור צח	6.25	2.21	5.31	13.77		
			סה"כ צריכה	50.71	3.79	5.37	59.87		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	64.84	2.38	0.64	67.86	2.62	
			אוור צח	5.96	2.11	5.07	13.14		
			סה"כ צריכה	70.80	4.49	5.71	81.00		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נ.ל בונים בע"מ	15113416 - 9	11.20	0.06	0.00	11.26	0.38	
			אוור צח	5.65	2.00	4.80	12.46		
			סה"כ צריכה	16.85	2.06	4.80	23.72		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	85.10	30.76	77.26	193.12	0.38	
			אוור צח	8.10	2.87	6.88	17.85		
			סה"כ צריכה	93.20	33.63	84.14	210.97		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	60.78	5.06	6.36	72.20	0.79	
			אוור צח	18.21	6.46	15.48	40.15		
			סה"כ צריכה	78.99	11.52	21.84	112.35		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	21.22	0.16	0.12	21.50	0.21	
		אוויר צח		11.59	4.11	9.85	25.55		
		סה"כ צריכה		32.81	4.27	9.97	47.05		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	8.96	0.00	0.00	8.96	0.30	
		אוויר צח		7.96	2.82	6.76	17.54		
		סה"כ צריכה		16.92	2.82	6.76	26.50		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	16.48	0.08	0.00	16.56	0.27	
		אוויר צח		12.00	4.25	10.20	26.45		
		סה"כ צריכה		28.48	4.33	10.20	43.01		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	14.84	0.00	0.00	14.84	0.35	
		אוויר צח		11.56	4.10	9.83	25.50		
		סה"כ צריכה		26.40	4.10	9.83	40.34		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	96.25	5.05	2.70	104.00	1.15	
		אוויר צח		17.68	6.27	15.03	38.98		
		סה"כ צריכה		113.93	11.32	17.73	142.98		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	31.14	0.98	0.36	32.48	0.34	
		אוויר צח		5.70	2.02	4.84	12.56		
		סה"כ צריכה		36.84	3.00	5.20	45.04		
77	27294	קומה 6 משרד 9 סוכנות ביטוח מור	16045522 - 3	72.68	2.54	1.84	77.06	6.08	
		אוויר צח		6.60	2.34	5.61	14.54		
		סה"כ צריכה		79.28	4.88	7.45	91.60		
78	18632	קומה 6 משרד A4 INTEGRITY	15113416 - 4	6.84	0.18	0.00	7.02	0.18	
		אוויר צח		7.98	2.83	6.78	17.58		
		סה"כ צריכה		14.82	3.01	6.78	24.60		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	33.36	0.04	0.00	33.40	0.65	
		אוויר צח		15.84	5.62	13.46	34.92		
		סה"כ צריכה		49.20	5.66	13.46	68.32		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	19.62	0.00	0.00	19.62	0.35	
		אוויר צח		11.39	4.04	9.68	25.12		
		סה"כ צריכה		31.01	4.04	9.68	44.74		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	68.20	0.60	0.00	68.80	0.68	
		אוור צח		8.69	3.08	7.38	19.15		
		סה"כ צריכה		76.89	3.68	7.38	87.95		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	349.55	5.90	3.55	359.00	2.60	
		אוור צח		53.17	18.86	45.19	117.22		
		סה"כ צריכה		402.72	24.76	48.74	476.22		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	276.20	12.90	5.10	294.20	2.53	
		אוור צח		81.12	28.77	68.96	178.85		
		סה"כ צריכה		357.32	41.67	74.06	473.05		
84	33633	ראשי חינוי חניון	17312998 - 1	956.50	424.50	685.30	2,066.30	4.20	
		סה"כ צריכה		956.50	424.50	685.30	2,066.30		
		סה"כ צריכה		36,203.68	6,252.55	5,580.50	48,036.74		
		חשבון חברת חשמל		47,680.00	10,320.00	12,700.00	70,700.00		
		הפרש בקוט"ש		-11,476.32	-4,067.45	-7,119.50	-22,663.26		
		הפרש באחוזים		-24.07%	-39.41%	-56.06%	-32.06%		



- פסגה (36,203.68 Kwh)
- גבע (6,252.55 Kwh)
- שפל (5,580.50 Kwh)

