



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (17/10/19 - 17/09/19)

תאריך הפקה: 03/12/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.21	2,249.38	933.72	570.42	745.24	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,249.38	933.72	570.42	745.24	סה"כ צריכה			
	8.89	2,996.45	769.56	741.35	1,485.54	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		2,996.45	769.56	741.35	1,485.54	סה"כ צריכה			
	5.20	1,015.08	196.85	145.69	672.55	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,015.08	196.85	145.69	672.55	סה"כ צריכה			
	160.008	32,520.08	4,467.96	6,456.88	21,595.24	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		32,520.08	4,467.96	6,456.88	21,595.24	סה"כ צריכה			
	365.36	114,908.12	28,928.40	26,951.16	59,028.56	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	76.09	-1,815.49	-160.15	-175.10	-1,480.24	00022150 - 2			
	150.42	-59,059.56	-16,532.80	-15,618.96	-26,907.80	00022150 - 3			
	12.21	-2,249.38	-933.72	-570.42	-745.24	00022150 - 4			
	160.008	-32,520.08	-4,467.96	-6,456.88	-21,595.24	00022150 - 5			
	5.20	-1,015.08	-196.85	-145.69	-672.55	00022150 - 6			
	8.89	-2,996.45	-769.56	-741.35	-1,485.54	00022150 - 7			
		15,252.09	5,867.37	3,242.75	6,141.96	סה"כ צריכה			
	76.09	1,815.49	160.15	175.10	1,480.24	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		1,815.49	160.15	175.10	1,480.24	סה"כ צריכה			
	150.42	59,059.56	16,532.80	15,618.96	26,907.80	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		59,059.56	16,532.80	15,618.96	26,907.80	סה"כ צריכה			
		114,908.12	28,928.40	26,951.16	59,028.56	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		114,908.12				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פיסגה (Kwh 59,028.56)
- גבע (Kwh 26,951.16)
- שפל (Kwh 28,928.40)

