



**דוח קוט"ש**


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן בר און

תקופת דוח: (30/11/19 - 01/11/19)

תאריך הפקה: 05/12/19

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31037	ONE מרכז עיצוב	81022132 - 1	22,744.00	8,060.00	9,056.00	39,860.00	164.00	
			81034385 - 2	2,127.90	869.40	1,943.90	4,941.20	10.40	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	3,241.60	1,405.70	2,753.70	7,401.00	13.80	
			סה"כ צריכה	28,113.50	10,335.10	13,753.60	52,202.20		
2	31038	חניון מרכז בר און	81034385 - 5	15,690.00	6,538.00	12,734.00	34,962.00	106.00	
			סה"כ צריכה	15,690.00	6,538.00	12,734.00	34,962.00		
3	31035	מרכז בר און ציבורי	81034385 - 1	22,808.00	9,456.00	18,904.00	51,168.00	132.00	
			81034385 - 2	-2,127.90	-869.40	-1,943.90	-4,941.20	10.40	
			81034385 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034385 - 4	-3,241.60	-1,405.70	-2,753.70	-7,401.00	13.80	
			81034385 - 5	-15,690.00	-6,538.00	-12,734.00	-34,962.00	106.00	
			סה"כ צריכה	1,748.50	642.90	1,472.40	3,863.80		
			סה"כ צריכה	45,552.00	17,516.00	27,960.00	91,028.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				91,028.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (45,552.00 Kwh)
- גבע (17,516.00 Kwh)
- שפל (27,960.00 Kwh)

