



דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית הערבה

תקופת דוח: (01/11/19 - 30/11/19)

תאריך הפקה: 10/12/19


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13850	אהוא קומה 2	80004726 - 4	2,188.51	666.83	1,381.53	4,236.87	12.00	
			81002958 - 3	3,311.21	654.49	1,213.66	5,179.35	17.74	
			סה"כ צריכה	9,723.75	2,900.79	3,344.52	18,564.24		
2	13789	אנרוטק בע"מ	81002996 - 7	581.87	66.29	106.96	755.12	3.14	
			סה"כ צריכה	1,028.77	145.54	244.80	1,419.12		
			ציבורי + מ"א	446.90	79.25	137.84	663.99		
3	22309	גרנט	10000001 - 1	9,716.78	4,499.17	10,784.05	25,000.0010		
			80003798 - 3	13,332.52	6,123.32	14,760.82	34,216.66	54.98	
			80003798 - 4	10,826.42	5,063.03	12,051.70	27,941.14	62.94	
			סה"כ צריכה	33,875.71	15,685.53	37,596.57	87,157.81		
4	13847	מכתשים	80003798 - 5	748.24	152.03	206.74	1,107.01	3.23	
			80004569 - 7	9,357.50	3,504.76	8,347.01	21,209.27	38.37	
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004726 - 2	2,790.18	369.07	584.05	3,743.31	12.50	
			80004726 - 3	2,346.90	198.96	237.76	2,783.61	15.59	
			81002143 - 5	794.42	271.21	573.01	1,638.65	3.15	
			81002143 - 8	9,786.47	1,253.20	2,720.41	13,760.09	68.54	
			81002996 - 2	565.78	110.84	127.03	803.65	2.24	
			81002996 - 3	768.92	177.54	294.59	1,241.05	3.31	
			81002996 - 5	1,422.89	101.84	172.18	1,696.91	7.52	
			81002996 - 6	2,062.36	181.63	282.52	2,526.50	12.17	
			ציבורי + מ"א	23,535.77	7,556.08	17,456.37	48,548.22		
			סה"כ צריכה	54,179.44	13,877.16	31,001.67	99,058.27		
5	13852	מכתשים אגן	80002162 - 1	148.03	26.62	57.42	232.07	11.82	
			81002143 - 4	440.41	25.59	18.27	484.28	2.41	
			ציבורי + מ"א	451.95	62.41	97.55	611.91		
			סה"כ צריכה	1,040.40	114.62	173.24	1,328.26		
6	35218	מכתשים אגן (אדמה) קומה 1	13129451 - 1	-883.00	-99.90	-237.30	-1,220.20		
			80004726 - 7	2,243.88	191.13	375.42	2,810.44	12.86	
			ציבורי + מ"א	1,045.22	109.06	178.01	1,332.28		
			סה"כ צריכה	2,406.11	200.29	316.13	2,922.52		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	13785	מכתשים אגן לוח N ב.חיוני - קומה 1	80004726 - 6	2,974.80	698.72	1,563.68	5,237.20	17.15	
		ציבורי + מ"א		2,284.78	835.23	2,015.18	5,135.20		
		סה"כ צריכה		5,259.58	1,533.95	3,578.87	10,372.40		
8	13787	מכתשים אגן לוח N חיוני - קומה 1	80002162 - 8	1,511.16	242.53	283.91	2,037.60	7.20	
		ציבורי + מ"א		1,160.64	289.92	365.89	1,816.44		
		סה"כ צריכה		2,671.80	532.45	649.79	3,854.04		
9	13848	מכתשים אגן תעשיות בע"מ	80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי + מ"א	81002143 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
10	13811	מכתשים שרותי בית חיוני (לבקרה) - קומה 1	80002162 - 6	255.49	116.62	279.80	651.91	0.94	
		סה"כ צריכה		255.49	116.62	279.80	651.91		
11	13851	נובה לייזר	80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81002143 - 1	718.35	107.14	208.81	1,034.30	3.29	
			81002143 - 7	2,863.43	599.54	1,297.99	4,760.95	15.96	
			81002958 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ציבורי + מ"א		2,750.97	844.75	1,941.87	5,537.59		
		סה"כ צריכה		6,332.75	1,551.42	3,448.66	11,332.84		
12	13814	נישה לוח S ב. חיוני - קומה 2	80004726 - 5	6,904.51	1,407.25	2,390.16	10,701.92	40.08	
		ציבורי + מ"א		5,302.98	1,682.20	3,080.30	10,065.47		
		סה"כ צריכה		12,207.49	3,089.45	5,470.46	20,767.39		
13	19251	נישה פרו - קומה 1	13129451 - 1	883.00	99.90	237.30	1,220.20		
		ציבורי + מ"א		678.18	119.42	305.82	1,103.42		
		סה"כ צריכה		1,561.18	219.32	543.12	2,323.62		
14	13800	עו"ד ארז חקימוביץ	81002996 - 8	845.26	78.33	87.58	1,011.18	4.57	
		ציבורי + מ"א		649.20	93.63	112.87	855.71		
		סה"כ צריכה		1,494.46	171.96	200.46	1,866.88		
		סה"כ צריכה		132,036.92	40,139.10	89,443.28	261,619.31		
		חשבון חברת חשמל		129,581.00	39,491.00	91,718.00	260,790.00		
		הפרש בקוט"ש		2,455.92	648.10	-2,274.72	829.31		
		הפרש באחוזים		1.90%	1.64%	-2.48%	0.32%		





פסגה (Kwh 132,036.92)
 גבע (Kwh 40,139.10)
 שפל (Kwh 89,443.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13853	מיזוג אוויר להעמסה	10000001 - 1	-9,716.78	-4,499.17	-10,784.05	-25,000.0010		
			80002162 - 4	237.38	122.15	333.01	692.54	1.10	
			80002162 - 5	12,327.67	5,368.52	12,814.33	30,510.52	52.54	
			80004630 - 3	14,448.65	4,344.17	9,111.32	27,904.14	93.60	
			80004630 - 4	18,423.18	5,950.54	13,216.52	37,590.24	141.20	
			סה"כ צריכה	35,720.11	11,286.21	24,691.13	71,697.44		
2	13801	פוטו וולטאים	80003798 - 1	4,825.89	1,052.17	1,192.76	7,070.82	44.06	
			סה"כ צריכה	4,825.89	1,052.17	1,192.76	7,070.82		
3	13849	ציבורי להעמסה	80002162 - 1	-148.03	-26.62	-57.42	-232.07	11.82	
			80002162 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80002162 - 4	-237.38	-122.15	-333.01	-692.54	1.10	
			80002162 - 5	-12,327.67	-5,368.52	-12,814.33	-30,510.52	52.54	
			80002162 - 6	-255.49	-116.62	-279.80	-651.91	0.94	
			80002162 - 8	-1,511.16	-242.53	-283.91	-2,037.60	7.20	
			80003798 - 1	4,825.89	1,052.17	1,192.76	7,070.82	44.06	
			80003798 - 3	-13,332.52	-6,123.32	-14,760.82	-34,216.66	54.98	
			80003798 - 4	-10,826.42	-5,063.03	-12,051.70	-27,941.14	62.94	
			80003798 - 5	-748.24	-152.03	-206.74	-1,107.01	3.23	
			80003798 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003798 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004569 - 7	-9,357.50	-3,504.76	-8,347.01	-21,209.27	38.37	
			80004630 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004630 - 3	-14,448.65	-4,344.17	-9,111.32	-27,904.14	93.60	
			80004630 - 4	-18,423.18	-5,950.54	-13,216.52	-37,590.24	141.20	
			80004630 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80004726 - 1	68,984.05	21,334.40	46,629.90	136,948.35	396.20	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.50	-3,743.31	-584.05	-369.07	-2,790.18	80004726 - 2			
	15.59	-2,783.61	-237.76	-198.96	-2,346.90	80004726 - 3			
	12.00	-4,236.87	-1,381.53	-666.83	-2,188.51	80004726 - 4			
	40.08	-10,701.92	-2,390.16	-1,407.25	-6,904.51	80004726 - 5			
	17.15	-5,237.20	-1,563.68	-698.72	-2,974.80	80004726 - 6			
	3.29	-1,034.30	-208.81	-107.14	-718.35	81002143 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002143 - 2			
	2.41	-484.28	-18.27	-25.59	-440.41	81002143 - 4			
	3.15	-1,638.65	-573.01	-271.21	-794.42	81002143 - 5			
	15.96	-4,760.95	-1,297.99	-599.54	-2,863.43	81002143 - 7			
	68.54	-13,760.09	-2,720.41	-1,253.20	-9,786.47	81002143 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	81002958 - 2			
	17.74	-5,179.35	-1,213.66	-654.49	-3,311.21	81002958 - 3			
	231.40	114,789.70	41,245.20	17,561.40	55,983.10	81002996 - 1			
	2.24	-803.65	-127.03	-110.84	-565.78	81002996 - 2			
	3.31	-1,241.05	-294.59	-177.54	-768.92	81002996 - 3			
	7.52	-1,696.91	-172.18	-101.84	-1,422.89	81002996 - 5			
	12.17	-2,526.50	-282.52	-181.63	-2,062.36	81002996 - 6			
	3.14	-755.12	-106.96	-66.29	-581.87	81002996 - 7			
	4.57	-1,011.18	-87.58	-78.33	-845.26	81002996 - 8			
		13,120.82	4,345.09	1,965.21	6,810.52	סה"כ צריכה			
	87.36	40,177.99	13,416.29	6,206.87	20,554.83	80002162 - 3	ראשי שדה חיוני T2	13838	4
		40,177.99	13,416.29	6,206.87	20,554.83	סה"כ צריכה			
	20.43	5,366.26	1,988.65	873.18	2,504.42	80004630 - 2	ראשי שדה חרום T1	13839	5
		5,366.26	1,988.65	873.18	2,504.42	סה"כ צריכה			
	396.20	136,948.35	46,629.90	21,334.40	68,984.05	80004726 - 1	שנאי 1	13843	6
		136,948.35	46,629.90	21,334.40	68,984.05	סה"כ צריכה			
	231.40	114,789.70	41,245.20	17,561.40	55,983.10	81002996 - 1	שנאי 2	13844	7
		114,789.70	41,245.20	17,561.40	55,983.10	סה"כ צריכה			

