



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (19/11/19 - 18/10/19)

תאריך הפקה: 25/12/19

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	11.99	2,478.50	867.77	607.52	1,003.21	00022150 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		2,478.50	867.77	607.52	1,003.21	סה"כ צריכה			
	9.10	3,593.94	720.002	751.21	2,122.73	00022150 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,593.94	720.002	751.21	2,122.73	סה"כ צריכה			
	5.25	1,349.09	194.57	146.44	1,008.07	00022150 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,349.09	194.57	146.44	1,008.07	סה"כ צריכה			
	140.05	25,943.56	1,906.04	4,226.94	19,810.58	00022150 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		25,943.56	1,906.04	4,226.94	19,810.58	סה"כ צריכה			
	310.56	96,125.72	19,682.08	19,532.40	56,911.24	00022150 - 1	ציבורי	33461	5
	38.76	-592.13	-128.77	-182.57	-280.79	00022150 - 2			
	149.57	-47,000.58	-10,721.88	-10,700.92	-25,577.78	00022150 - 3			
	11.99	-2,478.50	-867.77	-607.52	-1,003.21	00022150 - 4			
	140.05	-25,943.56	-1,906.04	-4,226.94	-19,810.58	00022150 - 5			
	5.25	-1,349.09	-194.57	-146.44	-1,008.07	00022150 - 6			
	9.10	-3,593.94	-720.002	-751.21	-2,122.73	00022150 - 7			
		15,167.92	5,143.04	2,916.81	7,108.07	סה"כ צריכה			
	38.76	592.13	128.77	182.57	280.79	00022150 - 2	צילר 1	33455	6
		592.13	128.77	182.57	280.79	סה"כ צריכה			
	149.57	47,000.58	10,721.88	10,700.92	25,577.78	00022150 - 3	צילר 2	33456	7
		47,000.58	10,721.88	10,700.92	25,577.78	סה"כ צריכה			
		96,125.72	19,682.08	19,532.40	56,911.24	סה"כ צריכה			
		99,740.00	21,020.00	20,300.00	58,420.00	חשבון חברת חשמל			
		-3,614.28	-1,337.92	-767.60	-1,508.76	הפרש בקוט"ש			
		-3.62%	-6.36%	-3.78%	-2.58%	הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 56,911.24)
- גבע (Kwh 19,532.40)
- שפל (Kwh 19,682.08)

