



דוח קוט"ש

עבור: קניון רמת אביב

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (27/12/19 - 01/12/19)

תאריך הפקה: 29/12/19

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 15668 | *מגדלי קיורר מועמס 85 % | 81014232 - 6 | 22,014.32 | 6,185.28 | 47,787.68 | 75,987.28 | 275.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 22,014.32 | 6,185.28 | 47,787.68 | 75,987.28 | | |
| 2 | 16015 | 81014219-3 חנות-לא להפקה | 81014219 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 | 16017 | 81014231-6 חנות-לא להפקה | 81014231 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 | 16014 | 81014219-2 חנות-לא להפקה | 81014219 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 | 16016 | 81014219-4 חנות-לא להפקה | 81014219 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 | 16020 | 81015037-1 חנות-לא להפקה | 81015037 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 | 16007 | 81014210-6 חנות-לא להפקה | 81014210 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 | 16009 | 81014210-7 חנות-לא להפקה | 81014210 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 | 16010 | 81014212-2 חנות-לא להפקה | 81014212 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 | 16011 | 81014212-7 חנות-לא להפקה | 81014212 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | 16013 | 81014219-1 חנות-לא להפקה | 81014219 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 | 16018 | 81014231-8 חנות-לא להפקה | 81014231 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 13 | 16021 | 81015037-4 חנות-לא להפקה | 81015037 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 14 | 16022 | חנות-לא להפקה 81015037-5 | 81015037 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 15 | 16023 | חנות-לא להפקה 81016191-3 | 81016191 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 16 | 16024 | חנות-לא להפקה 81016347-4 | 81016347 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 17 | 16025 | חנות-לא להפקה 81016351-6 | 81016351 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 18 | 16026 | חנות-לא להפקה 81016353-2 | 81016353 - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 19 | 16027 | חנות-לא להפקה 81016353-3 | 81016353 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20 | 16028 | חנות-לא להפקה 81016353-4 | 81016353 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21 | 16029 | חנות-לא להפקה 81016358-6 | 81016358 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22 | 16030 | חנות-לא להפקה 81016358-7 | 81016358 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23 | 16032 | חנות-לא להפקה 81016363-7 | 81016363 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 24 | 16033 | חנות-לא להפקה 81016878-3 | 81016878 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 25 | 16036 | חנות-לא להפקה 81016899-6 | 81016899 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26 | 16037 | חנות-לא להפקה 81016899-8 | 81016899 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 27 | 16038 | חנות-לא להפקה 81016935-5 | 81016935 - 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|----------|-----------|------------------|-----------|-----------|
| 28 | 15648 | לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה | 81016984 - 4 | 8,967.20 | 1,471.20 | 16,708.80 | 27,147.20 | 106.80 | |
| | | סה"כ צריכה | | 8,967.20 | 1,471.20 | 16,708.80 | 27,147.20 | | |
| 29 | 33777 | מ"א על הגג IBS | 81018676 - 1 | 408.80 | 168.40 | 1,215.40 | 1,792.60 | 16.80 | |
| | | סה"כ צריכה | | 408.80 | 168.40 | 1,215.40 | 1,792.60 | | |
| 30 | 34263 | מגדלי קירור % 100 | 81014232 - 6 | 25,899.20 | 7,276.80 | 56,220.80 | 89,396.80 | 275.20 | |
| | | סה"כ צריכה | | 25,899.20 | 7,276.80 | 56,220.80 | 89,396.80 | | |
| 31 | 33768 | מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד | 81022638 - 6 | 1,428.80 | 348.80 | 3,517.60 | 5,295.20 | 15.20 | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,428.80 | 348.80 | 3,517.60 | 5,295.20 | | |
| 32 | 15667 | פנוי | 81015040 - 5 | 23.10 | 13.90 | 149.40 | 186.40 | 3.50 | |
| | | סה"כ צריכה | | 23.10 | 13.90 | 149.40 | 186.40 | | |
| 33 | 15713 | פנוי | 81014212 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 34 | 15714 | פנוי | 81014210 - 8 | 14,606.95 | 2,652.65 | 28,234.95 | 45,494.55 | 160.70 | |
| | | סה"כ צריכה | | 14,606.95 | 2,652.65 | 28,234.95 | 45,494.55 | | |
| 35 | 15716 | פנוי | 81014231 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36 | 15717 | פנוי | 81014871 - 1 | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.20 | 0.20 | 0.60 | 1.00 | | |
| 37 | 15720 | פנוי | 81016358 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 38 | 15721 | פנוי | 81016441 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39 | 15722 | פנוי | 81016935 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40 | 15573 | פנוי א.פלאנט ח.145 | 81016600 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 41 | 31608 | פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר | 81016351 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 42 | 15566 | פנוי אמפוריו ארמני ח. 268 לשעבר | 81016363 - 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 43 | 15603 | פנוי בילבונג קידס ח.150 לשעבר | 81016191 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקו"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-----------|-----------|
| 44 | 15618 | פנוי דוכן מירס לשעבר | 81014245 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 45 | 33775 | פנוי דליה דן - חוזה פרידוולד IBS לשעבר | 81037893 - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 46 | 15547 | פנוי וניליה - מחסן לשעבר | 81016600 - 5 | 634.63 | 119.61 | 1,434.03 | 2,188.27 | 7.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 634.63 | 119.61 | 1,434.03 | 2,188.27 | | |
| 47 | 15660 | פנוי מגדל משרדים נור מד 4.ק לשעבר | 81015040 - 1 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | | |
| 48 | 15674 | פנוי מחסן קזנובה לשעבר | 81016600 - 3 | 30.83 | 5.96 | 99.40 | 136.18 | 1.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.83 | 5.96 | 99.40 | 136.18 | | |
| 49 | 33774 | פנוי סמארט סנטר IBS לשעבר | 81037893 - 2 | 116.15 | 8.40 | 308.05 | 432.60 | 0.35 | |
| | | | סה"כ צריכה | 116.15 | 8.40 | 308.05 | 432.60 | | |
| 50 | 15741 | פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר | 81014245 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 51 | 15729 | צוקה ח.206 -פנוי | 81016785 - 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 52 | 16034 | ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה) | 81016887 - 4 | 4,745.23 | 2,323.61 | 12,551.42 | 19,620.26 | 60.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,745.23 | 2,323.61 | 12,551.42 | 19,620.26 | | |
| 53 | 15734 | ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה) | 81022094 - 1 | 7,203.00 | 1,800.00 | 15,498.00 | 24,501.00 | 67.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 7,203.00 | 1,800.00 | 15,498.00 | 24,501.00 | | |
| 54 | 33776 | ראשי בנין IBS | 81018676 - 4 | 3,202.80 | 1,068.00 | 9,148.80 | 13,419.60 | 34.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,202.80 | 1,068.00 | 9,148.80 | 13,419.60 | | |
| 55 | 15751 | ראשי שנאי 1 | 81029219 - 1 | 31,533.25 | 12,006.77 | 90,998.88 | 134,538.90 | 475.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 31,533.25 | 12,006.77 | 90,998.88 | 134,538.90 | | |
| 56 | 15752 | ראשי שנאי 2 | 81029268 - 1 | 46,901.70 | 16,163.00 | 124,805.57 | 187,870.27 | 490.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 46,901.70 | 16,163.00 | 124,805.57 | 187,870.27 | | |
| 57 | 15753 | ראשי שנאי 3 | 81029798 - 1 | 57,306.78 | 15,647.88 | 141,325.70 | 214,280.35 | 568.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 57,306.78 | 15,647.88 | 141,325.70 | 214,280.35 | | |
| 58 | 15754 | ראשי שנאי 4 | 81029237 - 1 | 55,310.12 | 16,535.52 | 126,674.18 | 198,519.82 | 567.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 55,310.12 | 16,535.52 | 126,674.18 | 198,519.82 | | |
| 59 | 15755 | ראשי שנאי 5 | 81029828 - 1 | 75,474.74 | 13,908.86 | 155,817.02 | 245,200.62 | 735.36 | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 75,474.74 | 13,908.86 | 155,817.02 | 245,200.62 | | |
| 60 | 15764 | שוגר דדי פנוי | 81014219 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 32603 | *פרטנר | 17313207 - 1 | 227.70 | 139.10 | 850.20 | 1,217.00 | 4.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 227.70 | 139.10 | 850.20 | 1,217.00 | | |
| 2 | 15565 | 166.n ASH | 81014245 - 5 | 592.02 | 67.21 | 1,074.72 | 1,733.95 | 8.33 | |
| | | | מיזוג אויר | 133.99 | 37.65 | 290.86 | 462.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 726.01 | 104.85 | 1,365.59 | 2,196.45 | | |
| 3 | 15698 | 148-149.n CK | 81016191 - 4 | 1,547.36 | 238.94 | 3,026.95 | 4,813.26 | 20.61 | |
| | | | מיזוג אויר | 310.02 | 87.11 | 672.98 | 1,070.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,857.38 | 326.05 | 3,699.93 | 5,883.36 | | |
| 4 | 15567 | 288.n IDIGITAL | 81016899 - 3 | 1,519.00 | 300.40 | 3,375.00 | 5,194.40 | 26.80 | |
| | | | מיזוג אויר | 558.30 | 156.86 | 1,211.93 | 1,927.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,077.30 | 457.26 | 4,586.93 | 7,121.50 | | |
| 5 | 15570 | 240.n PLANET | 81014241 - 7 | 186.12 | 7.21 | 358.19 | 551.52 | 3.14 | |
| | | | סה"כ צריכה | 186.12 | 7.21 | 358.19 | 551.52 | | |
| 6 | 15572 | 259.n TUMY | 81016331 - 1 | 472.66 | 50.88 | 837.23 | 1,360.78 | 7.85 | |
| | | | מיזוג אויר | 104.66 | 29.41 | 227.19 | 361.26 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 577.32 | 80.29 | 1,064.42 | 1,722.04 | | |
| 7 | 33773 | א.ג.אפ דיגיטל IBS | 81037893 - 5 | 39.40 | 2.40 | 97.00 | 138.80 | 0.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 39.40 | 2.40 | 97.00 | 138.80 | | |
| 8 | 15574 | אדיס 250.n | 81014232 - 3 | 1,181.00 | 153.60 | 2,265.50 | 3,600.10 | 19.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 298.29 | 83.81 | 647.52 | 1,029.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,479.29 | 237.41 | 2,913.02 | 4,629.72 | | |
| 9 | 15544 | אופטיק דורון ח. 151 | 81016191 - 5 | 931.07 | 94.78 | 1,522.28 | 2,548.14 | 14.46 | |
| | | | מיזוג אויר | 137.93 | 38.75 | 299.42 | 476.11 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,069.01 | 133.54 | 1,821.70 | 3,024.25 | | |
| 10 | 16031 | אופטיקנה 167.n | 81016358 - 8 | 668.72 | 94.32 | 1,366.35 | 2,129.39 | 12.52 | |
| | | | מיזוג אויר | 132.87 | 37.33 | 288.42 | 458.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 801.58 | 131.65 | 1,654.77 | 2,588.01 | | |
| 11 | 33770 | אוקסיגן IBS | 81022638 - 8 | 63.90 | 18.80 | 124.60 | 207.30 | 0.90 | |
| | | | מיזוג אויר | 24.87 | 9.84 | 49.00 | 83.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 88.77 | 28.64 | 173.60 | 291.02 | | |
| 12 | 15576 | אוריג'ינלס 176.n | 81015037 - 2 | 1,179.50 | 237.10 | 2,908.30 | 4,324.90 | 17.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 258.81 | 72.72 | 561.81 | 893.33 | | |



| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,438.31 | 309.82 | 3,470.11 | 5,218.23 | | |
| 13 | 15542 | איי אופטיק קונסטת.ח. 214 | 81014231 - 2 | 315.92 | 66.62 | 728.33 | 1,110.86 | 5.83 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 430.77 | 98.89 | 977.64 | 1,507.29 | | |
| 14 | 15577 | אילנס דוכן | 81014219 - 5 | 122.51 | 54.45 | 440.88 | 617.83 | 2.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 122.51 | 54.45 | 440.88 | 617.83 | | |
| 15 | 15579 | אימפרס ח. 233 | 81016935 - 2 | 670.39 | 112.57 | 1,527.87 | 2,310.83 | 11.82 | |
| | | | מיזוג אויר | 97.59 | 27.42 | 211.83 | 336.84 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 767.97 | 139.99 | 1,739.70 | 2,647.67 | | |
| 16 | 15580 | אינדיגו ח. 212 | 81016353 - 6 | 256.78 | 38.60 | 637.82 | 933.20 | 4.24 | |
| | | | מיזוג אויר | 103.68 | 29.13 | 225.07 | 357.89 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 360.46 | 67.73 | 862.90 | 1,291.09 | | |
| 17 | 15581 | אינטימה ח. 165 | 81016358 - 4 | 386.89 | 93.22 | 920.95 | 1,401.07 | 6.27 | |
| | | | מיזוג אויר | 131.46 | 36.94 | 285.36 | 453.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 518.35 | 130.16 | 1,206.32 | 1,854.83 | | |
| 18 | 15582 | אירוקה ח. 127 | 81014174 - 3 | 544.31 | 84.31 | 1,162.91 | 1,791.52 | 9.42 | |
| | | | מיזוג אויר | 76.21 | 21.41 | 165.43 | 263.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 620.52 | 105.72 | 1,328.34 | 2,054.58 | | |
| 19 | 15583 | אלדו ח. 218-219 | 81016347 - 7 | 1,161.84 | 108.17 | 2,143.55 | 3,413.56 | 13.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 171.22 | 48.11 | 371.69 | 591.02 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,333.06 | 156.28 | 2,515.24 | 4,004.58 | | |
| 20 | 15584 | אלמ ח. 179 | 81015037 - 6 | 1,582.90 | 147.70 | 2,505.40 | 4,236.00 | 23.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 636.93 | 178.96 | 1,382.62 | 2,198.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,219.83 | 326.66 | 3,888.02 | 6,434.51 | | |
| 21 | 15630 | אלפא אקסטוריון ש. ח. 129 | 81014245 - 1 | 254.67 | 71.63 | 675.70 | 1,001.99 | 5.12 | |
| | | | מיזוג אויר | 98.71 | 27.73 | 214.28 | 340.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 353.38 | 99.36 | 889.98 | 1,342.71 | | |
| 22 | 15587 | אמריקן איגל ופוקס הום מ"א | 81016984 - 5 | 223.40 | 33.00 | 429.00 | 685.40 | 3.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 223.40 | 33.00 | 429.00 | 685.40 | | |
| 23 | 15588 | אמריקן איגל ח. 248 | 81016984 - 7 | 2,765.00 | 652.80 | 5,124.20 | 8,542.00 | 24.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,765.00 | 652.80 | 5,124.20 | 8,542.00 | | |
| 24 | 15589 | אמריקן יונטג ח. 269 | 81016363 - 2 | 643.98 | 47.47 | 1,082.35 | 1,773.80 | 8.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.48 | 32.16 | 248.50 | 395.14 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 758.46 | 79.63 | 1,330.85 | 2,168.93 | | |
| 25 | 15590 | אן פונטיין ח. 131 | 81014245 - 3 | 155.33 | 11.59 | 271.68 | 438.60 | 3.66 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 66.79 | 18.77 | 144.98 | 230.54 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 222.12 | 30.35 | 416.66 | 669.14 | | |
| 26 | 23642 | אפסילון חיתום קומה 10 | 81016834 - 6 | 131.50 | 39.50 | 396.90 | 567.90 | 3.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 131.50 | 39.50 | 396.90 | 567.90 | | |
| 27 | 15592 | אפסילון 7.ק. | 81014871 - 2 | 790.10 | 326.70 | 2,701.50 | 3,818.30 | 8.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 790.10 | 326.70 | 2,701.50 | 3,818.30 | | |
| 28 | 15594 | אפריל ח.157-156 | 81016358 - 2 | 1,043.56 | 111.58 | 2,043.83 | 3,198.97 | 18.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 215.34 | 60.50 | 467.46 | 743.31 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,258.90 | 172.08 | 2,511.29 | 3,942.28 | | |
| 29 | 15595 | אקס טי ניהול בע"מ ק. 11 | 81016834 - 7 | 498.40 | 131.00 | 1,523.20 | 2,152.60 | 11.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 498.40 | 131.00 | 1,523.20 | 2,152.60 | | |
| 30 | 15596 | אקס טי ספנות ק. 8 | 81016834 - 5 | 314.10 | 84.10 | 1,095.30 | 1,493.50 | 14.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 314.10 | 84.10 | 1,095.30 | 1,493.50 | | |
| 31 | 15598 | ארומה ח.280 | 81016878 - 2 | 1,540.85 | 753.29 | 4,282.69 | 6,576.83 | 26.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 93.08 | 26.15 | 202.06 | 321.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,633.93 | 779.44 | 4,484.75 | 6,898.12 | | |
| 32 | 15685 | ארמני אקסציינג ח.180 | 81016984 - 1 | 1,137.30 | 94.50 | 1,977.90 | 3,209.70 | 16.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 218.82 | 61.48 | 475.00 | 755.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,356.12 | 155.98 | 2,452.90 | 3,964.99 | | |
| 33 | 15599 | ארקפה ח.147 | 81016887 - 1 | 3,171.54 | 1,730.35 | 8,483.65 | 13,385.53 | 52.90 | |
| | | | מיזוג אויר | 231.39 | 65.01 | 502.29 | 798.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,402.93 | 1,795.36 | 8,985.94 | 14,184.23 | | |
| 34 | 15600 | באג מחשבים ח.276 | 81016351 - 3 | 826.90 | 116.93 | 1,542.07 | 2,485.89 | 11.88 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 941.75 | 149.19 | 1,791.38 | 2,882.33 | | |
| 35 | 15601 | בובי בראון ח.111 | 81014174 - 1 | 1,003.61 | 106.72 | 1,632.99 | 2,743.32 | 13.01 | |
| | | | מיזוג אויר | 132.02 | 37.09 | 286.59 | 455.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,135.64 | 143.81 | 1,919.57 | 3,199.02 | | |
| 36 | 35354 | בוטיק מימוזה ח. 257 | 81014219 - 7 | 624.52 | 53.50 | 1,073.59 | 1,751.62 | 7.76 | |
| | | | מיזוג אויר | 105.09 | 29.53 | 228.13 | 362.75 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 729.61 | 83.03 | 1,301.72 | 2,114.37 | | |
| 37 | 33761 | בזק IBS | 81018676 - 2 | 217.90 | 104.50 | 788.75 | 1,111.15 | 3.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 217.90 | 104.50 | 788.75 | 1,111.15 | | |
| 38 | 15602 | בילבונג ח.121 | 81014245 - 6 | 1,474.93 | 132.33 | 2,566.02 | 4,173.28 | 17.84 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר שש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 180.25 | 50.64 | 391.28 | 622.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,655.18 | 182.98 | 2,957.30 | 4,795.46 | | |
| 39 | 33772 | ברטק IBS | 81037893 - 3 | 47.75 | 19.85 | 199.40 | 267.00 | 1.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.75 | 19.85 | 199.40 | 267.00 | | |
| 40 | 15706 | ברנדיס ח.164 | 81014241 - 5 | 485.73 | 54.15 | 902.57 | 1,442.45 | 9.95 | |
| | | | מיזוג אויר | 133.99 | 37.65 | 290.86 | 462.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 619.72 | 91.80 | 1,193.43 | 1,904.95 | | |
| 41 | 15605 | ברשקה ח.287 | 81016899 - 4 | 2,972.20 | 1,008.80 | 6,467.80 | 10,448.80 | 47.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,972.20 | 1,008.80 | 6,467.80 | 10,448.80 | | |
| 42 | 15761 | ג'י סטאר | 81016441 - 6 | 602.80 | 84.40 | 1,129.56 | 1,816.75 | 12.26 | |
| | | | מיזוג | 183.99 | 51.69 | 399.39 | 635.07 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 786.78 | 136.09 | 1,528.94 | 2,451.82 | | |
| 43 | 15613 | ג'נרלי צ'רג'ינג בע"מ | 81016600 - 2 | 47.56 | 0.43 | 74.30 | 122.29 | 3.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.56 | 0.43 | 74.30 | 122.29 | | |
| 44 | 15607 | גאנט ח.249 | 81014232 - 1 | 1,255.30 | 144.10 | 2,413.90 | 3,813.30 | 19.10 | |
| | | | מיזוג אויר | 234.49 | 65.88 | 509.01 | 809.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,489.79 | 209.98 | 2,922.91 | 4,622.68 | | |
| 45 | 15608 | גו מלון ח.117 | 81014174 - 6 | 573.68 | 42.90 | 981.27 | 1,597.85 | 8.25 | |
| | | | מיזוג אויר | 76.68 | 21.54 | 166.45 | 264.68 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 650.36 | 64.44 | 1,147.72 | 1,862.52 | | |
| 46 | 34489 | גורגיו ארמני | 81016191 - 7 | 911.52 | 140.17 | 1,885.88 | 2,937.58 | 10.39 | |
| | | | סה"כ צריכה | 911.52 | 140.17 | 1,885.88 | 2,937.58 | | |
| 47 | 15611 | גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10 | 81016947 - 4 | 222.20 | 79.70 | 567.70 | 869.60 | 3.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 222.20 | 79.70 | 567.70 | 869.60 | | |
| 48 | 15614 | גק קובה ח.270 | 81016363 - 3 | 472.88 | 68.89 | 1,026.38 | 1,568.15 | 7.00 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 587.73 | 101.16 | 1,275.69 | 1,964.59 | | |
| 49 | 33766 | ד"ר פנינה שמש IBS | 81022638 - 4 | 2.10 | 0.05 | 35.20 | 37.35 | | |
| | | | מיזוג אוויר | 0.82 | 0.03 | 13.84 | 14.69 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2.92 | 0.08 | 49.04 | 52.04 | | |
| 50 | 15615 | דוכן אורנג | 81025453 - 2 | 84.13 | 40.42 | 301.68 | 426.24 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 84.13 | 40.42 | 301.68 | 426.24 | | |
| 51 | 15622 | דוכן גביות באשר | 81016600 - 6 | 748.94 | 229.19 | 2,089.20 | 3,067.34 | 9.22 | |
| | | | סה"כ צריכה | 748.94 | 229.19 | 2,089.20 | 3,067.34 | | |
| 52 | 15616 | דוכן דינמיקה | 81025453 - 1 | 61.80 | 14.89 | 145.50 | 222.18 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 61.80 | 14.89 | 145.50 | 222.18 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 53 | 15619 | דוכן סחוט ח.207 | 81014231 - 4 | 787.93 | 219.99 | 1,764.69 | 2,772.62 | 8.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 787.93 | 219.99 | 1,764.69 | 2,772.62 | | |
| 54 | 15623 | דומו ח.138 | 81014241 - 2 | 1,073.26 | 113.62 | 1,929.13 | 3,116.02 | 13.34 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,073.26 | 113.62 | 1,929.13 | 3,116.02 | | |
| 55 | 15624 | דורית שדה ח.235 | 81016935 - 4 | 126.56 | 24.16 | 266.56 | 417.28 | 2.15 | |
| | | | מיזוג אויר | 46.92 | 13.18 | 101.84 | 161.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 173.48 | 37.34 | 368.41 | 579.22 | | |
| 56 | 35291 | דורית שדה חדש | 81014210 - 5 | 120.66 | 23.13 | 273.62 | 417.42 | 2.33 | |
| | | | מיזוג אוויר | 46.92 | 13.18 | 101.84 | 161.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 167.58 | 36.31 | 375.46 | 579.36 | | |
| 57 | 15626 | דיזל ח.141 | 81016321 - 2 | 1,386.21 | 131.51 | 2,432.43 | 3,950.16 | 19.44 | |
| | | | מיזוג אויר | 410.05 | 115.21 | 890.11 | 1,415.36 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,796.26 | 246.72 | 3,322.54 | 5,365.52 | | |
| 58 | 15627 | דנה אשכנזי ח.230 | 81016935 - 7 | 268.16 | 20.52 | 384.78 | 673.46 | 6.95 | |
| | | | מיזוג אויר | 46.92 | 13.18 | 101.84 | 161.94 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 315.08 | 33.70 | 486.62 | 835.40 | | |
| 59 | 15628 | דניאלה להבי ח.274 | 81016331 - 7 | 305.26 | 39.44 | 643.49 | 988.19 | 6.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 420.11 | 71.71 | 892.80 | 1,384.62 | | |
| 60 | 15545 | דר זרחת ק.3 | 81015040 - 6 | 34.80 | 16.40 | 185.60 | 236.80 | 5.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 34.80 | 16.40 | 185.60 | 236.80 | | |
| 61 | 35358 | ה. שטרן חדש ח. A.240 | 81016441 - 4 | 785.97 | 153.56 | 1,593.66 | 2,533.18 | 20.05 | |
| | | | מיזוג | 285.25 | 80.15 | 619.21 | 984.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,071.22 | 233.70 | 2,212.86 | 3,517.78 | | |
| 62 | 15629 | ה.שטרן ח.282 | 81014211 - 5 | 165.65 | 60.95 | 480.91 | 707.52 | 2.51 | |
| | | | מיזוג אויר | 265.34 | 74.55 | 575.98 | 915.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 430.99 | 135.50 | 1,056.90 | 1,623.39 | | |
| 63 | 15638 | הוגו בוס ח.224-226 | 81014212 - 5 | 1,360.85 | 170.02 | 2,504.49 | 4,035.35 | 18.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 425.90 | 119.66 | 924.53 | 1,470.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,786.75 | 289.68 | 3,429.02 | 5,505.45 | | |
| 64 | 15633 | היינס ח.213 | 81014231 - 1 | 708.89 | 100.35 | 1,370.30 | 2,179.54 | 9.20 | |
| | | | מיזוג אויר | 124.42 | 34.96 | 270.09 | 429.47 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 833.31 | 135.31 | 1,640.39 | 2,609.01 | | |
| 65 | 15634 | המטבח של סימה ח.203 | 81016785 - 1 | 1,187.74 | 141.90 | 3,027.20 | 4,356.84 | 31.06 | |
| | | | מיזוג אויר | 71.78 | 20.17 | 155.82 | 247.77 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,259.52 | 162.07 | 3,183.02 | 4,604.61 | | |
| 66 | 15635 | הפנינג ח.278 | 81016351 - 4 | 504.99 | 35.01 | 1,037.49 | 1,577.50 | 12.45 | |
| | | | מיזוג אויר | 195.86 | 55.03 | 425.17 | 676.07 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 700.86 | 90.04 | 1,462.67 | 2,253.57 | | |
| 67 | 15636 | הצורפים ח.128 | 81014174 - 4 | 276.95 | 65.02 | 668.28 | 1,010.26 | 5.63 | |
| | | | מיזוג אויר | 98.90 | 27.79 | 214.69 | 341.37 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 375.85 | 92.81 | 882.97 | 1,351.63 | | |
| 68 | 15637 | ואנס ח.217 | 81016347 - 6 | 381.11 | 58.64 | 780.11 | 1,219.86 | 8.30 | |
| | | | מיזוג אויר | 113.91 | 32.01 | 247.28 | 393.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 495.02 | 90.65 | 1,027.39 | 1,613.06 | | |
| 69 | 33771 | ווינדמן הפקות IBS | 81037893 - 1 | 111.95 | 20.95 | 352.05 | 484.95 | 0.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 111.95 | 20.95 | 352.05 | 484.95 | | |
| 70 | 15639 | זארה ח.102-107 | 81014241 - 4 | 10,381.89 | 3,362.46 | 22,820.28 | 36,564.64 | 124.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,381.89 | 3,362.46 | 22,820.28 | 36,564.64 | | |
| 71 | 15548 | זארה מחסן ח.285 | 81016899 - 1 | 986.00 | 334.40 | 2,409.20 | 3,729.60 | 20.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 986.00 | 334.40 | 2,409.20 | 3,729.60 | | |
| 72 | 15550 | ח.208-209 - מנגו | 81016785 - 4 | 3,756.10 | 622.26 | 6,618.80 | 10,997.16 | 43.65 | |
| | | | מיזוג אויר | 767.55 | 215.65 | 1,666.15 | 2,649.35 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,523.64 | 837.91 | 8,284.96 | 13,646.51 | | |
| 73 | 15571 | ח.228 פנוי | 81016347 - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 74 | 15551 | ח.267 - אמפוריו ארמני | 81016331 - 6 | 1,363.54 | 99.44 | 2,211.57 | 3,674.55 | 20.90 | |
| | | | מיזוג אוויר | 228.57 | 64.22 | 496.18 | 788.98 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,592.11 | 163.66 | 2,707.75 | 4,463.53 | | |
| 75 | 15641 | טוליפ גלארי ח.215 | 81014231 - 3 | 410.32 | 54.65 | 809.20 | 1,274.17 | 7.12 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.94 | 32.30 | 249.52 | 396.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 525.26 | 86.95 | 1,058.71 | 1,670.92 | | |
| 76 | 15725 | טומי הילפיגר ח.136 | 81016887 - 2 | 1,610.85 | 106.33 | 2,573.54 | 4,290.72 | 32.86 | |
| | | | מיזוג אויר | 399.50 | 112.25 | 867.21 | 1,378.96 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,010.35 | 218.57 | 3,440.75 | 5,669.67 | | |
| 77 | 15643 | טופ שופ ח.253 | 81016600 - 1 | 2,277.18 | 204.20 | 4,260.25 | 6,741.64 | 28.74 | |
| | | | מיזוג אויר | 712.37 | 200.15 | 1,546.39 | 2,458.91 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,989.56 | 404.36 | 5,806.64 | 9,200.55 | | |
| 78 | 15765 | טורקזי משלוחים | 81022015 - 1 | 20.95 | 5.71 | 42.28 | 68.94 | 0.49 | |
| | | | סה"כ צריכה | 20.95 | 5.71 | 42.28 | 68.94 | | |
| 79 | 15644 | טעינת רכבים | 81016785 - 3 | 339.24 | 127.96 | 569.95 | 1,037.15 | 52.77 | |
| | | | סה"כ צריכה | 339.24 | 127.96 | 569.95 | 1,037.15 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 80 | 15631 | יאנגה ח.168 | 81016321 - 3 | 606.30 | 112.34 | 1,278.24 | 1,996.88 | 9.98 | |
| | | | סה"כ צריכה | 708.24 | 140.98 | 1,499.52 | 2,348.74 | | |
| 81 | 15645 | לאוקסיטן ח.132 | 81014231 - 5 | 423.23 | 28.66 | 673.99 | 1,125.88 | 7.26 | |
| | | | סה"כ צריכה | 503.36 | 51.18 | 847.94 | 1,402.47 | | |
| 82 | 15646 | לואי ויטון | 81014232 - 2 | 3,607.60 | 508.60 | 7,470.60 | 11,586.80 | 48.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,607.60 | 508.60 | 7,470.60 | 11,586.80 | | |
| 83 | 15647 | לואי ויטון ק. 5 | 81015040 - 7 | 264.60 | 39.60 | 540.40 | 844.60 | 6.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 264.60 | 39.60 | 540.40 | 844.60 | | |
| 84 | 15719 | לובי כניסה | 81016358 - 1 | 30.42 | 55.87 | 355.99 | 442.28 | 3.61 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.42 | 55.87 | 355.99 | 442.28 | | |
| 85 | 15649 | לוח ראשי חניונים ב.חיוני | 81016887 - 3 | 13,116.00 | 4,877.92 | 35,312.53 | 53,306.45 | 118.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 13,116.00 | 4,877.92 | 35,312.53 | 53,306.45 | | |
| 86 | 15650 | ליאונידיס | 81026474 - 1 | 167.40 | 65.24 | 527.28 | 759.93 | 1.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 167.40 | 65.24 | 527.28 | 759.93 | | |
| 87 | 15593 | ליטל רזילי ח.222 | 81016347 - 2 | 469.38 | 40.74 | 727.10 | 1,237.22 | 7.64 | |
| | | | סה"כ צריכה | 588.07 | 74.09 | 984.77 | 1,646.93 | | |
| 88 | 15651 | ללין ח.254 | 81016441 - 8 | 501.87 | 94.75 | 1,028.07 | 1,624.69 | 7.68 | |
| | | | סה"כ צריכה | 614.47 | 126.39 | 1,272.49 | 2,013.35 | | |
| 89 | 15591 | לנדור ח.139 | 81016785 - 2 | 2,576.75 | 856.83 | 5,692.48 | 9,126.06 | 34.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,662.89 | 881.03 | 5,879.47 | 9,423.39 | | |
| 90 | 15652 | מ"א בגג | 81016899 - 5 | 143.20 | 71.60 | 527.20 | 742.00 | 1.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 143.20 | 71.60 | 527.20 | 742.00 | | |
| 91 | 15653 | מאסימו דוטי | 81014241 - 8 | 2,752.64 | 784.92 | 5,716.87 | 9,254.43 | 35.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,752.64 | 784.92 | 5,716.87 | 9,254.43 | | |
| 92 | 15654 | מאק ח.142 | 81014210 - 3 | 904.66 | 169.63 | 2,131.40 | 3,205.69 | 13.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,059.67 | 213.18 | 2,467.89 | 3,740.74 | | |
| 93 | 15553 | מגדל חיוני | 81040358 - 7 | 482.60 | 237.60 | 1,763.20 | 2,483.40 | 4.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 482.60 | 237.60 | 1,763.20 | 2,483.40 | | |
| 94 | 15640 | מגדל חניה | 81016887 - 8 | 1,772.13 | 675.25 | 4,569.67 | 7,017.05 | 14.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,772.13 | 675.25 | 4,569.67 | 7,017.05 | | |
| 95 | 15655 | מגדל משרדים אפסילון ק. 7 | 81016834 - 3 | 489.60 | 126.50 | 1,590.50 | 2,206.60 | 8.10 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 489.60 | 126.50 | 1,590.50 | 2,206.60 | | |
| 96 | 15657 | מגדל משרדים אייקון 4.ק | 81015040 - 2 | 69.80 | 11.60 | 165.00 | 246.40 | 1.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 69.80 | 11.60 | 165.00 | 246.40 | | |
| 97 | 15658 | מגדל משרדים אפסילון 5.ק | 81014871 - 4 | 287.10 | 86.10 | 1,096.10 | 1,469.30 | 7.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 287.10 | 86.10 | 1,096.10 | 1,469.30 | | |
| 98 | 15659 | מגדל משרדים גיזה 12.ק | 81016947 - 1 | 446.20 | 203.00 | 1,808.00 | 2,457.20 | 10.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 446.20 | 203.00 | 1,808.00 | 2,457.20 | | |
| 99 | 15661 | מגדל משרדים נור מד בע"מ 4.ק | 81015040 - 3 | 425.00 | 124.30 | 1,236.50 | 1,785.80 | 7.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 425.00 | 124.30 | 1,236.50 | 1,785.80 | | |
| 100 | 15662 | מגדל משרדים נור מד 4.ק | 81015040 - 4 | 358.20 | 134.70 | 1,150.40 | 1,643.30 | 7.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 358.20 | 134.70 | 1,150.40 | 1,643.30 | | |
| 101 | 15663 | מגדל משרדים נור מד 5.ק | 81014871 - 5 | 104.40 | 51.20 | 414.80 | 570.40 | 5.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 104.40 | 51.20 | 414.80 | 570.40 | | |
| 102 | 15664 | מגדל משרדים עו"ד קפלן 10.ק | 81016947 - 3 | 498.90 | 107.00 | 1,067.50 | 1,673.40 | 5.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 498.90 | 107.00 | 1,067.50 | 1,673.40 | | |
| 103 | 15665 | מגדל משרדים פרטם | 81016834 - 4 | 320.60 | 143.80 | 1,178.90 | 1,643.30 | 8.40 | |
| | | | סה"כ צריכה | 320.60 | 143.80 | 1,178.90 | 1,643.30 | | |
| 104 | 15666 | מגדל משרדים שגרירות נורבגיה קומה 9 | 81016834 - 1 | 313.20 | 159.60 | 1,759.60 | 2,232.40 | 15.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 313.20 | 159.60 | 1,759.60 | 2,232.40 | | |
| 105 | 31405 | מגדל קירור 15 % | 81014232 - 6 | 3,884.88 | 1,091.52 | 8,433.12 | 13,409.52 | 275.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,884.88 | 1,091.52 | 8,433.12 | 13,409.52 | | |
| 106 | 33767 | מוב טיים משרד IBS | 81022638 - 5 | 51.20 | 20.25 | 183.80 | 255.25 | 1.15 | |
| | | | מיזוג אוויר | 19.93 | 10.60 | 72.29 | 102.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 71.13 | 30.85 | 256.09 | 358.06 | | |
| 107 | 29256 | מחסן זארה בשבלול | 18040248 - 1 | 15.10 | 7.50 | 55.30 | 77.90 | 1.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 15.10 | 7.50 | 55.30 | 77.90 | | |
| 108 | 28178 | מחסן ארמני | 17313208 - 1 | 25.00 | 5.50 | 40.10 | 70.60 | 1.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 25.00 | 5.50 | 40.10 | 70.60 | | |
| 109 | 35517 | מחסן מטבח טורקוז | 81016351 - 1 | 563.87 | 261.26 | 2,135.94 | 2,961.06 | 8.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 563.87 | 261.26 | 2,135.94 | 2,961.06 | | |
| 110 | 28179 | מחסן נייק בשבלול | 18040248 - 3 | 38.90 | 16.95 | 148.00 | 203.85 | 2.00 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 38.90 | 16.95 | 148.00 | 203.85 | | |
| 111 | 15670 | מחסן ארומה ק. פאסט פוד | 1 - 81036676 | 289.15 | 126.05 | 1,020.65 | 1,435.85 | 4.75 | |
| | | | סה"כ צריכה | 289.15 | 126.05 | 1,020.65 | 1,435.85 | | |
| 112 | 36382 | מחסן באשר | 1 - 18247403 | 55.80 | 34.10 | 212.20 | 302.10 | 0.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 55.80 | 34.10 | 212.20 | 302.10 | | |
| 113 | 28362 | מחסן גיזה | 1 - 13148234 | 38.50 | 110.90 | 102.90 | 252.30 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 38.50 | 110.90 | 102.90 | 252.30 | | |
| 114 | 28405 | מחסן דומו | 1 - 17313059 | 30.90 | 11.00 | 95.20 | 137.10 | 4.93 | |
| | | | סה"כ צריכה | 30.90 | 11.00 | 95.20 | 137.10 | | |
| 115 | 15671 | מחסן ונילה ק. פאסט פוד | 2 - 81036676 | 206.30 | 85.10 | 697.95 | 989.35 | 1.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 206.30 | 85.10 | 697.95 | 989.35 | | |
| 116 | 28404 | מחסן לאונידס | 1 - 17312972 | 157.60 | 90.90 | 515.50 | 764.00 | 3.59 | |
| | | | סה"כ צריכה | 157.60 | 90.90 | 515.50 | 764.00 | | |
| 117 | 15546 | מחסן מייקל קורס | 7 - 81016600 | 42.11 | 7.58 | 147.39 | 197.08 | 1.04 | |
| | | | סה"כ צריכה | 42.11 | 7.58 | 147.39 | 197.08 | | |
| 118 | 31407 | מחסן סחוט | 6 - 81036676 | 179.35 | 87.20 | 661.65 | 928.20 | 1.95 | |
| | | | סה"כ צריכה | 179.35 | 87.20 | 661.65 | 928.20 | | |
| 119 | 15672 | מחסן סימה ק. פאסט פוד | 5 - 81036676 | 556.65 | 264.90 | 1,986.85 | 2,808.40 | 5.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 556.65 | 264.90 | 1,986.85 | 2,808.40 | | |
| 120 | 33658 | מחסן עו"ד קפלן בשבלול | 2 - 18040248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 121 | 28180 | מחסן שילב בשבלול | 4 - 18040248 | 47.95 | 8.65 | 137.15 | 193.75 | 1.52 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47.95 | 8.65 | 137.15 | 193.75 | | |
| 122 | 15675 | מייקל קורס ח.143 | 2 - 81014210 | 1,464.82 | 195.69 | 3,062.15 | 4,722.67 | 19.62 | |
| | | | מיזוג אויר | 360.13 | 101.18 | 781.75 | 1,243.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,824.95 | 296.88 | 3,843.90 | 5,965.73 | | |
| 123 | 15677 | מילר ח.211 | 5 - 81016353 | 795.13 | 72.66 | 1,452.39 | 2,320.17 | 11.55 | |
| | | | מיזוג אויר | 106.56 | 29.94 | 231.31 | 367.80 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 901.68 | 102.60 | 1,683.69 | 2,687.97 | | |
| 124 | 15678 | מיסטר קויק ח.172 | 6 - 81016321 | 299.98 | 111.88 | 956.07 | 1,367.93 | 12.58 | |
| | | | מיזוג אויר | 136.99 | 38.49 | 297.38 | 472.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 436.97 | 150.37 | 1,253.45 | 1,840.79 | | |
| 125 | 15680 | ממטר יועצים ק.5 | 3 - 81014871 | 14.20 | 4.00 | 34.00 | 52.20 | 0.70 | |
| | | | סה"כ צריכה | 14.20 | 4.00 | 34.00 | 52.20 | | |
| 126 | 15606 | מסעדת הירו ח.174 | 3 - 81014241 | 1,633.26 | 190.08 | 2,976.68 | 4,800.02 | 17.14 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,633.26 | 190.08 | 2,976.68 | 4,800.02 | | |
| 127 | 15681 | מעלית | 81016984 - 6 | 23.10 | 9.80 | 89.50 | 122.40 | 1.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 23.10 | 9.80 | 89.50 | 122.40 | | |
| 128 | 15682 | מקדונלדס ח.201 | 81016785 - 5 | 3,436.72 | 788.75 | 7,557.44 | 11,782.90 | 32.03 | |
| | | | מיזוג אוויר | 178.28 | 50.09 | 387.00 | 615.38 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,615.00 | 838.84 | 7,944.44 | 12,398.28 | | |
| 129 | 15554 | מרי נעלים ח.272 | 81016363 - 5 | 438.71 | 48.97 | 802.54 | 1,290.22 | 6.96 | |
| | | | מיזוג אוויר | 113.26 | 31.82 | 245.85 | 390.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 551.97 | 80.79 | 1,048.39 | 1,681.14 | | |
| 130 | 33765 | מרפאת שניים IBS | 81022638 - 3 | 324.20 | 38.10 | 703.30 | 1,065.60 | 4.50 | |
| | | | מיזוג אוויר | 126.19 | 19.94 | 276.60 | 422.73 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 450.39 | 58.04 | 979.90 | 1,488.33 | | |
| 131 | 33760 | מרפאת שניים ש.ל.ה | 81016947 - 7 | 1,084.30 | 286.90 | 3,003.70 | 4,374.90 | 15.30 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,084.30 | 286.90 | 3,003.70 | 4,374.90 | | |
| 132 | 15684 | מרק קיין ח.221 | 81016347 - 1 | 1,062.27 | 135.72 | 2,060.13 | 3,258.12 | 12.55 | |
| | | | מיזוג אוויר | 113.26 | 31.82 | 245.85 | 390.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,175.53 | 167.54 | 2,305.98 | 3,649.04 | | |
| 133 | 23643 | משרדי הנהלה ק.12 | 81016947 - 8 | 232.90 | 108.20 | 934.40 | 1,275.50 | 5.50 | |
| | | | סה"כ צריכה | 232.90 | 108.20 | 934.40 | 1,275.50 | | |
| 134 | 15687 | נור מד ק.6 | 81014871 - 6 | 568.00 | 173.80 | 1,601.80 | 2,343.60 | 11.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 568.00 | 173.80 | 1,601.80 | 2,343.60 | | |
| 135 | 15686 | נור מד ק.3 | 81016878 - 4 | 10,169.07 | 4,710.70 | 32,215.36 | 47,095.14 | 121.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,169.07 | 4,710.70 | 32,215.36 | 47,095.14 | | |
| 136 | 15708 | נייקי חדש ח.152-155 | 81016191 - 8 | 1,483.27 | 345.84 | 3,451.49 | 5,280.61 | 15.36 | |
| | | | מיזוג אוויר | 538.60 | 151.33 | 1,169.16 | 1,859.08 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,021.87 | 497.17 | 4,620.65 | 7,139.69 | | |
| 137 | 15689 | נספרו ח.234 | 81016935 - 3 | 1,269.32 | 145.55 | 2,461.24 | 3,876.11 | 16.82 | |
| | | | מיזוג אוויר | 168.47 | 47.33 | 365.70 | 581.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,437.78 | 192.89 | 2,826.94 | 4,457.61 | | |
| 138 | 15690 | סאקס ח.118 | 81014174 - 8 | 977.71 | 171.39 | 2,038.96 | 3,188.06 | 11.61 | |
| | | | מיזוג אוויר | 195.17 | 54.84 | 423.67 | 673.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,172.88 | 226.23 | 2,462.62 | 3,861.73 | | |
| 139 | 15691 | סוהו ח.261-262 | 81016331 - 3 | 439.33 | 76.75 | 909.08 | 1,425.16 | 7.36 | |
| | | | מיזוג אוויר | 171.07 | 48.07 | 371.36 | 590.50 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 610.41 | 124.82 | 1,280.44 | 2,015.67 | | |
| 140 | 15692 | סורבסקי ח.170 | 81016321 - 5 | 351.37 | 39.34 | 611.83 | 1,002.54 | 5.38 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 79.57 | 22.36 | 172.73 | 274.65 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 430.94 | 61.70 | 784.55 | 1,277.19 | | |
| 141 | 15693 | סופר פארם ב.חינוי ח.101 | 81016878 - 6 | 7,531.77 | 3,028.08 | 22,256.97 | 32,816.81 | 75.56 | |
| | | | מיזוג אויר | 1,229.86 | 345.55 | 2,669.72 | 4,245.12 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 8,761.62 | 3,373.63 | 24,926.69 | 37,061.93 | | |
| 142 | 33764 | סטודיו IBS C | 81022638 - 2 | 457.60 | 124.10 | 732.90 | 1,314.60 | 10.90 | |
| | | | סה"כ צריכה | 457.60 | 124.10 | 732.90 | 1,314.60 | | |
| 143 | 15762 | סטורי ח.163 | 81016441 - 7 | 911.64 | 84.29 | 1,637.17 | 2,633.11 | 18.05 | |
| | | | מיזוג אויר | 264.76 | 74.39 | 574.72 | 913.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,176.40 | 158.68 | 2,211.89 | 3,546.97 | | |
| 144 | 15695 | סטורי ליבינג ח.227 | 81016321 - 1 | 679.88 | 62.09 | 1,191.66 | 1,933.62 | 9.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 195.17 | 54.84 | 423.67 | 673.67 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 875.05 | 116.93 | 1,615.33 | 2,607.30 | | |
| 145 | 15569 | סטיב מאדן ח.122 | 81014241 - 6 | 473.52 | 46.59 | 668.24 | 1,188.35 | 9.62 | |
| | | | מיזוג אויר | 181.13 | 50.89 | 393.20 | 625.22 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 654.66 | 97.48 | 1,061.43 | 1,813.57 | | |
| 146 | 15697 | סטימצקי ח.130 | 81014245 - 2 | 811.02 | 169.84 | 1,661.90 | 2,642.76 | 11.18 | |
| | | | מיזוג אויר | 200.61 | 56.37 | 435.48 | 692.46 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,011.64 | 226.20 | 2,097.38 | 3,335.22 | | |
| 147 | 15699 | סלקום אנטנות | 81016887 - 6 | 563.97 | 266.26 | 2,001.91 | 2,832.13 | 4.97 | |
| | | | סה"כ צריכה | 563.97 | 266.26 | 2,001.91 | 2,832.13 | | |
| 148 | 15609 | סלקום תקשורת ק.13 | 81016947 - 5 | 128.90 | 55.45 | 397.30 | 581.65 | 1.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 128.90 | 55.45 | 397.30 | 581.65 | | |
| 149 | 15612 | סמסונייט ח.258 | 81014219 - 8 | 354.84 | 45.22 | 679.65 | 1,079.71 | 9.09 | |
| | | | מיזוג אויר | 83.90 | 23.57 | 182.14 | 289.62 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 438.74 | 68.79 | 861.79 | 1,369.33 | | |
| 150 | 33769 | עובד ראובן מזרח IBS | 81022638 - 7 | 32.55 | 18.60 | 229.10 | 280.25 | 1.95 | |
| | | | מיזוג אוויר | 12.67 | 9.74 | 90.10 | 112.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 45.22 | 28.34 | 319.20 | 392.76 | | |
| 151 | 15621 | עולם המתקים | 13141002 - 1 | 182.20 | 98.90 | 730.60 | 1,011.70 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 182.20 | 98.90 | 730.60 | 1,011.70 | | |
| 152 | 33763 | עמנואל נועה IBS | 81022638 - 1 | 167.50 | 57.50 | 599.00 | 824.00 | 3.50 | |
| | | | מיזוג אוויר | 65.20 | 30.10 | 235.58 | 330.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 232.70 | 87.60 | 834.58 | 1,154.87 | | |
| 153 | 15700 | עמנואל נועה ח.231 | 81016935 - 8 | 294.49 | 30.87 | 550.95 | 876.31 | 6.95 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|----------------------------|-------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | מיזוג אויר | 108.47 | 30.48 | 235.46 | 374.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 402.96 | 61.34 | 786.41 | 1,250.72 | | |
| 154 | 15702 | פאם קליניק ח.244-245 | 81014211 - 8 | 355.34 | 70.96 | 910.17 | 1,336.46 | 6.25 | |
| | | | מיזוג אויר | 53.07 | 14.91 | 115.20 | 183.19 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 408.41 | 85.87 | 1,025.37 | 1,519.65 | | |
| 155 | 15701 | פאם קליניק ניויל ח.243A | 81014211 - 3 | 112.17 | 13.74 | 209.72 | 335.63 | 3.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 189.82 | 53.33 | 412.06 | 655.21 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 301.99 | 67.08 | 621.78 | 990.84 | | |
| 156 | 15703 | פדני ח.133-134 | 81014211 - 6 | 963.59 | 79.18 | 1,670.42 | 2,713.20 | 11.69 | |
| | | | מיזוג אויר | 225.20 | 63.27 | 488.85 | 777.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,188.79 | 142.46 | 2,159.27 | 3,490.51 | | |
| 157 | 15704 | פוזיילוב ח.112 | 81014174 - 2 | 552.60 | 63.86 | 1,018.18 | 1,634.64 | 7.25 | |
| | | | מיזוג אויר | 76.02 | 21.36 | 165.03 | 262.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 628.62 | 85.22 | 1,183.21 | 1,897.05 | | |
| 158 | 15688 | פוט לוקר ח.177 | 81015037 - 3 | 1,689.60 | 349.20 | 2,896.10 | 4,934.90 | 20.60 | |
| | | | מיזוג אויר | 423.14 | 118.89 | 918.54 | 1,460.58 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,112.74 | 468.09 | 3,814.64 | 6,395.48 | | |
| 159 | 15586 | פול אנד שארק ח.263-264 | 81016331 - 4 | 638.30 | 95.40 | 1,256.98 | 1,990.68 | 11.85 | |
| | | | מיזוג אויר | 172.46 | 48.46 | 374.38 | 595.29 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 810.76 | 143.86 | 1,631.36 | 2,585.97 | | |
| 160 | 15683 | פולגת ח.254-255 | 81016351 - 2 | 746.18 | 101.62 | 1,406.61 | 2,254.41 | 13.79 | |
| | | | מיזוג אויר | 210.50 | 59.14 | 456.95 | 726.60 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 956.68 | 160.77 | 1,863.56 | 2,981.01 | | |
| 161 | 15707 | פוקס הום ח.248 | 81015037 - 7 | 1,455.20 | 294.40 | 2,684.40 | 4,434.00 | 13.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,455.20 | 294.40 | 2,684.40 | 4,434.00 | | |
| 162 | 15625 | פוקס ילדים ח.220 | 81016347 - 8 | 859.95 | 145.18 | 1,333.33 | 2,338.47 | 16.94 | |
| | | | מיזוג אויר | 167.02 | 46.93 | 362.56 | 576.51 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,026.97 | 192.11 | 1,695.89 | 2,914.98 | | |
| 163 | 16039 | פי אייץ' חדר שרתים 13 | 81025335 - 1 | 471.64 | 232.69 | 1,716.10 | 2,420.43 | 4.28 | |
| | | | סה"כ צריכה | 471.64 | 232.69 | 1,716.10 | 2,420.43 | | |
| 164 | 15709 | פלאנט טיים ח.146 | 81016191 - 2 | 340.07 | 34.30 | 662.53 | 1,036.90 | 5.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 92.80 | 26.07 | 201.45 | 320.32 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 432.87 | 60.37 | 863.98 | 1,357.22 | | |
| 165 | 15710 | פלאפון אנטנות | 81020418 - 1 | 202.68 | 89.44 | 689.67 | 981.79 | 1.85 | |
| | | | סה"כ צריכה | 202.68 | 89.44 | 689.67 | 981.79 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| 166 | 15585 | פלמינגו קידס ח.277 | 81016351 - 5 | 171.17 | 10.24 | 246.69 | 428.10 | 4.71 | |
| | | מיזוג אוויר | | 48.79 | 13.71 | 105.92 | 168.42 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 219.96 | 23.95 | 352.60 | 596.52 | | |
| 167 | 15711 | פנדורה ח.227 | 81014245 - 4 | 551.22 | 50.49 | 947.67 | 1,549.38 | 10.71 | |
| | | מיזוג אוויר | | 180.44 | 50.70 | 391.69 | 622.82 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 731.66 | 101.19 | 1,339.35 | 2,172.21 | | |
| 168 | 15715 | פנוי | 81014212 - 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 169 | 15543 | פנוי ח.144 | 81016321 - 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 170 | 15724 | פעלתון ח.183 | 81016353 - 1 | 484.35 | 83.79 | 956.19 | 1,524.33 | 15.19 | |
| | | מיזוג אוויר | | 265.58 | 74.62 | 576.51 | 916.72 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 749.93 | 158.41 | 1,532.70 | 2,441.04 | | |
| 171 | 15696 | פקטורי גברים ח.181 | 81016984 - 2 | 673.40 | 86.90 | 1,181.00 | 1,941.30 | 11.40 | |
| | | מיזוג אוויר | | 214.07 | 60.15 | 464.69 | 738.90 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 887.47 | 147.05 | 1,645.69 | 2,680.20 | | |
| 172 | 15642 | פקטורי נשים ח.246-247 | 81014211 - 2 | 1,480.37 | 173.31 | 2,712.11 | 4,365.78 | 16.02 | |
| | | מיזוג אוויר | | 560.93 | 157.60 | 1,217.64 | 1,936.17 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 2,041.30 | 330.91 | 3,929.74 | 6,301.95 | | |
| 173 | 15632 | פקטורי קידס ח.216 | 81016347 - 5 | 584.94 | 62.15 | 1,058.10 | 1,705.18 | 9.29 | |
| | | מיזוג אוויר | | 113.54 | 31.90 | 246.46 | 391.90 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 698.47 | 94.05 | 1,304.56 | 2,097.08 | | |
| 174 | 15726 | פרטי בלרינה ח.108 | 81014174 - 7 | 107.01 | 6.46 | 169.26 | 282.73 | 2.64 | |
| | | מיזוג אוויר | | 27.59 | 7.75 | 59.88 | 95.22 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 134.59 | 14.21 | 229.14 | 377.95 | | |
| 175 | 15555 | פרטנר תקשורת | 81016321 - 7 | 583.15 | 257.09 | 1,893.28 | 2,733.52 | 7.50 | |
| | | סה"כ צריכה | | 583.15 | 257.09 | 1,893.28 | 2,733.52 | | |
| 176 | 15705 | פרי פיפל ח.158-160 | 81014210 - 1 | 708.49 | 179.07 | 1,806.19 | 2,693.74 | 11.26 | |
| | | מיזוג אוויר | | 379.08 | 106.51 | 822.89 | 1,308.48 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,087.57 | 285.58 | 2,629.08 | 4,002.23 | | |
| 177 | 15728 | צוקה ח.202 | 81016878 - 1 | 1,464.32 | 222.58 | 2,953.67 | 4,640.57 | 20.29 | |
| | | מיזוג אוויר | | 92.52 | 25.99 | 200.83 | 319.35 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,556.84 | 248.57 | 3,154.51 | 4,959.92 | | |
| 178 | 15730 | ציבורי Q 5.3 | 81016353 - 8 | 3,202.63 | 1,142.09 | 7,752.18 | 12,096.90 | 25.32 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 3,202.63 | 1,142.09 | 7,752.18 | 12,096.90 | | |
| 179 | 15732 | ציבורי Q5.2 | 81016353 - 7 | 5,483.72 | 1,589.01 | 14,604.47 | 21,677.20 | 49.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,483.72 | 1,589.01 | 14,604.47 | 21,677.20 | | |
| 180 | 33762 | ציבורי IBS | 81018676 - 1 | -408.80 | -168.40 | -1,215.40 | -1,792.60 | 16.80 | |
| | | | 81018676 - 2 | -217.90 | -104.50 | -788.75 | -1,111.15 | 3.05 | |
| | | | 81018676 - 4 | 3,202.80 | 1,068.00 | 9,148.80 | 13,419.60 | 34.80 | |
| | | | 81022638 - 1 | -167.50 | -57.50 | -599.00 | -824.00 | 3.50 | |
| | | | 81022638 - 2 | -457.60 | -124.10 | -732.90 | -1,314.60 | 10.90 | |
| | | | 81022638 - 3 | -324.20 | -38.10 | -703.30 | -1,065.60 | 4.50 | |
| | | | 81022638 - 4 | -2.10 | -0.05 | -35.20 | -37.35 | | |
| | | | 81022638 - 5 | -51.20 | -20.25 | -183.80 | -255.25 | 1.15 | |
| | | | 81022638 - 7 | -32.55 | -18.60 | -229.10 | -280.25 | 1.95 | |
| | | | 81022638 - 8 | -63.90 | -18.80 | -124.60 | -207.30 | 0.90 | |
| | | | 81037893 - 1 | -111.95 | -20.95 | -352.05 | -484.95 | 0.80 | |
| | | | 81037893 - 3 | -47.75 | -19.85 | -199.40 | -267.00 | 1.30 | |
| | | | 81037893 - 5 | -39.40 | -2.40 | -97.00 | -138.80 | 0.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,277.95 | 474.50 | 3,888.30 | 5,640.75 | | |
| 181 | 15731 | ציבורי QE2.1 | 81016785 - 8 | 5,933.10 | 2,696.76 | 20,253.76 | 28,883.61 | 53.63 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,933.10 | 2,696.76 | 20,253.76 | 28,883.61 | | |
| 182 | 23470 | ציבורי א1 - א7, ב2 | 81014211 - 4 | 6,026.74 | 1,767.21 | 14,299.77 | 22,093.72 | 55.76 | |
| | | | 81014241 - 8 | -2,752.64 | -784.92 | -5,716.87 | -9,254.43 | 35.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,274.10 | 982.29 | 8,582.90 | 12,839.29 | | |
| 183 | 23471 | ציבורי חיוני 1 | 81040358 - 5 | 8,827.00 | 3,810.00 | 28,461.00 | 41,098.00 | 86.00 | |
| | | | 81040358 - 7 | -482.60 | -237.60 | -1,763.20 | -2,483.40 | 4.00 | |
| | | | 81040358 - 8 | -5,356.80 | -2,288.40 | -15,374.40 | -23,019.60 | 52.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,987.60 | 1,284.00 | 11,323.40 | 15,595.00 | | |
| 184 | 15556 | ציבורי, QE1.2 | 81040358 - 6 | 3,389.12 | 1,596.16 | 11,970.56 | 16,955.84 | 28.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,389.12 | 1,596.16 | 11,970.56 | 16,955.84 | | |
| 185 | 15733 | ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C | 81016887 - 5 | 77.74 | 28.69 | 288.88 | 395.31 | 64.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 77.74 | 28.69 | 288.88 | 395.31 | | |
| 186 | 15557 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1 | 81040358 - 1 | 2,271.60 | 519.60 | 6,198.00 | 8,989.20 | 42.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,271.60 | 519.60 | 6,198.00 | 8,989.20 | | |
| 187 | 15558 | ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2 | 81040358 - 2 | 1,140.00 | 442.80 | 3,273.60 | 4,856.40 | 27.60 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,140.00 | 442.80 | 3,273.60 | 4,856.40 | | |
| 188 | 15559 | ציבורי, מ"א + משרדים על הגג | 81040358 - 4 | 1,433.60 | 524.40 | 2,896.40 | 4,854.40 | 62.40 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,433.60 | 524.40 | 2,896.40 | 4,854.40 | | |
| 189 | 15560 | ציבורי, מפוחי עשן QEE1 | 8 - 81040358 | 5,356.80 | 2,288.40 | 15,374.40 | 23,019.60 | 52.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,356.80 | 2,288.40 | 15,374.40 | 23,019.60 | | |
| 190 | 15561 | ציבורי, משאבות איורור QE2 | 3 - 81040358 | 5,540.00 | 2,146.00 | 16,770.00 | 24,456.00 | 62.00 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,540.00 | 2,146.00 | 16,770.00 | 24,456.00 | | |
| 191 | 15541 | ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3 | 7 - 81016887 | 4,096.44 | 1,496.70 | 12,633.12 | 18,226.26 | 289.44 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,096.44 | 1,496.70 | 12,633.12 | 18,226.26 | | |
| 192 | 15736 | קאלה ח.139 | 3 - 81016441 | 191.64 | 19.08 | 353.62 | 564.35 | 3.60 | |
| | | מיזוג אויר | | 51.04 | 14.34 | 110.81 | 176.19 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 242.69 | 33.43 | 464.42 | 740.54 | | |
| 193 | 15564 | קבוצת בינו ק.13 | 6 - 81016947 | 30.90 | 15.00 | 178.70 | 224.60 | 5.00 | |
| | | סה"כ צריכה | | 30.90 | 15.00 | 178.70 | 224.60 | | |
| 194 | 15563 | קולומביה ח.289 | 2 - 81016899 | 1,692.00 | 210.70 | 3,137.50 | 5,040.20 | 22.10 | |
| | | מיזוג אויר | | 292.38 | 82.15 | 634.69 | 1,009.22 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 1,984.38 | 292.85 | 3,772.19 | 6,049.42 | | |
| 195 | 15738 | קומ איל פו ח.275 | 8 - 81016331 | 331.51 | 25.33 | 595.58 | 952.41 | 4.05 | |
| | | מיזוג אויר | | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 446.36 | 57.60 | 844.89 | 1,348.85 | | |
| 196 | 15739 | קילס ח.279 | 8 - 81016351 | 598.81 | 50.54 | 1,019.49 | 1,668.84 | 7.60 | |
| | | מיזוג אויר | | 73.38 | 20.62 | 159.28 | 253.28 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 672.19 | 71.15 | 1,178.77 | 1,922.11 | | |
| 197 | 15740 | קלארקס ח.232 | 1 - 81016935 | 446.74 | 84.74 | 1,013.04 | 1,544.52 | 6.91 | |
| | | מיזוג אויר | | 82.95 | 23.31 | 180.06 | 286.31 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 529.68 | 108.05 | 1,193.10 | 1,830.83 | | |
| 198 | 15742 | קסטרו נשים ח.115-116 | 5 - 81016441 | 4,611.25 | 580.69 | 7,824.99 | 13,016.94 | 59.04 | |
| | | מיזוג אויר | | 768.56 | 215.94 | 1,668.35 | 2,652.85 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 5,379.81 | 796.63 | 9,493.35 | 15,669.79 | | |
| 199 | 23644 | קפה אלברט מחסן קרור | 8 - 81016984 | 508.00 | 259.75 | 1,997.05 | 2,764.80 | 8.15 | |
| | | סה"כ צריכה | | 508.00 | 259.75 | 1,997.05 | 2,764.80 | | |
| 200 | 15743 | קפה אלברט מסעדה ח.135 | 5 - 81016878 | 4,576.30 | 1,302.29 | 10,473.39 | 16,351.99 | 58.11 | |
| | | מיזוג אויר | | 49.73 | 13.97 | 107.95 | 171.66 | | |
| | | סה"כ צריכה | | 4,626.03 | 1,316.26 | 10,581.35 | 16,523.64 | | |
| 201 | 15727 | קפה גרין ח.266 | 8 - 81016363 | 1,388.97 | 476.86 | 3,954.32 | 5,820.15 | 26.88 | |
| | | מיזוג אויר | | 57.80 | 16.24 | 125.47 | 199.51 | | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטר"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|------------------------|-------------------|-----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 1,446.77 | 493.10 | 4,079.79 | 6,019.66 | | |
| 202 | 15745 | קפה טורקז | 81014232 - 5 | 10,155.20 | 4,132.00 | 27,062.40 | 41,349.60 | 101.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 10,155.20 | 4,132.00 | 27,062.40 | 41,349.60 | | |
| 203 | 15746 | קרביץ ח.108A | 81014174 - 5 | 656.32 | 171.04 | 1,593.16 | 2,420.52 | 9.26 | |
| | | | מיזוג אויר | 190.74 | 53.59 | 414.05 | 658.39 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 847.06 | 224.63 | 2,007.21 | 3,078.91 | | |
| 204 | 15747 | קרולינה הררה ח.260 | 81016331 - 2 | 525.57 | 43.86 | 956.39 | 1,525.82 | 12.14 | |
| | | | מיזוג אויר | 172.61 | 48.50 | 374.70 | 595.81 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 698.18 | 92.36 | 1,331.09 | 2,121.64 | | |
| 205 | 15748 | קריאה קונסט ח.273 | 81016363 - 6 | 278.14 | 31.59 | 675.11 | 984.84 | 4.93 | |
| | | | מיזוג אויר | 113.26 | 31.82 | 245.85 | 390.93 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 391.39 | 63.41 | 920.96 | 1,375.77 | | |
| 206 | 15749 | קרייזי לין ח.271 | 81016363 - 4 | 678.36 | 88.71 | 1,323.29 | 2,090.36 | 10.02 | |
| | | | מיזוג אויר | 114.85 | 32.27 | 249.31 | 396.43 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 793.21 | 120.98 | 1,572.60 | 2,486.79 | | |
| 207 | 15750 | ראשי לוח איורור חנונים | 81016878 - 7 | 107.22 | 55.06 | 528.88 | 691.15 | 2.45 | |
| | | | סה"כ צריכה | 107.22 | 55.06 | 528.88 | 691.15 | | |
| 208 | 15756 | רביד ח.169 | 81016321 - 4 | 161.68 | 14.44 | 313.68 | 489.80 | 2.72 | |
| | | | מיזוג אויר | 39.41 | 11.07 | 85.55 | 136.03 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 201.09 | 25.51 | 399.23 | 625.83 | | |
| 209 | 15757 | רויאליטי ח.145 | 81016191 - 1 | 349.39 | 51.10 | 697.67 | 1,098.16 | 4.47 | |
| | | | מיזוג אויר | 68.59 | 19.27 | 148.89 | 236.76 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 417.98 | 70.37 | 846.56 | 1,334.92 | | |
| 210 | 15610 | רולקס ח.252 | 81014232 - 4 | 465.50 | 84.50 | 1,110.80 | 1,660.80 | 7.40 | |
| | | | מיזוג אויר | 103.22 | 29.00 | 224.05 | 356.27 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 568.72 | 113.50 | 1,334.85 | 2,017.07 | | |
| 211 | 15758 | רוזלי ח.109 | 81016441 - 2 | 667.24 | 73.95 | 1,144.81 | 1,886.00 | 10.03 | |
| | | | מיזוג אויר | 191.42 | 53.78 | 415.52 | 660.72 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 858.66 | 127.73 | 1,560.32 | 2,546.71 | | |
| 212 | 15759 | רפליי ח.265 | 81016331 - 5 | 825.62 | 102.51 | 1,506.04 | 2,434.17 | 11.64 | |
| | | | מיזוג אויר | 207.37 | 58.26 | 450.15 | 715.78 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,032.99 | 160.77 | 1,956.19 | 3,149.95 | | |
| 213 | 15760 | רלף לורן ח.124-126 | 81014241 - 1 | 758.78 | 88.28 | 1,461.38 | 2,308.44 | 19.84 | |
| | | | מיזוג אויר | 473.80 | 133.12 | 1,028.49 | 1,635.41 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,232.58 | 221.40 | 2,489.87 | 3,943.85 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|-----|-----------|-----------------------|-------------------|------------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 214 | 15679 | שופרא ח.161 | 81016358 - 5 | 427.65 | 37.78 | 715.91 | 1,181.34 | 7.87 | |
| | | | מיזוג אויר | 134.44 | 37.77 | 291.84 | 464.06 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 562.09 | 75.55 | 1,007.75 | 1,645.40 | | |
| 215 | 15766 | שילב ח.242-243 | 81014212 - 3 | 1,028.09 | 86.53 | 1,671.55 | 2,786.17 | 12.82 | |
| | | | מיזוג אויר | 388.46 | 109.15 | 843.26 | 1,340.87 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,416.55 | 195.68 | 2,514.81 | 4,127.04 | | |
| 216 | 15767 | תאורת גינה בריכת מיים | 81016600 - 4 | 1,652.24 | 775.52 | 5,680.51 | 8,108.27 | 13.42 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,652.24 | 775.52 | 5,680.51 | 8,108.27 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 261,997.47 | 73,815.73 | 634,761.53 | 970,574.73 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 970,574.73 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



- פסגה (261,997.47 Kwh)
- גבע (73,815.73 Kwh)
- שפל (634,761.53 Kwh)

