

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן פארק יקום שוויץ

תקופת דוח: (01/12/19 - 31/12/19)

תאריך הפקה: 05/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9783	ברודקום	15091614 - 3	9,691.20	3,488.40	28,838.40	42,018.00	103.81	
			15091614 - 4	3,087.60	1,359.60	10,684.80	15,132.00	28.97	
			15129212 - 1	9,720.00	4,666.40	35,216.80	49,603.20	69.23	
			15129212 - 7	3,338.40	987.20	7,920.00	12,245.60	55.86	
			סה"כ צריכה	25,837.20	10,501.60	82,660.00	118,998.80		
2	23122	חניון	15112991 - 1	704.20	284.90	2,155.20	3,144.30		
			16224449 - 1	1,124.80	440.40	3,361.00	4,926.20		
			סה"כ צריכה	1,829.00	725.30	5,516.20	8,070.50		
3	11683	מיזוג אויר	15129212 - 8	9,636.00	3,984.80	33,035.20	46,656.00	168.54	
			15129212 - 9	0.00	130.40	895.20	1,025.60	148.34	
			15129212 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129212 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	9,636.00	4,115.20	33,930.40	47,681.60		
4	15480	ציבורי	15091614 - 1	45,768.00	17,160.00	145,136.00	208,064.00	528.80	
			15091614 - 3	-9,691.20	-3,488.40	-28,838.40	-42,018.00	103.81	
			15091614 - 4	-3,087.60	-1,359.60	-10,684.80	-15,132.00	28.97	
			15112991 - 1	-704.20	-284.90	-2,155.20	-3,144.30		
			15129212 - 1	-9,720.00	-4,666.40	-35,216.80	-49,603.20	69.23	
			15129212 - 7	-3,338.40	-987.20	-7,920.00	-12,245.60	55.86	
			15129212 - 8	-9,636.00	-3,984.80	-33,035.20	-46,656.00	168.54	
			15129212 - 9	0.00	-130.40	-895.20	-1,025.60	148.34	
			15129212 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129212 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129212 - 15	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224449 - 1	-1,124.80	-440.40	-3,361.00	-4,926.20		
			סה"כ צריכה	8,465.80	1,817.90	23,029.40	33,313.10		
			סה"כ צריכה	45,768.00	17,160.00	145,136.00	208,064.00		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				208,064.00		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 45,768.00)
- גבע (Kwh 17,160.00)
- שפיל (Kwh 145,136.00)

