



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן חולון

תקופת דוח: (31/12/19 - 01/12/19)

תאריך הפקה: 06/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21202	דפוס מאירי מבנה 3	00015051 - 5	489.35	148.50	1,029.22	1,667.07	11.58	
			סה"כ צריכה	489.35	148.50	1,029.22	1,667.07		
2	21203	כרכית לפשיץ	00015051 - 6	31.85	29.76	167.51	229.12	2.07	
			סה"כ צריכה	31.85	29.76	167.51	229.12		
3	21205	לורד סנדוויץ	00015051 - 3	8,160.70	2,904.85	22,409.42	33,474.97	114.12	
			00015051 - 7	3,176.47	2,231.48	14,902.29	20,310.24	102.49	
			סה"כ צריכה	11,337.18	5,136.33	37,311.71	53,785.22		
4	21206	קפה ג'ו	00015051 - 1	1,749.12	737.63	7,308.20	9,794.94	38.75	
			00015051 - 2	2,541.24	810.70	7,661.77	11,013.71	34.98	
			סה"כ צריכה	4,290.35	1,548.33	14,969.96	20,808.65		
5	21201	רהיטי גבאי	00015051 - 4	618.38	811.66	6,537.71	7,967.75	41.70	
			סה"כ צריכה	618.38	811.66	6,537.71	7,967.75		
			סה"כ צריכה	16,767.11	7,674.59	60,016.11	84,457.81		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				84,457.81		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (16,767.11 Kwh)
- גבע (7,674.59 Kwh)
- שפל (60,016.11 Kwh)

