



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (01/12/19 - 31/12/19)


תאריך הפקה: 07/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	2,501.27	1,162.10	8,764.72	12,428.08	28.72	
			00009659 - 5	204.02	62.86	492.34	759.22	3.16	
			00018054 - 1	405.86	172.20	1,468.75	2,046.81	6.54	
			00018065 - 1	2,589.00	1,231.72	9,418.68	13,239.40	28.29	
			00020635 - 1	1,560.78	212.59	4,444.33	6,217.69	60.82	
			00025413 - 5	1,089.36	204.64	2,789.11	4,083.10	38.34	
			סה"כ צריכה	8,350.28	3,046.10	27,377.92	38,774.30		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,248.76	580.18	4,375.79	6,204.73	28.72	
			00009659 - 5	101.85	31.38	245.80	379.04	3.16	
			00018054 - 1	202.63	85.97	733.27	1,021.87	6.54	
			00018065 - 1	1,292.56	614.94	4,702.28	6,609.78	28.29	
			00020635 - 1	779.22	106.13	2,218.83	3,104.19	60.82	
			00025413 - 5	543.86	102.16	1,392.46	2,038.49	38.34	
			סה"כ צריכה	4,168.88	1,520.77	13,668.44	19,358.09		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	1,723.38	630.14	5,228.77	7,582.29	71.04	
			סה"כ צריכה	1,723.38	630.14	5,228.77	7,582.29		
4	30743	אשבל קומה 2 9-12	00009659 - 2	1,812.22	640.22	4,355.31	6,807.75	30.30	
			סה"כ צריכה	1,812.22	640.22	4,355.31	6,807.75		
5	30789	חניון 527	00024701 - 1	2,729.85	1,136.16	8,823.53	12,689.54	64.16	
			סה"כ צריכה	2,729.85	1,136.16	8,823.53	12,689.54		
6	30790	חניון 528	00024701 - 1	2,729.85	1,136.16	8,823.53	12,689.54	64.16	
			סה"כ צריכה	2,729.85	1,136.16	8,823.53	12,689.54		
7	30746	טונס קומת קרקע 10-13	00015101 - 2	531.90	115.09	1,788.29	2,435.28	18.19	
			סה"כ צריכה	531.90	115.09	1,788.29	2,435.28		
8	36464	טריטון טכנולוגיות בע"מ	00009659 - 3	164.10	18.91	389.57	572.58	8.35	
			00015101 - 7	162.58	31.06	515.24	708.89	8.66	
			סה"כ צריכה	326.68	49.97	904.81	1,281.47		
9	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	483.74	232.58	1,762.91	2,479.23	3.48	
			סה"כ צריכה	483.74	232.58	1,762.91	2,479.23		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	7,447.68	2,303.74	22,428.29	32,179.71	113.79	
			00022684 - 1	18,959.62	8,687.30	68,916.54	96,563.46	240.77	
			סה"כ צריכה	26,407.30	10,991.04	91,344.83	128,743.17		
11	30786	מטריקס	00015101 - 1	2,475.92	1,017.05	8,373.28	11,866.25	42.25	
			00015101 - 4	1,147.25	532.99	4,363.52	6,043.75	18.90	
			00015101 - 8	1,678.05	583.97	5,835.61	8,097.63	28.78	
			סה"כ צריכה	5,301.22	2,134.01	18,572.41	26,007.63		
12	33936	מכנף שירותים אווריים בע"מ	00015101 - 5	71.09	28.71	429.11	528.91	11.32	
			סה"כ צריכה	71.09	28.71	429.11	528.91		
13	33935	פרויריטי	00009659 - 1	1,020.88	361.68	2,907.93	4,290.48	19.81	
			סה"כ צריכה	1,020.88	361.68	2,907.93	4,290.48		
14	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-5,459.70	-2,272.31	-17,647.06	-25,379.07	64.16	
			00025413 - 1	7,378.08	3,252.83	25,059.66	35,690.58	78.30	
			00025413 - 3	1,133.09	525.44	4,109.12	5,767.65	11.04	
			סה"כ צריכה	3,051.47	1,505.96	11,521.72	16,079.15		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	5,793.32	2,154.95	19,262.32	27,210.59	80.26	
			00023651 - 1	3.75	0.33	9.74	13.82	1.04	
			00023651 - 2	158.06	72.72	552.21	782.99	1.70	
			00023651 - 3	172.06	67.52	643.55	883.13	3.24	
			סה"כ צריכה	6,127.19	2,295.52	20,467.82	28,890.52		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00015101 - 3	0.62	0.28	2.12	3.02	0.01	
			סה"כ צריכה	0.62	0.28	2.12	3.02		
			סה"כ צריכה	64,836.53	25,824.38	217,979.45	308,640.36		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					308,640.36		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (64,836.53 Kwh)
■ גבע (25,824.38 Kwh)
■ שפל (217,979.45 Kwh)

