



**דוח קוט"ש**

עבור: מטרומול רחובות

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (07/01/20 - 09/12/19)


תאריך הפקה: 14/01/20

| מס | מזהה דייר | שם דייר                    | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh  | שפל Kwh   | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1  | 30337     | מיזוג אוויר                | 15140015 - 1      | 54.40    | 25.40    | 195.60    | 275.40            |           |           |
|    |           |                            | 15140017 - 1      | 76.60    | 36.50    | 279.90    | 393.00            |           |           |
|    |           |                            | 16224440 - 1      | 101.20   | 46.40    | 361.30    | 508.90            |           |           |
|    |           |                            | 17013924 - 1      | 93.90    | 44.30    | 338.10    | 476.30            |           |           |
|    |           |                            | 17313060 - 1      | 3,158.50 | 812.80   | 8,967.70  | 12,939.00         | 283.32    |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 3,484.60 | 965.40   | 10,142.60 | 14,592.60         |           |           |
| 2  | 33408     | קומה 0 - גימס              | 18029625 - 3      | 2,500.80 | 513.30   | 6,516.20  | 9,530.30          | 57.06     |           |
|    |           |                            | 18029700 - 2      | 553.50   | 104.88   | 1,084.06  | 1,742.44          | 45.47     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 3,054.30 | 618.18   | 7,600.26  | 11,272.74         |           |           |
| 3  | 34014     | קומה 01 - סטודיו יעל ענתי  | 18029625 - 13     | 82.30    | 10.20    | 39.00     | 131.50            | 7.04      |           |
|    |           |                            | 18029700 - 10     | 31.72    | 4.34     | 18.90     | 54.96             | 4.93      |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 114.02   | 14.54    | 57.90     | 186.46            |           |           |
| 4  | 34008     | קומה 02 - מכבי דנט         | 18029625 - 7      | 2,324.90 | 450.30   | 5,379.40  | 8,154.60          | 51.53     |           |
|    |           |                            | 18029700 - 12     | 440.88   | 48.60    | 1,014.32  | 1,503.80          | 33.16     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 2,765.78 | 498.90   | 6,393.72  | 9,658.40          |           |           |
| 5  | 33634     | קומה 03 - איילה אונקולוגיה | 18029625 - 11     | 1,165.44 | 413.76   | 4,009.44  | 5,588.64          | 32.53     |           |
|    |           |                            | 18029700 - 6      | 684.86   | 189.79   | 2,303.62  | 3,178.27          | 40.46     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 1,850.30 | 603.55   | 6,313.06  | 8,766.91          |           |           |
| 6  | 30336     | קומה 06 - ריג'יוס          | 16254156 - 1      | 1,439.00 | 438.80   | 4,229.40  | 6,107.20          | 36.90     |           |
|    |           |                            | 18040260 - 1      | 352.60   | 5.40     | 768.00    | 1,126.00          | 31.11     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 1,791.60 | 444.20   | 4,997.40  | 7,233.20          |           |           |
| 7  | 30490     | קומה 07 - אקסטי            | 18029625 - 1      | 2,641.40 | 913.40   | 8,254.40  | 11,809.20         | 58.73     |           |
|    |           |                            | 18040260 - 2      | 3,201.00 | 1,494.20 | 11,580.20 | 16,275.40         | 121.00    |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 5,842.40 | 2,407.60 | 19,834.60 | 28,084.60         |           |           |
| 8  | 30338     | קומה 08 - אקסטי            | 16254156 - 2      | 870.20   | 194.80   | 2,255.40  | 3,320.40          | 18.40     |           |
|    |           |                            | 18040260 - 3      | 270.60   | 59.60    | 809.00    | 1,139.20          | 33.46     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 1,140.80 | 254.40   | 3,064.40  | 4,459.60          |           |           |
| 9  | 30901     | קומה 09 - אם קי אס         | 18029625 - 2      | 3,002.60 | 1,308.20 | 10,299.80 | 14,610.60         | 59.69     |           |
|    |           |                            | 18040260 - 4      | 149.00   | 51.20    | 512.20    | 712.40            | 22.95     |           |
|    |           |                            | סה"כ צריכה        | 3,151.60 | 1,359.40 | 10,812.00 | 15,323.00         |           |           |





| מס | מזהה דייר | שם דייר             | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh  | גבע Kwh   | שפל Kwh    | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 10 | 30900     | קומה 10 - אמ קי     | 16254156 - 3      | 2,644.00  | 883.40    | 7,778.40   | 11,305.80         | 58.26     |           |
|    |           |                     | 18029700 - 1      | 318.64    | 128.64    | 1,053.60   | 1,500.88          | 11.37     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 2,962.64  | 1,012.04  | 8,832.00   | 12,806.68         |           |           |
| 11 | 32824     | קומה 11 - קולפלואנט | 18029625 - 9      | 1,594.20  | 713.00    | 5,522.00   | 7,829.20          | 49.32     |           |
|    |           |                     | 18029700 - 8      | 565.96    | 168.16    | 2,271.24   | 3,005.36          | 42.27     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 2,160.16  | 881.16    | 7,793.24   | 10,834.56         |           |           |
| 12 | 32825     | קומה 12 - צ'אנג     | 18029625 - 10     | 1,574.40  | 359.80    | 3,964.00   | 5,898.20          | 47.68     |           |
|    |           |                     | 18029700 - 9      | 307.24    | 36.88     | 568.64     | 912.76            | 13.10     |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 1,881.64  | 396.68    | 4,532.64   | 6,810.96          |           |           |
|    |           |                     | סה"כ צריכה        | 30,199.84 | 9,456.05  | 90,373.82  | 130,029.71        |           |           |
|    |           |                     | חשבון חברת חשמל   | 38,560.00 | 12,960.00 | 117,680.00 | 169,200.00        |           |           |
|    |           |                     | הפרש בקוט"ש       | -8,360.16 | -3,503.95 | -27,306.18 | -39,170.29        |           |           |
|    |           |                     | הפרש באחוזים      | -21.68%   | -27.04%   | -23.20%    | -23.15%           |           |           |



- פסגה (30,199.84 Kwh)
- גבע (9,456.05 Kwh)
- שפל (90,373.82 Kwh)

