



**דוח קוט"ש**

עבור: רמות ניהול קומברס

דוח מסכם עבור: קומברס רעננה

תקופת דוח: (01/01/20 - 17/01/20)

תאריך הפקה: 19/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	11183	DRIVENETS מצד מזרח	14152658 - 1	814.80	149.60	2,082.60	3,047.00		
			סה"כ צריכה	814.80	149.60	2,082.60	3,047.00		
2	8134	אודיטוריום זורה - מפוח קומה 16	15091240 - 3	0.00	0.00	0.15	0.15	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.15	0.15		
3	8133	אודיטוריום זורה - יטא	15091240 - 2	9.60	5.10	37.90	52.60	0.67	
			סה"כ צריכה	9.60	5.10	37.90	52.60		
4	9629	אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 3	16,052.00	8,494.00	61,772.00	86,318.00	215.14	
			סה"כ צריכה	16,052.00	8,494.00	61,772.00	86,318.00		
5	9630	אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 4	16,032.00	8,482.00	61,692.00	86,206.00	214.86	
			סה"כ צריכה	16,032.00	8,482.00	61,692.00	86,206.00		
6	9638	אל פסק B אינטגרציה	15091209 - 3	3,578.40	1,882.20	13,747.20	19,207.80	48.02	
			סה"כ צריכה	3,578.40	1,882.20	13,747.20	19,207.80		
7	9639	אל פסק C חדרי תקשורת	15091209 - 4	11,824.80	6,223.20	45,442.80	63,490.80	156.74	
			סה"כ צריכה	11,824.80	6,223.20	45,442.80	63,490.80		
8	9636	אל פסק אינטגרציה+חדרי תקשורת לוח B+C	15091209 - 1	15,484.00	8,080.00	58,628.00	82,192.00	219.72	
			סה"כ צריכה	15,484.00	8,080.00	58,628.00	82,192.00		
9	9812	אל פסק מעבדות A	15091193 - 1	36,358.40	19,094.40	139,033.60	194,486.40	510.30	
			סה"כ צריכה	36,358.40	19,094.40	139,033.60	194,486.40		
10	16745	אמדוקס קומה 6	13199858 - 1	92.40	27.00	213.20	332.60		
			15112865 - 1	563.40	179.00	1,658.70	2,401.10		
			סה"כ צריכה	655.80	206.00	1,871.90	2,733.70		
11	11198	בית קפה	15091209 - 2	357.30	178.70	1,339.55	1,875.55	8.76	
			15091247 - 2	63.55	27.25	217.95	308.75	1.43	
			15091247 - 4	75.50	33.40	262.30	371.20	1.42	
			15091600 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 1	4.85	1.95	36.70	43.50	1.37	
			15129244 - 2	100.45	7.00	231.95	339.40	5.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129244 - 8	0.00	0.00	123.90	123.90	10.10	
			15129244 - 11	2.05	0.48	3.55	6.08	0.04	
			15129244 - 13	582.20	0.00	813.50	1,395.70	19.80	
			סה"כ צריכה	1,185.90	248.78	3,029.40	4,464.08		
12	8130	זורה - שילוט קומברס מזרח	15091234 - 3	46.55	24.65	179.40	250.60	1.05	
			סה"כ צריכה	46.55	24.65	179.40	250.60		
13	8139	זורה - שילוט קומברס צפון	15091252 - 4	44.55	22.80	164.60	231.95	1.15	
			סה"כ צריכה	44.55	22.80	164.60	231.95		
14	11199	זורה הדרכה	15091247 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 6	2.45	0.00	19.80	22.25	2.36	
			15129244 - 7	4.45	0.00	17.40	21.85	2.24	
			15129244 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 14	301.70	109.50	872.60	1,283.80	10.51	
			סה"כ צריכה	308.60	109.50	909.80	1,327.90		
15	8091	חדר שרתים קומה 11	14152673 - 1	33.20	18.40	119.90	171.50		
			סה"כ צריכה	33.20	18.40	119.90	171.50		
16	8085	חדר שרתים קומה 13	14152646 - 1	82.80	43.80	319.80	446.40		
			סה"כ צריכה	82.80	43.80	319.80	446.40		
17	8117	חדר שרתים קומה 8	15091218 - 2	100.85	53.00	387.65	541.50	1.49	
			סה"כ צריכה	100.85	53.00	387.65	541.50		
18	9793	חדר תקשורת 14.ק	15091203 - 4	18.50	10.55	76.35	105.40	0.36	
			סה"כ צריכה	18.50	10.55	76.35	105.40		
19	9634	חדר תקשורת 15.ק	14155755 - 4	20.05	8.90	66.40	95.35	0.35	
			סה"כ צריכה	20.05	8.90	66.40	95.35		
20	9794	חדר תקשורת קומה 10	15091201 - 2	13.10	6.20	46.40	65.70	0.27	
			סה"כ צריכה	13.10	6.20	46.40	65.70		
21	9627	חדר תקשורת קומה 16	15091203 - 2	11.75	6.05	45.10	62.90	0.33	
			סה"כ צריכה	11.75	6.05	45.10	62.90		
22	9805	חדר תקשורת קומה 5	14155755 - 2	21.65	11.40	83.35	116.40	0.30	
			סה"כ צריכה	21.65	11.40	83.35	116.40		
23	9803	חדר תקשורת קומה 7	15091191 - 2	3.90	1.80	13.40	19.10	0.11	
			סה"כ צריכה	3.90	1.80	13.40	19.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
24	8140	חניון 1-	15091605 - 1	253.44	116.80	920.32	1,290.56	3.58	
			15091609 - 1	621.12	170.24	1,386.24	2,177.60	11.36	
			סה"כ צריכה	874.56	287.04	2,306.56	3,468.16		
25	8141	חניון 2-	15091605 - 2	532.80	168.96	1,328.32	2,030.08	7.90	
			15091609 - 2	224.64	49.28	535.36	809.28	12.05	
			סה"כ צריכה	757.44	218.24	1,863.68	2,839.36		
26	8142	חניון 3-	15091605 - 3	526.72	148.80	1,195.84	1,871.36	7.72	
			15091609 - 3	162.88	75.84	562.88	801.60	2.91	
			סה"כ צריכה	689.60	224.64	1,758.72	2,672.96		
27	8143	חניון 4-	15091605 - 4	598.40	162.88	1,491.84	2,253.12	11.27	
			15091609 - 4	284.80	70.08	751.04	1,105.92	13.99	
			סה"כ צריכה	883.20	232.96	2,242.88	3,359.04		
28	16531	ללוח חדר תקשורת 6.ק	13199812 - 1	13.60	32.40	189.60	235.60		
			סה"כ צריכה	13.60	32.40	189.60	235.60		
29	11205	מטבח זורה	14155757 - 2	222.40	115.00	952.30	1,289.70	8.96	
			15091229 - 1	2,425.60	2,092.80	14,934.40	19,452.80	159.49	
			15091247 - 3	197.60	90.45	725.55	1,013.60	5.22	
			15091600 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091600 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129244 - 3	53.25	20.90	252.95	327.10	7.56	
			15129244 - 4	90.85	26.95	266.85	384.65	6.03	
			15129244 - 5	8.20	4.35	79.00	91.55	3.77	
			15129244 - 10	78.10	27.05	139.80	244.95	1.71	
			סה"כ צריכה	3,076.00	2,377.50	17,350.85	22,804.35		
30	9640	מטען אל פסק A1 - מעבדות	15091211 - 1	16,204.00	8,576.00	62,188.00	86,968.00	220.34	
			סה"כ צריכה	16,204.00	8,576.00	62,188.00	86,968.00		
31	9641	מטען אל פסק A2 - מעבדות	15091211 - 2	16,278.00	8,618.00	62,494.00	87,390.00	221.52	
			סה"כ צריכה	16,278.00	8,618.00	62,494.00	87,390.00		
32	9746	מיזוג אויר	14152620 - 1	68.90	36.20	265.10	370.20		
			14152634 - 1	3,610.60	1,871.70	13,801.30	19,283.60		
			14152642 - 1	3,677.00	1,841.10	14,150.60	19,668.70		
			14158920 - 1	5,438.40	2,543.90	19,736.40	27,718.70		
			14158979 - 1	2,838.60	1,494.50	10,924.20	15,257.30		
			15091234 - 1	5,912.50	2,790.00	21,477.50	30,180.00	4,848.73	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	21,546.00	10,577.40	80,355.10	112,478.50		
33	16529	מפסק ללוח משני צד מערב 6.ק	15140046 - 1	513.70	132.30	1,430.30	2,076.30		
			סה"כ צריכה	513.70	132.30	1,430.30	2,076.30		
34	19805	מפסק ראשי חיוני קומה 1-	13156969 - 1	255.10	135.20	988.40	1,378.70		
			סה"כ צריכה	255.10	135.20	988.40	1,378.70		
35	9811	מפסק ראשי מעבדות אל פסק	15112983 - 1	31,117.00	16,468.50	119,798.90	167,384.40		
			סה"כ צריכה	31,117.00	16,468.50	119,798.90	167,384.40		
36	9795	מפסק ראשי קומה 16	15140028 - 1	185.50	39.90	659.80	885.20		
			סה"כ צריכה	185.50	39.90	659.80	885.20		
37	8113	פס צבירה בלתי חיוני 1	15091215 - 2	25,310.00	7,845.00	72,885.00	106,040.00	566.00	
			סה"כ צריכה	25,310.00	7,845.00	72,885.00	106,040.00		
38	8102	פס צבירה בלתי חיוני 2	15091206 - 3	22,760.00	7,375.00	67,905.00	98,040.00	535.90	
			סה"כ צריכה	22,760.00	7,375.00	67,905.00	98,040.00		
39	8109	פס צבירה חיוני 1	15091208 - 2	5,878.40	2,828.80	21,529.60	30,236.80	90.98	
			סה"כ צריכה	5,878.40	2,828.80	21,529.60	30,236.80		
40	8106	פס צבירה חיוני 2	15091207 - 3	2,867.20	742.40	6,096.00	9,705.60	54.18	
			סה"כ צריכה	2,867.20	742.40	6,096.00	9,705.60		
41	11206	ציבורי	14155757 - 1	632.60	302.80	2,434.30	3,369.70	16.03	
			15091207 - 2	1,848.00	448.00	4,828.00	7,124.00	79.92	
			15091229 - 2	0.10	0.10	0.40	0.60	0.01	
			15091234 - 4	2.35	1.60	10.15	14.10	0.40	
			15091240 - 1	1,572.90	809.40	6,010.20	8,392.50	23.29	
			15091240 - 2	-9.60	-5.10	-37.90	-52.60	0.67	
			15091240 - 3	0.00	0.00	-0.15	-0.15	0.12	
			15091252 - 1	452.55	193.85	1,564.35	2,210.75	6.56	
			15091252 - 2	357.65	162.05	1,285.70	1,805.40	5.52	
			15129244 - 15	2,146.40	481.50	5,714.60	8,342.50		
			סה"כ צריכה	7,002.95	2,394.20	21,809.65	31,206.80		
42	30806	קומה 11 - אמדוקס לוח UPS	14014283 - 1	23.20	12.30	90.10	125.60		
			סה"כ צריכה	23.20	12.30	90.10	125.60		
43	8095	קומה 13 מזרח	14158934 - 1	898.60	46.40	1,350.70	2,295.70		
			סה"כ צריכה	898.60	46.40	1,350.70	2,295.70		
44	9799	קומה 14 מזרח	15140059 - 1	862.60	172.10	1,891.20	2,925.90		
			סה"כ צריכה	862.60	172.10	1,891.20	2,925.90		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
45	11209	קומה 15 חלקי 46%	14155755 - 3	56.14	22.27	182.08	260.49	2.11	
			סה"כ צריכה	56.14	22.27	182.08	260.49		
46	9797	קומה 15 מזרח	15140060 - 1	801.20	268.30	1,974.30	3,043.80		
			סה"כ צריכה	801.20	268.30	1,974.30	3,043.80		
47	9809	קומה 5 מזרח	15112985 - 1	567.80	245.60	2,075.70	2,889.10		
			סה"כ צריכה	567.80	245.60	2,075.70	2,889.10		
48	32286	קומה 5 מערב	15112982 - 1	1,825.20	390.30	4,726.10	6,941.60		
			15112985 - 1	-567.80	-245.60	-2,075.70	-2,889.10		
			סה"כ צריכה	1,257.40	144.70	2,650.40	4,052.50		
49	9807	קומה 7 מזרח	15112984 - 1	0.70	0.00	0.30	1.00		
			סה"כ צריכה	0.70	0.00	0.30	1.00		
50	8123	קומה 8 מזרח	15091219 - 4	582.00	104.00	1,236.00	1,922.00	24.16	
			סה"כ צריכה	582.00	104.00	1,236.00	1,922.00		
51	33788	ראשי אל פסק לוח משני מעבדות	17312808 - 1	2,145.30	714.40	5,701.50	8,561.20	198.72	
			סה"כ צריכה	2,145.30	714.40	5,701.50	8,561.20		
52	16929	ראשי ב. חיוני צד מערב קומה 1	15112872 - 1	1,020.40	437.20	4,044.20	5,501.80		
			סה"כ צריכה	1,020.40	437.20	4,044.20	5,501.80		
53	9632	ראשי חיוני ק.5	14155755 - 1	90.60	46.62	348.60	485.82	1.65	
			סה"כ צריכה	90.60	46.62	348.60	485.82		
54	9628	ראשי חיוני קומה 14	15091203 - 3	119.88	58.50	443.22	621.60	2.42	
			סה"כ צריכה	119.88	58.50	443.22	621.60		
55	9626	ראשי חיוני קומה 16	15091203 - 1	116.40	60.06	445.80	622.26	2.05	
			סה"כ צריכה	116.40	60.06	445.80	622.26		
56	9801	ראשי קומה 10	15140006 - 1	1,205.90	241.20	2,844.20	4,291.30		
			סה"כ צריכה	1,205.90	241.20	2,844.20	4,291.30		
57	9798	ראשי קומה 14	15140029 - 1	2,321.20	453.60	5,126.80	7,901.60		
			סה"כ צריכה	2,321.20	453.60	5,126.80	7,901.60		
58	19803	ראשי שדה UPS קומה 1- דרייבנט	15112999 - 1	1,842.60	969.90	7,079.30	9,891.80		
			סה"כ צריכה	1,842.60	969.90	7,079.30	9,891.80		
59	8112	ראשי שנאי T1	15091215 - 1	26,694.40	8,128.00	76,601.60	111,424.00	600.90	
			סה"כ צריכה	26,694.40	8,128.00	76,601.60	111,424.00		
60	8103	ראשי שנאי T2	15091206 - 4	24,774.40	8,025.60	73,248.00	106,048.00	563.65	
			סה"כ צריכה	24,774.40	8,025.60	73,248.00	106,048.00		
61	8108	ראשי שנאי T3	15091208 - 1	42,713.60	22,163.20	162,758.40	227,635.20	590.02	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	42,713.60	22,163.20	162,758.40	227,635.20		
62	8104	ראשי שנאי T4	15091207 - 1	26,937.60	13,043.20	98,278.40	138,259.20	416.90	
			סה"כ צריכה	26,937.60	13,043.20	98,278.40	138,259.20		
63	8138	שמור- שלט דרומי	15091252 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9747	eilly lilli קומה 8	15091218 - 1	140.90	73.81	541.94	756.66	2.33	
			15091219 - 3	2,060.80	633.60	5,012.00	7,706.40	73.55	
			15112936 - 1	-287.10	-28.00	-511.10	-826.20		
			סה"כ צריכה	1,914.60	679.41	5,042.84	7,636.86		
2	23784	NEXTAGE קומה 1	15112873 - 1	651.30	300.90	2,380.90	3,333.10		
			16092135 - 4	170.60	44.00	513.70	728.30	14.48	
			17013914 - 1	265.58	139.24	1,025.20	1,430.03		
			סה"כ צריכה	1,087.48	484.14	3,919.80	5,491.43		
3	25677	WEST PHARMA 3.ק	13148435 - 1	58.05	30.70	223.70	312.45		
			13199894 - 1	106.20	56.00	409.00	571.20		
			15112965 - 1	1,306.90	2,438.40	230.50	3,975.80		
			סה"כ צריכה	1,471.15	2,525.10	863.20	4,859.45		
4	27565	WEST PHARMA 4.ק	13199804 - 1	94.90	45.10	209.60	349.60		
			17013974 - 1	1,894.00	842.90	6,248.60	8,985.50		
			סה"כ צריכה	1,988.90	888.00	6,458.20	9,335.10		
5	14859	אדרה רוט עו"ד	15091218 - 1	25.85	13.54	99.41	138.79	2.33	
			15112936 - 1	287.10	28.00	511.10	826.20		
			סה"כ צריכה	312.95	41.54	610.51	964.99		
6	11212	אמדוקס קומה 7	15091191 - 1	53.60	11.00	55.20	119.80	5.25	
			15112981 - 1	47.40	2.10	15.60	65.10		
			סה"כ צריכה	101.00	13.10	70.80	184.90		
7	25605	אמדוקס מערב קומה 3	13148435 - 1	58.05	30.70	223.70	312.45		
			15112965 - 1	-1,306.90	-2,438.40	-230.50	-3,975.80		
			15112980 - 1	2,194.20	4,047.60	398.70	6,640.50		
			סה"כ צריכה	945.35	1,639.90	391.90	2,977.15		
8	9748	אמדוקס קומה 13	14152656 - 1	143.80	60.70	471.30	675.80		
			14158933 - 1	1,721.90	96.70	3,260.90	5,079.50		
			סה"כ צריכה	1,865.70	157.40	3,732.20	5,755.30		
9	18370	אמדוקס קומה 2	13199838 - 1	213.00	669.20	528.50	1,410.70		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15112964 - 1	2,281.90	3,461.30	382.10	6,125.30		
			סה"כ צריכה	2,494.90	4,130.50	910.60	7,536.00		
10	19807	דרייבנטס קומה 9	14152632 - 1	2,632.00	541.80	5,794.00	8,967.80		
			14158950 - 1	18.86	12.29	86.64	117.79		
			15112990 - 1	222.80	115.00	845.20	1,183.00		
			סה"כ צריכה	2,873.66	669.09	6,725.84	10,268.59		
11	9800	וורק אין קו קומה 12	14158932 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158963 - 1	2,719.90	502.50	6,221.90	9,444.30		
			סה"כ צריכה	2,719.90	502.50	6,221.90	9,444.30		
12	22164	וורק אין קו צד מזרח+מערב קומה 11	14152624 - 1	2,492.10	705.70	6,153.10	9,350.90		
			14152659 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14158951 - 1	922.00	134.10	2,059.50	3,115.60		
			סה"כ צריכה	3,414.10	839.80	8,212.60	12,466.50		
13	27312	וורק אין קו קומה 1	16092135 - 1	141.30	61.40	728.10	930.80	17.50	
			16092135 - 2	42.20	23.20	359.60	425.00	12.42	
			17013914 - 1	119.32	62.56	460.60	642.48		
			סה"כ צריכה	302.82	147.16	1,548.30	1,998.28		
14	24889	וורק אין קו קומה 10 מזרח	15091201 - 1	40.46	19.63	146.47	206.56	4.61	
			15140030 - 1	433.80	52.30	1,153.50	1,639.60		
			סה"כ צריכה	474.26	71.93	1,299.97	1,846.16		
15	34687	וורק אין קו קומה 15	14155755 - 3	65.90	26.15	213.74	305.79	2.11	
			15140058 - 1	1,997.10	386.50	4,673.00	7,056.60		
			15140060 - 1	-801.20	-268.30	-1,974.30	-3,043.80		
			סה"כ צריכה	1,261.80	144.35	2,912.44	4,318.59		
			סה"כ צריכה	23,228.57	12,933.92	48,921.10	85,083.59		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				85,083.59		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 23,228.57)
- גבע (Kwh 12,933.92)
- שפל (Kwh 48,921.10)

