



דוח קוט"ש

עבור: אינטרגאמא נכסים

דוח מסכם עבור: בית אינטרגאמא

תקופת דוח: (24/01/20 - 01/01/20)

תאריך הפקה: 26/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35251	MTU	18075383 - 1	378.50	24.00	1,173.20	1,575.70		
			יט"א אויר צח 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	219.36	31.75	864.41	1,115.52		
			סה"כ צריכה	597.86	55.75	2,037.61	2,691.22		
2	35178	א.ד. דגן	17313076 - 1	315.70	139.00	1,253.70	1,708.40	6.27	
			סה"כ צריכה	315.70	139.00	1,253.70	1,708.40		
3	35241	אינוברו	17313537 - 1	89.80	13.00	281.70	384.50	7.84	
			יט"א אויר צח 35	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	52.04	17.20	207.56	276.80		
			סה"כ צריכה	141.84	30.20	489.26	661.30		
4	35344	אינומאיז	17313306 - 1	38.30	10.70	106.00	155.00	1.82	
			18075276 - 1	1,751.30	890.60	6,624.90	9,266.80		
			18075394 - 1	1,560.20	38.10	3,710.60	5,308.90		
			יט"א אויר צח 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,941.35	1,242.78	7,693.27	10,877.40		
			מקדם שרתים 3	938.30	485.19	3,870.47	5,293.96		
			סה"כ צריכה	6,229.46	2,667.36	22,005.23	30,902.05		
5	35352	אלון אלול	17312733 - 1	12.00	0.00	42.90	54.90	0.76	
			18075249 - 1	84.10	11.40	314.60	410.10		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	55.69	15.08	263.40	334.18		
			סה"כ צריכה	151.79	26.48	620.90	799.18		
6	35339	אליפסה	17313082 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
			18075354 - 1	848.60	113.20	1,843.60	2,805.40		
			18075359 - 1	241.40	16.70	585.60	843.70		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	631.70	171.85	1,789.83	2,593.38		
			סה"כ צריכה	1,721.70	301.75	4,219.03	6,242.48		
7	35183	אליתה (מסעדה)	17313289 - 1	300.20	86.50	1,660.30	2,047.00	19.47	
			סה"כ צריכה	300.20	86.50	1,660.30	2,047.00		
8	35342	בריגה	18075222 - 1	205.70	106.40	786.10	1,098.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075294 - 1	1,315.20	172.50	3,887.90	5,375.60		
			יט"א אויר צח 35	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	881.43	368.97	3,443.79	4,694.19		
			מקדם שרתים 1	447.62	209.95	1,463.77	2,121.35		
			סה"כ צריכה	2,849.94	857.82	9,581.56	13,289.33		
9	35334	גנרל מהנדסים	17313281 - 1	191.30	97.40	718.30	1,007.00	1.91	
			18075274 - 1	1,536.40	249.00	3,724.40	5,509.80		
			18075295 - 1	185.00	61.80	1,514.90	1,761.70		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,108.49	540.03	4,389.54	6,038.06		
			מקדם שרתים 2	374.16	184.67	1,520.71	2,079.54		
			סה"כ צריכה	3,395.35	1,132.90	11,867.85	16,396.10		
10	35188	גנרל מהנדסים מחסן	17313290 - 1	897.10	40.20	1,819.10	2,756.40	18.02	
			יט"א אויר צח 34	0.00	1.39	5.58	6.98	1.40	
			יט"א אויר צח 30	57.73	75.06	531.86	664.64	3.78	
			מיזוג אוויר	519.91	53.18	1,340.31	1,913.40		
			סה"כ צריכה	1,474.74	169.83	3,696.85	5,341.41		
11	35337	הרה מד	17313075 - 1	48.50	12.00	136.40	196.90	1.81	
			17313474 - 1	664.20	21.00	1,228.00	1,913.20	19.47	
			18075395 - 1	394.30	118.50	1,355.50	1,868.30		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	641.55	200.43	2,004.01	2,845.99		
			סה"כ צריכה	1,748.55	351.93	4,723.91	6,824.39		
12	35189	טופ סאן	17312898 - 1	192.20	30.70	961.50	1,184.40	14.27	
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	111.39	40.61	708.43	860.43		
			סה"כ צריכה	303.59	71.31	1,669.93	2,044.83		
13	35343	טי אנד איי	17313443 - 1	89.30	41.80	355.00	486.10	2.04	
			18075358 - 1	137.60	9.20	1,165.40	1,312.20		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	131.50	67.47	1,120.23	1,319.19		
			סה"כ צריכה	358.40	118.47	2,640.63	3,117.49		
14	35195	טי אנד איי מחסן	18075242 - 1	189.50	20.80	756.30	966.60		
			יט"א אויר צח 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	189.50	20.80	756.30	966.60		
15	35355	טמבור 2.ק	18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	352.30	18.10	877.80	1,248.20		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075379 - 1	1,860.00	432.10	5,640.00	7,932.10		
			יט"א אויר צח 37	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,282.12	595.59	4,802.30	6,680.010		
			מקדם שרתים 2	432.77	203.67	1,663.70	2,300.14		
			סה"כ צריכה	3,927.19	1,249.46	12,983.80	18,160.45		
16	35357	טמבור ק.קרקע	17312734 - 1	157.60	45.50	525.70	728.80	4.14	
			18075258 - 1	269.40	46.00	1,047.80	1,363.20		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	247.46	121.05	1,159.35	1,527.86		
			סה"כ צריכה	674.46	212.55	2,732.85	3,619.86		
17	35346	מבנה גזית	17312667 - 1	476.30	62.10	1,201.30	1,739.70	12.15	
			18075270 - 1	226.10	10.30	1,260.50	1,496.90		
			יט"א אויר צח 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	407.07	95.78	1,813.85	2,316.70		
			מקדם שרתים 1	206.72	54.50	770.97	1,032.20		
			סה"כ צריכה	1,316.19	222.68	5,046.62	6,585.50		
18	35335	מחסן אלפה (גפנר)	17312617 - 1	516.40	29.60	1,178.30	1,724.30	13.11	
			17313444 - 1	0.00	0.00	0.10	0.10	0.05	
			יט"א אוויר צח 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	299.28	39.16	868.24	1,206.68		
			סה"כ צריכה	815.68	68.76	2,046.64	2,931.08		
19	35184	מחסן דלתא	17313555 - 1	361.90	62.50	1,233.80	1,658.20	19.74	
			מיזוג אוויר	209.74	82.68	909.06	1,201.48		
			סה"כ צריכה	571.64	145.18	2,142.86	2,859.68		
20	35338	משרדי אלפא ט.ס.	18075250 - 1	62.90	33.00	322.50	418.40		
			18075382 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	36.45	43.66	237.62	317.73		
			סה"כ צריכה	99.35	76.66	560.12	736.13		
21	35196	סיטי שוב	18075347 - 1	1,324.10	295.10	3,754.90	5,374.10		
			יט"א אויר צח 32	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	767.37	390.40	2,766.60	3,924.37		
			מקדם שרתים 2	259.02	133.50	958.46	1,350.98		
			סה"כ צריכה	2,350.49	819.01	7,479.96	10,649.45		
22	35345	סימפולס (קמרו)	18075300 - 1	1,393.80	705.50	5,234.90	7,334.20		
			18075349 - 1	3,131.70	423.70	6,425.20	9,980.60		
			יט"א אויר צח 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	2,622.72	1,493.87	8,591.13	12,707.72		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מקדם שרתים 3	1,267.63	583.22	4,322.18	6,173.02		
			סה"כ צריכה	8,415.85	3,206.29	24,573.41	36,195.54		
23	35333	סנסיבל	17313282 - 1	131.40	65.20	490.60	687.20	1.39	
			18075239 - 1	961.20	158.30	2,791.30	3,910.80		
			18075251 - 1	1,194.20	151.30	2,625.00	3,970.50		
			יט"א אויר צח 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,325.30	495.84	4,352.19	6,173.33		
			מקדם שרתים 2	447.34	169.56	1,507.77	2,124.67		
			סה"כ צריכה	4,059.44	1,040.20	11,766.85	16,866.49		
24	35353	סנסיבל מחסן	18075360 - 1	377.60	181.40	1,456.80	2,015.80		
			18075373 - 1	4.83	0.00	5.40	10.23		
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	221.63	239.98	1,077.34	1,538.96		
			סה"כ צריכה	604.06	421.38	2,539.54	3,564.98		
25	35190	פניני חוכמה מחסן A	17313149 - 1	82.60	29.10	273.90	385.60	4.42	
			יטא אויר צח 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	47.87	38.50	201.81	288.18		
			סה"כ צריכה	130.47	67.60	475.71	673.78		
26	35349	פניני חוכמה משרדים	18075268 - 1	862.30	322.20	2,786.00	3,970.50		
			18075272 - 1	1,583.70	246.20	3,549.00	5,378.90		
			יט"א אויר צח 31	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,417.56	751.96	4,667.61	6,837.13		
			מקדם שרתים 3	685.14	293.57	2,348.27	3,326.98		
			סה"כ צריכה	4,548.70	1,613.93	13,350.87	19,513.51		
27	35238	קומסייף ק.2	18075355 - 1	211.10	20.70	359.30	591.10		
			יט"א אויר צח 33	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	122.34	27.39	264.73	414.46		
			סה"כ צריכה	333.44	48.09	624.03	1,005.56		
28	35336	קונורג (PCG)	18075357 - 1	96.30	5.10	370.10	471.50		
			18075396 - 1	277.80	28.50	636.10	942.40		
			יט"א אויר צח 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	216.81	44.45	741.37	1,002.62		
			סה"כ צריכה	590.91	78.05	1,747.57	2,416.52		
29	35350	קונקטד	17312771 - 1	265.00	66.20	707.20	1,038.40	4.82	
			17313473 - 1	537.40	63.70	1,011.60	1,612.70	9.81	
			יט"א אויר צח 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	465.03	171.85	1,266.41	1,903.28		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מקדם שרתים 1	236.15	97.79	538.28	872.23		
			סה"כ צריכה	1,503.58	399.54	3,523.49	5,426.61		
30	35340	קפאטיקום	1 - 17313550	174.20	87.40	650.10	911.70	4.77	
			1 - 18075298	494.80	255.80	1,892.10	2,642.70		
			1 - 18075299	1,408.40	127.50	2,740.90	4,276.80		
			יט"א אויר צח 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	1,203.94	622.71	3,892.57	5,719.23		
			מקדם שרתים 2	406.38	212.95	1,348.54	1,967.86		
			סה"כ צריכה	3,687.72	1,306.36	10,524.21	15,518.29		
31	35171	קפאטיקום מחסן לובי	1 - 17313074	494.80	250.50	1,854.10	2,599.40	4.78	
			סה"כ צריכה	494.80	250.50	1,854.10	2,599.40		
32	35239	רפ"ק	1 - 18075351	274.90	126.70	2,454.60	2,856.20		
			יט"א אויר צח 33	0.00	0.00	0.00	0.00		
			מיזוג אוויר	159.32	167.62	1,808.54	2,135.48		
			מקדם שרתים 1	80.91	95.38	768.72	945.00		
			סה"כ צריכה	515.12	389.70	5,031.86	5,936.68		
			סה"כ צריכה	54,417.73	17,646.05	176,227.54	248,291.32		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				248,291.32		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 54,417.73)
■ גבע (Kwh 17,646.05)
■ שפל (Kwh 176,227.54)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35282	יט"א אויר צח 1	1 - 19051985	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
2	35281	יט"א אויר צח 2	19051985 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	35275	יט"א אויר צח 3	19051902 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	35276	יט"א אויר צח 30	19051902 - 4	57.73	75.06	531.86	664.64	3.78	
			סה"כ צריכה	57.73	75.06	531.86	664.64		
5	35274	יט"א אויר צח 31	19051902 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	35280	יט"א אויר צח 32	19051971 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	35278	יט"א אויר צח 33	19051971 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	35283	יט"א אויר צח 34	19051985 - 3	0.00	1.39	5.58	6.98	1.40	
			סה"כ צריכה	0.00	1.39	5.58	6.98		
9	35284	יט"א אויר צח 35	19051985 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	35269	יט"א אויר צח 36	19051982 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	35270	יט"א אויר צח 37	19051982 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	35273	יט"א אויר צח 4	19051902 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	35277	יט"א אויר צח 5	19051971 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	35279	יט"א אויר צח 6	19051971 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	35271	יט"א אויר צח 7	19051982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	35272	יט"א אויר צח 8	19051982 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	35257	לוח מ"א-3	17313177 - 1	162.80	5.20	427.30	595.30	31.08	
			סה"כ צריכה	162.80	5.20	427.30	595.30		
18	35267	לוח מ"א 7	18075248 - 1	4,344.20	2,806.20	10,026.40	17,176.80		
			סה"כ צריכה	4,344.20	2,806.20	10,026.40	17,176.80		
19	35268	לוח מ"א 8	18075278 - 1	2,968.60	1,694.70	6,637.00	11,300.30		
			סה"כ צריכה	2,968.60	1,694.70	6,637.00	11,300.30		
20	35259	לוח מ"א-1	17313305 - 1	1,419.40	560.40	4,911.70	6,891.50	29.46	
			סה"כ צריכה	1,419.40	560.40	4,911.70	6,891.50		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
21	35262	לוח מ"א-2	18075241 - 1	3,808.90	1,858.30	14,400.20	20,067.40		
			סה"כ צריכה	3,808.90	1,858.30	14,400.20	20,067.40		
22	35258	לוח מ"א-4	17313310 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	14.82	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	35186	פנוי לשעבר ימה טק	17313556 - 1	4.90	0.00	2.00	6.90	1.48	
			סה"כ צריכה	4.90	0.00	2.00	6.90		
24	35360	ציבורי 100%	17312617 - 1	-516.40	-29.60	-1,178.30	-1,724.30	13.11	
			17312667 - 1	-476.30	-62.10	-1,201.30	-1,739.70	12.15	
			17312733 - 1	-12.00	0.00	-42.90	-54.90	0.76	
			17312734 - 1	-157.60	-45.50	-525.70	-728.80	4.14	
			17312771 - 1	-265.00	-66.20	-707.20	-1,038.40	4.82	
			17312898 - 1	-192.20	-30.70	-961.50	-1,184.40	14.27	
			17313074 - 1	-494.80	-250.50	-1,854.10	-2,599.40	4.78	
			17313075 - 1	-48.50	-12.00	-136.40	-196.90	1.81	
			17313076 - 1	-315.70	-139.00	-1,253.70	-1,708.40	6.27	
			17313082 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
			17313149 - 1	-82.60	-29.10	-273.90	-385.60	4.42	
			17313281 - 1	-191.30	-97.40	-718.30	-1,007.00	1.91	
			17313282 - 1	-131.40	-65.20	-490.60	-687.20	1.39	
			17313289 - 1	-300.20	-86.50	-1,660.30	-2,047.00	19.47	
			17313290 - 1	-897.10	-40.20	-1,819.10	-2,756.40	18.02	
			17313306 - 1	-38.30	-10.70	-106.00	-155.00	1.82	
			17313443 - 1	-89.30	-41.80	-355.00	-486.10	2.04	
			17313444 - 1	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.05	
			17313473 - 1	-537.40	-63.70	-1,011.60	-1,612.70	9.81	
			17313474 - 1	-664.20	-21.00	-1,228.00	-1,913.20	19.47	
			17313537 - 1	-89.80	-13.00	-281.70	-384.50	7.84	
			17313550 - 1	-174.20	-87.40	-650.10	-911.70	4.77	
			17313555 - 1	-361.90	-62.50	-1,233.80	-1,658.20	19.74	
			18075222 - 1	-205.70	-106.40	-786.10	-1,098.20		
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075239 - 1	-961.20	-158.30	-2,791.30	-3,910.80		
			18075242 - 1	-189.50	-20.80	-756.30	-966.60		
			18075249 - 1	-84.10	-11.40	-314.60	-410.10		
			18075250 - 1	-62.90	-33.00	-322.50	-418.40		
			18075251 - 1	-1,194.20	-151.30	-2,625.00	-3,970.50		
			18075258 - 1	-269.40	-46.00	-1,047.80	-1,363.20		
			18075260 - 1	19,092.10	4,479.10	56,323.70	79,894.90		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-3,970.50	-2,786.00	-322.20	-862.30	18075268 - 1			
		-1,496.90	-1,260.50	-10.30	-226.10	18075270 - 1			
		-5,378.90	-3,549.00	-246.20	-1,583.70	18075272 - 1			
		-5,509.80	-3,724.40	-249.00	-1,536.40	18075274 - 1			
		-9,266.80	-6,624.90	-890.60	-1,751.30	18075276 - 1			
		-5,375.60	-3,887.90	-172.50	-1,315.20	18075294 - 1			
		-1,761.70	-1,514.90	-61.80	-185.00	18075295 - 1			
		-2,642.70	-1,892.10	-255.80	-494.80	18075298 - 1			
		-4,276.80	-2,740.90	-127.50	-1,408.40	18075299 - 1			
		-7,334.20	-5,234.90	-705.50	-1,393.80	18075300 - 1			
		-5,374.10	-3,754.90	-295.10	-1,324.10	18075347 - 1			
		-9,980.60	-6,425.20	-423.70	-3,131.70	18075349 - 1			
		-2,856.20	-2,454.60	-126.70	-274.90	18075351 - 1			
		-1,248.20	-877.80	-18.10	-352.30	18075352 - 1			
		-2,805.40	-1,843.60	-113.20	-848.60	18075354 - 1			
		-591.10	-359.30	-20.70	-211.10	18075355 - 1			
		-471.50	-370.10	-5.10	-96.30	18075357 - 1			
		-1,312.20	-1,165.40	-9.20	-137.60	18075358 - 1			
		-843.70	-585.60	-16.70	-241.40	18075359 - 1			
		-2,015.80	-1,456.80	-181.40	-377.60	18075360 - 1			
		-10.23	-5.40	0.00	-4.83	18075373 - 1			
		-7,932.10	-5,640.00	-432.10	-1,860.00	18075379 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075382 - 1			
		-1,575.70	-1,173.20	-24.00	-378.50	18075383 - 1			
		167,724.80	119,366.40	13,090.50	35,267.90	18075393 - 1			
		-5,308.90	-3,710.60	-38.10	-1,560.20	18075394 - 1			
		-1,868.30	-1,355.50	-118.50	-394.30	18075395 - 1			
		-942.40	-636.10	-28.50	-277.80	18075396 - 1			
		118,351.68	84,327.30	10,895.80	23,128.58	סה"כ צריכה			
		9,986.86	7,040.46	559.89	2,386.51	18075260 - 1	ציבורי 12.5% לחלוקה	35365	25
		20,965.60	14,920.80	1,636.31	4,408.49	18075393 - 1			
		-196.96	-146.65	-3.00	-47.31	18075383 - 1			
	6.27	-213.55	-156.71	-17.38	-39.46	17313076 - 1			
	7.84	-48.06	-35.21	-1.63	-11.23	17313537 - 1			
		-1,158.35	-828.11	-111.33	-218.91	18075276 - 1			
	1.82	-19.38	-13.25	-1.34	-4.79	17313306 - 1			
		-663.61	-463.83	-4.76	-195.03	18075394 - 1			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075249 - 1	-10.51	-1.43	-39.33	-51.26		
			17312733 - 1	-1.50	0.00	-5.36	-6.86	0.76	
			17313082 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
			18075354 - 1	-106.08	-14.15	-230.45	-350.68		
			18075359 - 1	-30.18	-2.09	-73.20	-105.46		
			17313289 - 1	-37.53	-10.81	-207.54	-255.88	19.47	
			18075250 - 1	-7.86	-4.13	-40.31	-52.30		
			18075222 - 1	-25.71	-13.30	-98.26	-137.28		
			18075294 - 1	-164.40	-21.56	-485.99	-671.95		
			17313281 - 1	-23.91	-12.18	-89.79	-125.88	1.91	
			18075295 - 1	-23.13	-7.73	-189.36	-220.21		
			18075274 - 1	-192.05	-31.13	-465.55	-688.73		
			17313075 - 1	-6.06	-1.50	-17.05	-24.61	1.81	
			18075395 - 1	-49.29	-14.81	-169.44	-233.54		
			17313474 - 1	-83.03	-2.63	-153.50	-239.15	19.47	
			17312898 - 1	-24.03	-3.84	-120.19	-148.05	14.27	
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	-44.04	-2.26	-109.73	-156.03		
			18075379 - 1	-232.50	-54.01	-705.00	-991.51		
			18075258 - 1	-33.68	-5.75	-130.98	-170.40		
			17312734 - 1	-19.70	-5.69	-65.71	-91.10	4.14	
			18075270 - 1	-28.26	-1.29	-157.56	-187.11		
			17312667 - 1	-59.54	-7.76	-150.16	-217.46	12.15	
			18075242 - 1	-23.69	-2.60	-94.54	-120.83		
			17312617 - 1	-64.55	-3.70	-147.29	-215.54	13.11	
			17313444 - 1	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.05	
			17313290 - 1	-112.14	-5.03	-227.39	-344.55	18.02	
			17313555 - 1	-45.24	-7.81	-154.23	-207.28	19.74	
			18075358 - 1	-17.20	-1.15	-145.68	-164.03		
			17313443 - 1	-11.16	-5.23	-44.38	-60.76	2.04	
			18075272 - 1	-197.96	-30.78	-443.63	-672.36		
			18075268 - 1	-107.79	-40.28	-348.25	-496.31		
			17313149 - 1	-10.33	-3.64	-34.24	-48.20	4.42	
			18075347 - 1	-165.51	-36.89	-469.36	-671.76		
			18075349 - 1	-391.46	-52.96	-803.15	-1,247.58		
			18075300 - 1	-174.23	-88.19	-654.36	-916.78		
			17313282 - 1	-16.43	-8.15	-61.33	-85.90	1.39	
			18075251 - 1	-149.28	-18.91	-328.13	-496.31		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטר	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-488.85	-348.91	-19.79	-120.15	18075239 - 1			
		-251.98	-182.10	-22.68	-47.20	18075360 - 1			
		-1.28	-0.68	0.00	-0.60	18075373 - 1			
		-73.89	-44.91	-2.59	-26.39	18075355 - 1			
		-117.80	-79.51	-3.56	-34.73	18075396 - 1			
		-58.94	-46.26	-0.64	-12.04	18075357 - 1			
	9.81	-201.59	-126.45	-7.96	-67.18	17313473 - 1			
	4.82	-129.80	-88.40	-8.28	-33.13	17312771 - 1			
		-534.60	-342.61	-15.94	-176.05	18075299 - 1			
	4.77	-113.96	-81.26	-10.93	-21.78	17313550 - 1			
		-330.34	-236.51	-31.98	-61.85	18075298 - 1			
	4.78	-324.93	-231.76	-31.31	-61.85	17313074 - 1			
		-357.03	-306.83	-15.84	-34.36	18075351 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075382 - 1			
		14,793.96	10,540.91	1,361.98	2,891.07	סה"כ צריכה			
		3,355.59	2,365.60	188.12	801.87	18075260 - 1	ציבורי 4.2% לחלוקה	35363	26
		7,044.44	5,013.39	549.80	1,481.25	18075393 - 1			
		-66.18	-49.27	-1.01	-15.90	18075383 - 1			
	6.27	-71.75	-52.66	-5.84	-13.26	17313076 - 1			
	7.84	-16.15	-11.83	-0.55	-3.77	17313537 - 1			
		-389.21	-278.25	-37.41	-73.55	18075276 - 1			
	1.82	-6.51	-4.45	-0.45	-1.61	17313306 - 1			
		-222.97	-155.85	-1.60	-65.53	18075394 - 1			
		-17.22	-13.21	-0.48	-3.53	18075249 - 1			
	0.76	-2.31	-1.80	0.00	-0.50	17312733 - 1			
	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17313082 - 1			
		-117.83	-77.43	-4.75	-35.64	18075354 - 1			
		-35.44	-24.60	-0.70	-10.14	18075359 - 1			
	19.47	-85.97	-69.73	-3.63	-12.61	17313289 - 1			
		-17.57	-13.55	-1.39	-2.64	18075250 - 1			
		-46.12	-33.02	-4.47	-8.64	18075222 - 1			
		-225.78	-163.29	-7.25	-55.24	18075294 - 1			
	1.91	-42.29	-30.17	-4.09	-8.03	17313281 - 1			
		-73.99	-63.63	-2.60	-7.77	18075295 - 1			
		-231.41	-156.42	-10.46	-64.53	18075274 - 1			
	1.81	-8.27	-5.73	-0.50	-2.04	17313075 - 1			
		-78.47	-56.93	-4.98	-16.56	18075395 - 1			



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	19.47	-80.35	-51.58	-0.88	-27.90	17313474 - 1			
	14.27	-49.74	-40.38	-1.29	-8.07	17312898 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075234 - 1			
		-52.42	-36.87	-0.76	-14.80	18075352 - 1			
		-333.15	-236.88	-18.15	-78.12	18075379 - 1			
		-57.25	-44.01	-1.93	-11.31	18075258 - 1			
	4.14	-30.61	-22.08	-1.91	-6.62	17312734 - 1			
		-62.87	-52.94	-0.43	-9.50	18075270 - 1			
	12.15	-73.07	-50.45	-2.61	-20.005	17312667 - 1			
		-40.60	-31.76	-0.87	-7.96	18075242 - 1			
	13.11	-72.42	-49.49	-1.24	-21.69	17312617 - 1			
	0.05	-0.004	-0.004	0.00	0.00	17313444 - 1			
	18.02	-115.77	-76.40	-1.69	-37.68	17313290 - 1			
	19.74	-69.64	-51.82	-2.63	-15.20	17313555 - 1			
		-55.11	-48.95	-0.39	-5.78	18075358 - 1			
	2.04	-20.42	-14.91	-1.76	-3.75	17313443 - 1			
		-225.91	-149.06	-10.34	-66.52	18075272 - 1			
		-166.76	-117.01	-13.53	-36.22	18075268 - 1			
	4.42	-16.20	-11.50	-1.22	-3.47	17313149 - 1			
		-225.71	-157.71	-12.39	-55.61	18075347 - 1			
		-419.19	-269.86	-17.80	-131.53	18075349 - 1			
		-308.04	-219.87	-29.63	-58.54	18075300 - 1			
	1.39	-28.86	-20.61	-2.74	-5.52	17313282 - 1			
		-166.76	-110.25	-6.35	-50.16	18075251 - 1			
		-164.25	-117.23	-6.65	-40.37	18075239 - 1			
		-84.66	-61.19	-7.62	-15.86	18075360 - 1			
		-0.43	-0.23	0.00	-0.20	18075373 - 1			
		-24.83	-15.09	-0.87	-8.87	18075355 - 1			
		-39.58	-26.72	-1.20	-11.67	18075396 - 1			
		-19.80	-15.54	-0.21	-4.04	18075357 - 1			
	9.81	-67.73	-42.49	-2.68	-22.57	17313473 - 1			
	4.82	-43.61	-29.70	-2.78	-11.13	17312771 - 1			
		-179.63	-115.12	-5.36	-59.15	18075299 - 1			
	4.77	-38.29	-27.30	-3.67	-7.32	17313550 - 1			
		-110.99	-79.47	-10.74	-20.78	18075298 - 1			
	4.78	-109.17	-77.87	-10.52	-20.78	17313074 - 1			
		-119.96	-103.09	-5.32	-11.55	18075351 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075382 - 1			

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		4,970.77	3,541.75	457.62	971.40	סה"כ צריכה			
		59,921.18	42,242.78	3,359.33	14,319.08	18075260 - 1	ציבורי 75% לחלוקה	35362	27
		125,793.60	89,524.80	9,817.88	26,450.93	18075393 - 1			
		-1,181.78	-879.90	-18.00	-283.88	18075383 - 1			
	6.27	-1,281.30	-940.28	-104.25	-236.78	17313076 - 1			
	7.84	-288.38	-211.28	-9.75	-67.35	17313537 - 1			
		-6,950.10	-4,968.68	-667.95	-1,313.48	18075276 - 1			
	1.82	-116.25	-79.50	-8.03	-28.73	17313306 - 1			
		-3,981.68	-2,782.95	-28.58	-1,170.15	18075394 - 1			
		-307.58	-235.95	-8.55	-63.08	18075249 - 1			
	0.76	-41.18	-32.18	0.00	-9.00	17312733 - 1			
	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17313082 - 1			
		-2,104.05	-1,382.70	-84.90	-636.45	18075354 - 1			
		-632.78	-439.20	-12.53	-181.05	18075359 - 1			
	19.47	-1,535.25	-1,245.23	-64.88	-225.15	17313289 - 1			
		-313.80	-241.88	-24.75	-47.18	18075250 - 1			
		-823.65	-589.58	-79.80	-154.28	18075222 - 1			
		-4,031.70	-2,915.93	-129.38	-986.40	18075294 - 1			
	1.91	-755.25	-538.73	-73.05	-143.48	17313281 - 1			
		-1,321.28	-1,136.18	-46.35	-138.75	18075295 - 1			
		-4,132.35	-2,793.30	-186.75	-1,152.30	18075274 - 1			
	1.81	-147.68	-102.30	-9.00	-36.38	17313075 - 1			
		-1,401.23	-1,016.63	-88.88	-295.73	18075395 - 1			
	19.47	-1,434.90	-921.00	-15.75	-498.15	17313474 - 1			
	14.27	-888.30	-721.13	-23.03	-144.15	17312898 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075234 - 1			
		-936.15	-658.35	-13.58	-264.23	18075352 - 1			
		-5,949.08	-4,230.00	-324.07	-1,395.00	18075379 - 1			
		-1,022.40	-785.85	-34.50	-202.05	18075258 - 1			
	4.14	-546.60	-394.28	-34.13	-118.20	17312734 - 1			
		-1,122.68	-945.38	-7.73	-169.58	18075270 - 1			
	12.15	-1,304.78	-900.98	-46.58	-357.22	17312667 - 1			
		-724.95	-567.23	-15.60	-142.13	18075242 - 1			
	13.11	-1,293.23	-883.73	-22.20	-387.30	17312617 - 1			
	0.05	-0.08	-0.08	0.00	0.00	17313444 - 1			
	18.02	-2,067.30	-1,364.33	-30.15	-672.82	17313290 - 1			
	19.74	-1,243.65	-925.35	-46.88	-271.42	17313555 - 1			
		-984.15	-874.05	-6.90	-103.20	18075358 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313443 - 1	-66.97	-31.35	-266.25	-364.58	2.04	
			18075272 - 1	-1,187.78	-184.65	-2,661.75	-4,034.18		
			18075268 - 1	-646.73	-241.65	-2,089.50	-2,977.88		
			17313149 - 1	-61.95	-21.83	-205.43	-289.20	4.42	
			18075347 - 1	-993.08	-221.33	-2,816.18	-4,030.58		
			18075349 - 1	-2,348.78	-317.78	-4,818.90	-7,485.45		
			18075300 - 1	-1,045.35	-529.13	-3,926.18	-5,500.65		
			17313282 - 1	-98.55	-48.90	-367.95	-515.40	1.39	
			18075251 - 1	-895.65	-113.48	-1,968.75	-2,977.88		
			18075239 - 1	-720.90	-118.73	-2,093.48	-2,933.10		
			18075360 - 1	-283.20	-136.05	-1,092.60	-1,511.85		
			18075373 - 1	-3.62	0.00	-4.05	-7.67		
			18075355 - 1	-158.33	-15.53	-269.48	-443.33		
			18075396 - 1	-208.35	-21.38	-477.08	-706.80		
			18075357 - 1	-72.23	-3.83	-277.58	-353.63		
			17313473 - 1	-403.05	-47.77	-758.70	-1,209.53	9.81	
			17312771 - 1	-198.75	-49.65	-530.40	-778.80	4.82	
			18075299 - 1	-1,056.30	-95.63	-2,055.68	-3,207.60		
			17313550 - 1	-130.65	-65.55	-487.58	-683.78	4.77	
			18075298 - 1	-371.10	-191.85	-1,419.08	-1,982.03		
			17313074 - 1	-371.10	-187.88	-1,390.58	-1,949.55	4.78	
			18075351 - 1	-206.18	-95.03	-1,840.95	-2,142.15		
			18075382 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	17,346.43	8,171.85	63,245.48	88,763.76		
		ציבורי 8.3% לחלוקה	18075260 - 1	1,584.64	371.77	4,674.87	6,631.28		28
			18075393 - 1	2,927.24	1,086.51	9,907.41	13,921.16		
			18075383 - 1	-31.42	-1.99	-97.38	-130.78		
			17313076 - 1	-26.20	-11.54	-104.06	-141.80	6.27	
			17313537 - 1	-7.45	-1.08	-23.38	-31.91	7.84	
			18075276 - 1	-145.36	-73.92	-549.87	-769.14		
			17313306 - 1	-3.18	-0.89	-8.80	-12.87	1.82	
			18075394 - 1	-129.50	-3.16	-307.98	-440.64		
			18075249 - 1	-6.98	-0.95	-26.11	-34.04		
			17312733 - 1	-1.00	0.00	-3.56	-4.56	0.76	
			17313082 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	
			18075354 - 1	-70.43	-9.40	-153.02	-232.85		
			18075359 - 1	-20.04	-1.39	-48.60	-70.03		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			17313289 - 1	-24.92	-7.18	-137.80	-169.90	19.47	
			18075250 - 1	-5.22	-2.74	-26.77	-34.73		
			18075222 - 1	-17.07	-8.83	-65.25	-91.15		
			18075294 - 1	-109.16	-14.32	-322.70	-446.17		
			17313281 - 1	-15.88	-8.08	-59.62	-83.58	1.91	
			18075295 - 1	-15.36	-5.13	-125.74	-146.22		
			18075274 - 1	-127.52	-20.67	-309.13	-457.31		
			17313075 - 1	-4.03	-1.00	-11.32	-16.34	1.81	
			18075395 - 1	-32.73	-9.84	-112.51	-155.07		
			17313474 - 1	-55.13	-1.74	-101.92	-158.80	19.47	
			17312898 - 1	-15.95	-2.55	-79.80	-98.31	14.27	
			18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	-29.24	-1.50	-72.86	-103.60		
			18075379 - 1	-154.38	-35.86	-468.12	-658.36		
			18075258 - 1	-22.36	-3.82	-86.97	-113.15		
			17312734 - 1	-13.08	-3.78	-43.63	-60.49	4.14	
			18075270 - 1	-18.77	-0.85	-104.62	-124.24		
			17312667 - 1	-39.53	-5.15	-99.71	-144.40	12.15	
			18075242 - 1	-15.73	-1.73	-62.77	-80.23		
			17312617 - 1	-42.86	-2.46	-97.80	-143.12	13.11	
			17313444 - 1	0.00	0.00	-0.008	-0.008	0.05	
			17313290 - 1	-74.46	-3.34	-150.99	-228.78	18.02	
			17313555 - 1	-30.04	-5.19	-102.41	-137.63	19.74	
			18075358 - 1	-11.42	-0.76	-96.73	-108.91		
			17313443 - 1	-7.41	-3.47	-29.47	-40.35	2.04	
			18075272 - 1	-131.45	-20.43	-294.57	-446.45		
			18075268 - 1	-71.57	-26.74	-231.24	-329.55		
			17313149 - 1	-6.86	-2.42	-22.73	-32.00	4.42	
			18075347 - 1	-109.90	-24.49	-311.66	-446.05		
			18075349 - 1	-259.93	-35.17	-533.29	-828.39		
			18075300 - 1	-115.69	-58.56	-434.50	-608.74		
			17313282 - 1	-10.91	-5.41	-40.72	-57.04	1.39	
			18075251 - 1	-99.12	-12.56	-217.88	-329.55		
			18075239 - 1	-79.78	-13.14	-231.68	-324.60		
			18075360 - 1	-31.34	-15.06	-120.91	-167.31		
			18075373 - 1	-0.40	0.00	-0.45	-0.85		
			18075355 - 1	-17.52	-1.72	-29.82	-49.06		
			18075396 - 1	-23.06	-2.37	-52.80	-78.22		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18075357 - 1	-7.99	-0.42	-30.72	-39.13		
			17313473 - 1	-44.60	-5.29	-83.96	-133.85	9.81	
			17312771 - 1	-22.00	-5.49	-58.70	-86.19	4.82	
			18075299 - 1	-116.90	-10.58	-227.49	-354.97		
			17313550 - 1	-14.46	-7.25	-53.96	-75.67	4.77	
			18075298 - 1	-41.07	-21.23	-157.04	-219.34		
			17313074 - 1	-41.07	-20.79	-153.89	-215.75	4.78	
			18075351 - 1	-22.82	-10.52	-203.73	-237.06		
			18075382 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,919.67	904.35	6,999.17	9,823.19		
29	35261	צילר מא 1	18075353 - 1	66.00	63.30	384.50	513.80		
			סה"כ צריכה	66.00	63.30	384.50	513.80		
30	35264	צילר מא 2	17313008 - 1	168.00	32.60	304.20	504.80	119.46	
			סה"כ צריכה	168.00	32.60	304.20	504.80		
31	35263	צילר מא 3	17313045 - 1	77.10	11.60	270.60	359.30	276.78	
			סה"כ צריכה	77.10	11.60	270.60	359.30		
32	35265	צילר מא 4	18075399 - 1	3,715.10	2,077.10	8,824.10	14,616.30		
			סה"כ צריכה	3,715.10	2,077.10	8,824.10	14,616.30		
33	35266	צילר מא 5	18075380 - 1	4,207.60	2,394.80	9,680.60	16,283.00		
			סה"כ צריכה	4,207.60	2,394.80	9,680.60	16,283.00		
34	35256	צילר מא 6	17313046 - 1	182.10	98.80	752.60	1,033.50	249.54	
			סה"כ צריכה	182.10	98.80	752.60	1,033.50		
35	35551	שנאים	18075260 - 1	19,092.10	4,479.10	56,323.70	79,894.90		
			18075393 - 1	35,267.90	13,090.50	119,366.40	167,724.80		
			סה"כ צריכה	54,360.00	17,569.60	175,690.10	247,619.70		

