



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: גוטקס אור יהודה

תקופת דוח: (24/01/20 - 01/01/20)

תאריך הפקה: 26/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30913	A.S.M קומת קרקע	81015023 - 1	4,360.00	1,184.80	11,272.00	16,816.80	80.00	
			סה"כ צריכה	4,360.00	1,184.80	11,272.00	16,816.80		
2	31237	דניה אלומים	81015023 - 8	136.55	41.35	447.60	625.50	7.20	
			סה"כ צריכה	136.55	41.35	447.60	625.50		
3	30919	דניה סיבוס	81015023 - 7	346.70	107.10	883.90	1,337.70	6.70	
			סה"כ צריכה	346.70	107.10	883.90	1,337.70		
4	30918	כללית הנדסה רפואית	81015023 - 6	1,131.60	672.40	5,916.80	7,720.80	29.20	
			סה"כ צריכה	1,131.60	672.40	5,916.80	7,720.80		
5	30916	מכון מור/כללית הנדסה רפואית	81015023 - 4	350.80	217.00	1,591.60	2,159.40	11.70	
			סה"כ צריכה	350.80	217.00	1,591.60	2,159.40		
6	30915	ציבורי	81015023 - 3	1,358.72	568.64	4,393.28	6,320.64	13.44	
			סה"כ צריכה	1,358.72	568.64	4,393.28	6,320.64		
7	30917	שטראוס מים	81015023 - 5	800.00	1,690.00	9,366.00	11,856.00	78.00	
			סה"כ צריכה	800.00	1,690.00	9,366.00	11,856.00		
8	35313	שטראוס מעבדה	81015023 - 2	1,304.80	648.00	5,116.00	7,068.80	32.00	
			סה"כ צריכה	1,304.80	648.00	5,116.00	7,068.80		
			סה"כ צריכה	9,789.17	5,129.29	38,987.18	53,905.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				53,905.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (9,789.17 Kwh)
■ גבע (5,129.29 Kwh)
■ שפל (38,987.18 Kwh)

