



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (15/12/19 - 20/11/19)

תאריך הפקה: 29/01/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00022150 - 4	706.75	378.50	1,204.54	2,289.79	25.98	
			סה"כ צריכה	706.75	378.50	1,204.54	2,289.79		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00022150 - 7	1,125.14	407.94	1,272.70	2,805.78	17.85	
			סה"כ צריכה	1,125.14	407.94	1,272.70	2,805.78		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00022150 - 6	531.00	93.09	509.65	1,133.74	10.46	
			סה"כ צריכה	531.00	93.09	509.65	1,133.74		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00022150 - 5	6,621.52	1,468.33	5,537.24	13,627.09	159.65	
			סה"כ צריכה	6,621.52	1,468.33	5,537.24	13,627.09		
5	33461	ציבורי	00022150 - 1	20,891.20	7,229.48	24,219.32	52,340.00	376.80	
			00022150 - 2	-4.44	-2.03	-10.13	-16.61	0.25	
			00022150 - 3	-8,407.32	-3,593.51	-10,453.15	-22,453.98	151.40	
			00022150 - 4	-706.75	-378.50	-1,204.54	-2,289.79	25.98	
			00022150 - 5	-6,621.52	-1,468.33	-5,537.24	-13,627.09	159.65	
			00022150 - 6	-531.00	-93.09	-509.65	-1,133.74	10.46	
			00022150 - 7	-1,125.14	-407.94	-1,272.70	-2,805.78	17.85	
			סה"כ צריכה	3,495.03	1,286.09	5,231.90	10,013.01		
6	33455	צילר 1	00022150 - 2	4.44	2.03	10.13	16.61	0.25	
			סה"כ צריכה	4.44	2.03	10.13	16.61		
7	33456	צילר 2	00022150 - 3	8,407.32	3,593.51	10,453.15	22,453.98	151.40	
			סה"כ צריכה	8,407.32	3,593.51	10,453.15	22,453.98		
			סה"כ צריכה	20,891.20	7,229.48	24,219.32	52,340.00		
			חשבון חברת חשמל	21,920.00	7,720.00	25,040.00	54,680.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,028.80	-490.52	-820.68	-2,340.00		
			הפרש באחוזים	-4.69%	-6.35%	-3.28%	-4.28%		





- פסגה (Kwh 20,891.20)
- גבע (Kwh 7,229.48)
- שפל (Kwh 24,219.32)

