



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דרבן פארק יקום ספרד

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)

תאריך הפקה: 03/02/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	160.38	95,000.45	67,893.38	9,204.22	17,902.85	00013190 - 1	הוט בניין ספרד	28570	1
	376.92	167,533.68	118,282.26	15,685.56	33,565.86	00023336 - 1			
	312.96	69,454.98	48,272.52	6,608.70	14,573.76	00023511 - 1			
		317,322.80	227,241.40	30,264.60	59,816.80	15140053 - 1			
		649,311.91	461,689.56	61,763.08	125,859.27	סה"כ צריכה			
		649,311.91	461,689.56	61,763.08	125,859.27	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
		649,311.91				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 125,859.27)
- גבע (Kwh 61,763.08)
- שפל (Kwh 461,689.56)

