



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)

תאריך הפקה: 03/02/20

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	1
		-19.20	-13.90	-1.60	-3.70	15112930 - 1			
	35.58	10,730.38	7,917.79	659.73	2,152.86	81018601 - 3			
	48.58	19,538.21	14,150.14	1,554.97	3,833.10	81018601 - 4			
	8.42	2,506.35	1,855.37	133.75	517.23	81018601 - 5			
		472.35	337.94	45.63	88.78	לוח שירותי בית			
		33,228.10	24,247.35	2,392.47	6,588.28	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	2
		19.20	13.90	1.60	3.70	15112930 - 1			
	24.43	17,930.54	12,825.98	1,735.66	3,368.90	81018601 - 6			
	0.23	166.46	119.14	16.04	31.29	81018601 - 7			
	0.43	307.63	220.40	29.70	57.52	81018601 - 8			
		18,423.84	13,179.42	1,782.99	3,461.42	סה"כ צריכה			
		51,651.94	37,426.77	4,175.47	10,049.70	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		51,651.94				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (10,049.70 Kwh)
- גבע (4,175.47 Kwh)
- שפל (37,426.77 Kwh)

