



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: פארק עופר פת בניין 6 אורן

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)


תאריך הפקה: 03/02/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	32078	אופרטיב בלתי חיוני	81007765 - 8	1,320.88	363.41	3,346.47	5,030.76	21.79	
			סה"כ צריכה	1,320.88	363.41	3,346.47	5,030.76		
2	32079	אופרטיב חיוני	81007805 - 6	72.53	30.63	243.06	346.21	0.61	
			סה"כ צריכה	72.53	30.63	243.06	346.21		
3	30570	אזורי מלל קומה 6	81007805 - 3	453.26	181.81	1,908.42	2,543.49	21.63	
			סה"כ צריכה	453.26	181.81	1,908.42	2,543.49		
4	30572	אזורי מלל קומה 7	81007805 - 5	176.15	88.50	842.75	1,107.40	11.60	
			סה"כ צריכה	176.15	88.50	842.75	1,107.40		
5	30573	אזורי מלל קומה 9	81007805 - 7	223.72	92.32	799.16	1,115.20	9.24	
			סה"כ צריכה	223.72	92.32	799.16	1,115.20		
6	30571	מארוול ק.8	81007805 - 4	16,565.14	7,505.50	57,052.62	81,123.25	151.68	
			סה"כ צריכה	16,565.14	7,505.50	57,052.62	81,123.25		
7	30584	מיזוג אויר	70054711 - 1	3,499.89	1,737.95	12,958.37	18,196.22	93.41	
			81007765 - 2	2,366.78	932.08	8,236.54	11,535.41	55.78	
			81007907 - 1	723.34	401.63	2,841.38	3,966.35	17.20	
			81007907 - 2	2,192.12	1,229.32	8,744.66	12,166.10	55.44	
			81007907 - 3	786.69	343.10	2,846.79	3,976.57	18.03	
			81007907 - 4	0.00	13.02	0.00	13.02	13.98	
			81007907 - 8	52.79	118.73	201.42	372.94	203.14	
			סה"כ צריכה	9,621.60	4,775.83	35,829.16	50,226.60		
8	30586	סלברייט	81007765 - 1	-355.46	-181.81	-1,369.54	-1,906.82	2.66	
			81007765 - 6	6,335.06	2,476.82	19,615.79	28,427.66	71.10	
			סה"כ צריכה	5,979.60	2,295.00	18,246.25	26,520.85		
9	30588	עודכנית קומה 2	81007765 - 1	355.46	181.81	1,369.54	1,906.82	2.66	
			81007765 - 3	4,267.76	1,256.62	12,316.51	17,840.90	61.31	
			81007765 - 8	-1,320.88	-363.41	-3,346.47	-5,030.76	21.79	
			סה"כ צריכה	3,302.34	1,075.02	10,339.59	14,716.96		
10	30585	ציבורי	81007805 - 1	1,373.22	495.02	4,154.42	6,022.66	14.00	
			81007805 - 2	90.28	38.58	303.65	432.51	1.03	
			81007805 - 8	5,329.94	2,322.29	17,290.88	24,943.12	46.61	
			81007907 - 5	-145.17	-44.36	-306.62	-496.15	1.15	
			סה"כ צריכה	6,648.27	2,811.53	21,442.33	30,902.14		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	2,325.48	1,081.62	8,787.38	12,194.48	53.18	
			סה"כ צריכה	2,325.48	1,081.62	8,787.38	12,194.48		
12	30587	קליקסופטוור	81007765 - 4	6,459.50	2,923.04	23,692.13	33,074.67	71.74	
			81007765 - 5	3,486.78	1,418.83	12,679.09	17,584.70	43.04	
			סה"כ צריכה	9,946.29	4,341.87	36,371.22	50,659.38		
13	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	6,665.23	2,703.02	24,753.58	34,121.82	93.89	
			סה"כ צריכה	6,665.23	2,703.02	24,753.58	34,121.82		
			סה"כ צריכה	63,300.49	27,346.06	219,961.97	310,608.52		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				310,608.52		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 63,300.49)
■ גבע (Kwh 27,346.06)
■ שפל (Kwh 219,961.97)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	17,896.26	8,346.56	66,909.06	93,151.87	358.66	
			סה"כ צריכה	17,896.26	8,346.56	66,909.06	93,151.87		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	24,035.65	10,623.17	81,647.62	116,306.43	199.55	
			סה"כ צריכה	24,035.65	10,623.17	81,647.62	116,306.43		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	22,793.60	8,942.53	76,074.18	107,810.30	249.47	
			סה"כ צריכה	22,793.60	8,942.53	76,074.18	107,810.30		

