

### דוח קוט"ש

עבור: רמות ויצמן

תאריך הפקה: 05/02/20

דוח מסכם עבור: אפריקה ישראל 08/20 נס ציונה

תקופת דוח: (01/01/20 - 31/01/20)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21115	*בניין 20 - היולט פקארד	00024457 - 2	5,300.97	1,657.54	16,749.28	23,707.78	83.98	
			סה"כ צריכה	5,300.97	1,657.54	16,749.28	23,707.78		
2	21128	*בניין 20 - היולט פקארד מיזוג אוויר בגג	00024457 - 4	11,515.49	3,827.86	35,376.37	50,719.71	163.25	
			סה"כ צריכה	11,515.49	3,827.86	35,376.37	50,719.71		
3	27666	*בניין 20 - קומה 1 - מערב אינדיגו	00024457 - 1	0.00	0.00	0.004	0.004	0.008	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.004	0.004		
4	22806	*בניין 20 - ראשי ק"ק - אינדיגו	00013101 - 1	17,606.12	8,697.40	62,738.96	89,042.48	256.44	
			סה"כ צריכה	17,606.12	8,697.40	62,738.96	89,042.48		
5	21133	TG פאוורבול	13170760 - 8	1,900.40	403.20	6,340.00	8,643.60	54.35	
			סה"כ צריכה	1,900.40	403.20	6,340.00	8,643.60		
6	21107	אומריקס	13170739 - 1	1,685.60	411.60	6,018.80	8,116.00	49.15	
			סה"כ צריכה	1,685.60	411.60	6,018.80	8,116.00		
7	21109	אומריקס מחסן	13170737 - 5	2,491.80	1,281.00	9,617.40	13,390.20	24.21	
			סה"כ צריכה	2,491.80	1,281.00	9,617.40	13,390.20		
8	32412	אורג'ניסיס	13170739 - 12	459.40	31.40	1,654.40	2,145.20	21.69	
			סה"כ צריכה	459.40	31.40	1,654.40	2,145.20		
9	21112	אטוקס ביו	13170737 - 14	145.90	137.50	819.10	1,102.50	8.51	
			סה"כ צריכה	145.90	137.50	819.10	1,102.50		
10	21131	אלקטרה כיתות הדרכה	13170737 - 13	3.00	1.00	28.00	32.00	2.60	
			סה"כ צריכה	3.00	1.00	28.00	32.00		
11	32650	אפריקה ישראל	13170760 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	21117	ג'י אס ייעוץ ומחקר	13170737 - 9	91.70	1.10	267.20	360.00	3.81	
			סה"כ צריכה	91.70	1.10	267.20	360.00		
13	21141	חברת סנספס	13170737 - 11	0.10	0.00	0.30	0.40	0.42	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.30	0.40		
14	21108	חשבים הרגל	13170739 - 3	2,831.60	887.20	8,756.40	12,475.20	40.33	
			סה"כ צריכה	2,831.60	887.20	8,756.40	12,475.20		
15	21126	לוח ציבורי חיוני	13170739 - 8	1,970.40	696.80	7,111.20	9,778.40	35.97	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,970.40	696.80	7,111.20	9,778.40		
16	25686	לומוס	13170760 - 4	151.30	41.10	545.90	738.30	5.47	
			סה"כ צריכה	151.30	41.10	545.90	738.30		
17	21104	לומוס קומה 0	13170760 - 10	1,481.60	897.20	6,138.20	8,517.00	22.88	
			סה"כ צריכה	1,481.60	897.20	6,138.20	8,517.00		
18	21105	לומוס קומה 2	13170760 - 11	3,178.40	1,455.20	11,643.60	16,277.20	48.80	
			סה"כ צריכה	3,178.40	1,455.20	11,643.60	16,277.20		
19	20663	לומוס קומת ביניים	13170739 - 7	830.40	393.40	3,629.20	4,853.00	27.09	
			סה"כ צריכה	830.40	393.40	3,629.20	4,853.00		
20	21127	לוקסמבורג ביוטכנולוגיות	13170760 - 6	79.20	7.90	366.50	453.60	6.50	
			סה"כ צריכה	79.20	7.90	366.50	453.60		
21	25822	משמרות טכנולוגיות בע"מ	13170760 - 5	211.70	28.30	468.00	708.00	7.33	
			סה"כ צריכה	211.70	28.30	468.00	708.00		
22	21129	משרד I	13170737 - 10	90.70	25.40	357.80	473.90	5.29	
			סה"כ צריכה	90.70	25.40	357.80	473.90		
23	21130	משרד K פנוי	13170737 - 12	60.60	0.00	140.60	201.20	4.23	
			סה"כ צריכה	60.60	0.00	140.60	201.20		
24	29708	נט סטייל קידום אתרים	13170760 - 3	118.30	58.00	534.20	710.50	4.21	
			סה"כ צריכה	118.30	58.00	534.20	710.50		
25	21132	סינרגיית איכות	13170739 - 13	113.10	3.10	611.10	727.30	11.02	
			סה"כ צריכה	113.10	3.10	611.10	727.30		
26	21111	פאוורבול קומה 3 - צד צפון	13170739 - 4	1,895.20	389.20	7,578.40	9,862.80	67.03	
			סה"כ צריכה	1,895.20	389.20	7,578.40	9,862.80		
27	36939	פינום פיפול	13170760 - 2	8.70	0.50	62.60	71.80	1.95	
			סה"כ צריכה	8.70	0.50	62.60	71.80		
28	25831	פנום פיפול	13170760 - 7	350.20	52.00	1,155.80	1,558.00	10.41	
			סה"כ צריכה	350.20	52.00	1,155.80	1,558.00		
29	21135	צילר 1+משאבות	13170739 - 11	1,729.00	790.00	6,312.00	8,831.00	47.22	
			סה"כ צריכה	1,729.00	790.00	6,312.00	8,831.00		
30	21136	צילר 2 + משאבות	13170737 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	21110	קומה א	13170737 - 2	1,091.60	303.20	4,157.20	5,552.00	30.34	
			סה"כ צריכה	1,091.60	303.20	4,157.20	5,552.00		
			סה"כ צריכה	57,392.48	22,478.09	199,178.51	279,049.08		
			חשבון חברת חשמל				0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			הפרש בקוט"ש				279,049.08		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 57,392.48)  
■ גבע (Kwh 22,478.09)  
■ שפל (Kwh 199,178.51)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21118	לא להפקה - ריק	13170760 - 1	75.30	44.20	595.50	715.00	10.04	
			סה"כ צריכה	75.30	44.20	595.50	715.00		
2	21119	לא להפקה אלקטרה חדרה הדרכה	13170739 - 2	772.00	363.20	3,234.00	4,369.20	26.58	
			סה"כ צריכה	772.00	363.20	3,234.00	4,369.20		
3	21120	לא להפקה ציבורי	00024457 - 3	770.11	397.34	3,050.22	4,217.68	11.98	
			סה"כ צריכה	770.11	397.34	3,050.22	4,217.68		
4	21121	לא להפקה קומה ב	13170737 - 3	3,180.00	1,456.00	11,647.60	16,283.60	48.84	
			סה"כ צריכה	3,180.00	1,456.00	11,647.60	16,283.60		
5	21123	לא להפקה קומת קרקע	13170737 - 1	1,487.20	899.60	6,158.00	8,544.80	22.88	
			סה"כ צריכה	1,487.20	899.60	6,158.00	8,544.80		
6	21124	לא להפקה שמור 1	13170739 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	21125	לא להפקה שמור 2	13170739 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	21122	קומה 4 דרום	13170737 - 4	1,905.60	414.00	6,388.80	8,708.40	54.48	
			סה"כ צריכה	1,905.60	414.00	6,388.80	8,708.40		
9	21139	ראשי שנאי 1	13170737 - 6	9,605.00	4,065.00	35,885.00	49,555.00	152.45	
			סה"כ צריכה	9,605.00	4,065.00	35,885.00	49,555.00		
10	21140	ראשי שנאי 2	13170739 - 9	14,820.00	6,610.00	51,840.00	73,270.00	151.65	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,820.00	6,610.00	51,840.00	73,270.00		

