



**דוח קוט"ש**

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית הירדן

תקופת דוח: (01/12/19 - 31/12/19)


תאריך הפקה: 08/02/20

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	24377	PTC קומה 2	15114140 - 8	216.00	39.70	521.70	777.40	2.78	
			15114142 - 11	-559.60	-287.40	-2,884.40	-3,731.40	22.83	
			15114144 - 4	802.20	377.20	4,451.20	5,630.60	43.40	
			15114178 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	539.28	145.79	2,148.25	2,833.32		
			סה"כ צריכה	997.88	275.29	4,236.75	5,509.92		
2	24376	בנק לאומי - מרכז ביצועים קומה 2	15114142 - 11	559.60	287.40	2,884.40	3,731.40	22.83	
			15114178 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	658.05	323.55	2,966.92	3,948.53		
			סה"כ צריכה	1,217.65	610.95	5,851.32	7,679.93		
3	22404	בנק לאומי קומה 1 מזרח	15114142 - 4	1,700.80	798.60	7,293.20	9,792.60	59.56	
			15114178 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי	2,000.03	899.06	7,501.84	10,400.94		
			סה"כ צריכה	3,700.83	1,697.66	14,795.04	20,193.54		
4	22458	בנק לאומי קומה 1 מערב	15114140 - 7	39.90	20.00	204.40	264.30	3.57	
			15114144 - 3	230.60	100.80	1,078.80	1,410.20	25.46	
			ציבורי	318.09	136.00	1,319.91	1,774.00		
			סה"כ צריכה	588.59	256.80	2,603.11	3,448.50		
5	18012	מ.א. חבל מודיעין	15114140 - 5	3,995.20	817.00	8,143.00	12,955.20	31.79	
			סה"כ צריכה	3,995.20	817.00	8,143.00	12,955.20		
6	16439	מטבח חדר אוכל ב.חינוי	15114144 - 2	805.60	186.40	2,334.80	3,326.80	19.81	
			סה"כ צריכה	805.60	186.40	2,334.80	3,326.80		
7	25799	משטרה קומה 2	15114142 - 3	1,168.60	692.40	4,531.00	6,392.00	38.09	
			15114178 - 5	631.50	246.40	2,150.00	3,027.90	8.19	
			ציבורי	2,116.80	1,056.90	6,872.13	10,045.83		
			סה"כ צריכה	3,916.90	1,995.70	13,553.13	19,465.73		
8	26581	משטרה קומת קרקע	15114140 - 12	1,666.00	773.20	6,095.20	8,534.40	17.21	
			15114142 - 1	226.30	189.20	1,237.90	1,653.40	17.38	
			ציבורי	2,225.23	1,083.47	7,542.89	10,851.58		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	32862	משרד הבריאות	סה"כ צריכה	4,117.53	2,045.87	14,875.99	21,039.38		
			15114140 - 9	526.10	241.20	2,048.80	2,816.10	9.78	
			15114140 - 10	233.80	104.20	821.30	1,159.30	2.49	
			15114142 - 5	324.80	161.20	1,563.20	2,049.20	26.87	
			15114142 - 8	711.60	328.80	2,732.20	3,772.60	36.09	
			15114144 - 5	477.40	297.20	2,392.20	3,166.80	31.08	
			15114144 - 6	241.60	132.80	1,441.00	1,815.40	22.34	
			15114178 - 6	606.20	276.40	2,302.00	3,184.60	7.98	
			15114178 - 7	735.60	319.30	2,606.20	3,661.10	9.81	
			ציבורי	4,535.71	2,095.22	16,361.97	22,992.90		
			סה"כ צריכה	8,392.81	3,956.32	32,268.87	44,618.00		
			סה"כ צריכה	27,733.00	11,842.00	98,662.00	138,237.00		
			חשבון חברת חשמל	28,784.00	12,287.00	102,414.00	143,485.00		
			הפרש בקוט"ש	-1,051.00	-445.00	-3,752.00	-5,248.00		
			הפרש באחוזים	-3.65%	-3.62%	-3.66%	-3.66%		



■ פסגה (27,733.00 Kwh)  
■ גבע (11,842.00 Kwh)  
■ שפל (98,662.00 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18008	ציבורי	15114140 - 1	259.20	123.50	930.60	1,313.30	1.94	
			15114140 - 2	0.15	0.15	0.90	1.20	0.08	
			15114140 - 3	570.10	276.20	2,087.50	2,933.80	5.05	
			15114140 - 4	791.20	352.20	2,801.00	3,944.40	8.42	
			15114140 - 11	106.00	51.10	385.10	542.20	1.40	
			15114142 - 2	134.00	64.40	485.20	683.60	0.95	
			15114142 - 9	207.00	164.40	1,122.60	1,494.00	47.30	
			15114142 - 10	0.00	0.00	18.00	18.00	35.38	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114144 - 1	1.30	4.10	19.20	24.60	2.79	
			15114144 - 7	56.80	38.00	230.00	324.80	2.48	
			15114144 - 8	5,415.60	2,596.40	18,975.60	26,987.60	66.66	
			15114144 - 9	2,676.60	1,076.40	10,574.40	14,327.40	107.31	
			15114144 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114178 - 1	703.80	361.20	2,827.50	3,892.50	10.04	
			15114178 - 2	369.40	57.30	303.50	730.20	5.45	
			15114178 - 8	0.90	0.00	0.00	0.90	3.71	
			סה"כ צריכה	11,292.05	5,165.35	40,761.10	57,218.50		
2	37483	ציבורי להעמסה	15114140 - 5	-3,995.20	-817.00	-8,143.00	-12,955.20	31.79	
			15114140 - 7	-39.90	-20.00	-204.40	-264.30	3.57	
			15114140 - 8	-216.00	-39.70	-521.70	-777.40	2.78	
			15114140 - 9	-526.10	-241.20	-2,048.80	-2,816.10	9.78	
			15114140 - 10	-233.80	-104.20	-821.30	-1,159.30	2.49	
			15114140 - 12	-1,666.00	-773.20	-6,095.20	-8,534.40	17.21	
			15114142 - 1	-226.30	-189.20	-1,237.90	-1,653.40	17.38	
			15114142 - 3	-1,168.60	-692.40	-4,531.00	-6,392.00	38.09	
			15114142 - 4	-1,700.80	-798.60	-7,293.20	-9,792.60	59.56	
			15114142 - 5	-324.80	-161.20	-1,563.20	-2,049.20	26.87	
			15114142 - 8	-711.60	-328.80	-2,732.20	-3,772.60	36.09	
			15114142 - 15	8,286.00	4,018.70	31,693.20	43,997.90	2.81	
			15114144 - 2	-805.60	-186.40	-2,334.80	-3,326.80	19.81	
			15114144 - 3	-230.60	-100.80	-1,078.80	-1,410.20	25.46	
			15114144 - 4	-802.20	-377.20	-4,451.20	-5,630.60	43.40	
			15114144 - 5	-477.40	-297.20	-2,392.20	-3,166.80	31.08	
			15114144 - 6	-241.60	-132.80	-1,441.00	-1,815.40	22.34	
			15114144 - 15	19,447.00	7,823.30	66,968.80	94,239.10	3.35	
			15114178 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114178 - 5	-631.50	-246.40	-2,150.00	-3,027.90	8.19	
			15114178 - 6	-606.20	-276.40	-2,302.00	-3,184.60	7.98	
			15114178 - 7	-735.60	-319.30	-2,606.20	-3,661.10	9.81	
			סה"כ צריכה	12,393.20	5,740.00	44,713.90	62,847.10		
3	16487	ראשי שנאי 1 בחיוני	15114144 - 15	19,447.00	7,823.30	66,968.80	94,239.10	3.35	
			סה"כ צריכה	19,447.00	7,823.30	66,968.80	94,239.10		
4	16437	ראשי שנאי 1 חיוני	15114140 - 15	8,635.30	2,930.50	24,912.60	36,478.40	4.45	
			סה"כ צריכה	8,635.30	2,930.50	24,912.60	36,478.40		
5	16459	ראשי שנאי 2 בחיוני	15114142 - 15	8,286.00	4,018.70	31,693.20	43,997.90	2.81	
			סה"כ צריכה	8,286.00	4,018.70	31,693.20	43,997.90		



מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	1.94	16,719.00	11,673.40	1,491.00	3,554.60	15114178 - 15	ראשי שנאי 2 חיוני	16473	6
		16,719.00	11,673.40	1,491.00	3,554.60	סה"כ צריכה			

